



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۱ - شماره 10 »

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
شماره ۱۳۰۱۲۱۹۳
تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱

تاریخ جلسه: 1401/3/22	ساعت شروع جلسه: 17	ساعت خاتمه جلسه: 19
-----------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری
مدعوین	نمایندگان دفاتر و طراح های نقشه های مکانیکی					

موارد مطروحه:

دهمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ با حضور اعضا و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:
۱- شیوه نامه وحدت رویه گازرسانی به تصویب رسید و مقرر گردید به ریاست محترم سازمان جهت ابلاغ برای اجرا ارسال گردد.

۲- در خصوص پاسخ نامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ آقای علی بهرامی هیدجی در خصوص شیرهای آتش نشانی در کارگاه صنعتی بحث و بررسی گردید و موارد ذیل بیان گردید: * هیدرانت ها جهت استفاده خودروهای آتش نشانی بوده و در ساختمان بسته به کاربری باید مخزن ذخیره آب و سیستم متناسب طراحی و اجرا گردد * هد و دبی هیدرانت ها برای بهره برداری کاربر عادی مناسب نیست * فواصل ۶۵ متر برای نصب شلنگ آتش نشانی زیاد است * در صورت آسیب به شبکه ، اطفا حریق به ساختمان ها با مشکل مواجه خواهد شد * اطفا حریق در زمانهای اولیه اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به موارد فوق سیستم اطفا حریق داخل ساختمان متناسب با ضوابط الزامی خواهد بود.

۳- در خصوص نامه شماره ۱۴۰۱/۴۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در خصوص پیاده سازی سیستم اطفا حریق بحث و بررسی گردید و مطابق مذاکره تلفنی با آقای نجفلو (نماینده اداره کل) مقرر گردید با توجه به ابهامات موجود در نامه ، خواسته آن اداره کل بصورت رسمی و کتبی ارائه گردد. با توجه به نوع کاربری و درجه

صفحه اول

امضاء حاضرین :

تاریخ جلسه: 1401/3/22	ساعت شروع جلسه: 17	ساعت خاتمه جلسه: 19
-----------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری
مدعوین	نمایندگان دفاتر و طراح های نقشه های مکانیکی					

موارد مطروحه:

دهمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ با حضور اعضا و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:
صفحه دوم:

اهمیت ساختمان و فضاهای داخلی اعم از اداری، سالن جلسات، بایگانی و... موضوع توسط کارفرما و توسط مهندسین مشاور ذیصلاح اقدام گردد.

۴- مقرر گردید نکات پیشنهادی اعضاء در شیوه نامه آتش نشانی موجود استان و پیشنهادی شورای مرکزی در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

امضاء حاضرین :
