



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
شماره ۱۴۰۱/۲۶۸۶
تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۱ - شماره ۱۱ »

تاریخ جلسه: 1401/3/29	ساعت شروع جلسه: 17	ساعت خاتمه جلسه: 19
-----------------------	--------------------	---------------------

مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری	حاضرین
نمایندگان دفاتر و طراح های نقشه های مکانیکی						مدعوین

موارد مطروحه:

- یازدهمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ با حضور اعضا و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:
- ۱- در خصوص نامه شماره ۳۶۳۰-۱۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ اداره کل دارایی مقرر گردید پاسخ قطعی و نهایی توسط سازمان آتش نشانی ارائه گردد. گاز FM-200 تبعات انسانی ندارد و مناسب برای اتاق سرور می باشد. ضمناً طبق اطلاعات واصله نمونه ایرانی ندارد.
- ۲- در خصوص شیوه نامه آتش نشانی بحث گردید و چندین آیتم مورد بررسی قرار گرفت.

امضاء حاضرین :