



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره نهم - شماره ۱۲۱ »

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱
شماره ۱۴۰۲/۲۴۷۰۳

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷	ساعت شروع جلسه : ۱۸:۰۰	ساعت خاتمه جلسه : ۲۰:۳۰
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	داود معصومی	محمد امین اصغری	جمال رسولی	حمیدرضا رادمند	داود عزیزیان
مدعوین					

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید. در این جلسه :

۱- عطف به نامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ هیات مدیره محترم سازمان در خصوص نامه شماره ۱۴۰۱/۲۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ کمیسیون انرژی سازمان پیرامون ملاحظیات انرژی تهیه شده توسط آن کمیسیون و ارائه نظرات کمیسیون برق در هامش بندهای مطرح در آن ملاحظیات، به استحضار می‌رساند نظرات کمیسیون تخصصی برق در مورد بندهای تاسیسات برقی به شرح ذیل می‌باشد :

- در بند ۱ نوشته شود کلیه چراغ‌ها و یا سیستم‌های روشنایی در مشاعات مجهز به سنسور حرکتی با شعاع حداکثر ۲ متر باشند .
- در بند ۲ بجای شدت روشنایی از واحد وات بر متر مربع استفاده گردد و اعداد متعاقبا استخراج و اعلام می‌گردد.
- بند ۳ بر طبق مقررات مبحث ۱۹ (جدول صفحه ۱۱۹ بند ۱۹-۵-۳۷) متناسب با رده انرژی مورد نظر در طراحی ساختمان میزان حداقل انرژی مورد نیاز سالیانه مبتنی بر سامانه‌های تجدیدپذیر محاسبه و فضای مورد نیاز در ساختمان پیش‌بینی گردد.
- بند ۴ مورد تایید می‌باشد.
- بند ۵ مورد تایید است ولی توان ۲ کیلووات باید بررسی شود و با توجه به مدت زمان روشن ماندن و تعداد روشن و خاموش شدن‌ها تعیین گردد.
- بندهای ۶ و ۷ و ۸ مورد تایید می‌باشند.
- بند ۹ مورد تایید است ولی توصیه معنی ندارد و باید از کلمه الزام استفاده شود.

۲- در این جلسه نقشه ارجاعی به گروه : نقشه به مالکیت امین نیاتچیان و شرکا پروژه ساختمان مجتمع تجاری و خدماتی کوی مهرآرا به تعداد طبقات ۹ طبقه و هر طبقه ۱ واحد و کلا ۷ واحد تجاری و به متراژ ۳۵۳۹۲ متر مربع به کد رهگیری ۳۳۰۳۵۵ واقع در آدرس : بزرگراه ۲۲ بهمن جنب پارک جنگلی ارم پلاک ۴ پلاک ثبتی ۵۳۵۶/۷۴۹ و کد پستی ۴۵۱۸۳۶۱۲۸۶ (طراح : مهندسین مشاور آراد) مورد بررسی مجدد گروه قرار گرفت و تایید گردید .

جلسه در ساعت ۲۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی