

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان  
شماره  
۱۴۰۱/۸۹۸۱۹  
تاریخ  
۱۴۰۱/۵/۹



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی معماری »

« دوره نهم - شماره ۱۳ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۵/۵	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
-----------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	مجید احمدی-رییس	جعفر خزاعی-دبیر	جعفر نیکومنش	یونس داودی	محمد رضا اکرادی
مدعوین					

مصوبات جلسه :

احتراما عطف به نامه شماره ۴۴۵۴۹ در خصوص رعایت مبحث ۱۹ موارد زیر به عرض میرسد

۱- در حدود ۵۰ درصد ساختمانها در اجرای دیوارهای خارجی از مصالحی نظیر لیکا، سیپورکس، هبلکس، والکریت، تری دی وال و..... استفاده میگردد که تا حدودی بصورت ناقص هدف مبحث را تامین مینماید

۲- در حدود ۱۰ درصد ساختمانها جهت عایقکاری حرارتی کف و سقفها بصورت ناقص از فوم بتن، دانه های لیکا، فوم نازک و ورق یونولیت استفاده میشود

۳- در ۹۹ درصد ساختمانها پلهای حرارتی عایقکاری نمیشوند

پیشنهاد میشود در خصوص مباحث طراحی و نظارت مبحث ۱۹ جزئیات ساده و قابل فهم و اقتصادی متناسب با امکانات اجرایی منطقه برای مهندسان و کارفرمایان ارایه گردد تا واقعا مبحث ۱۹ اجرایی شود

دبیر کمیسیون: جعفر خزاعی