



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
تاریخ: ۱۴۰۲ / ۱۱ / ۹
شماره: ۱۴۰۲ / ۲۵۳۲۴

« صورتجلسه کمیسیون انرژی، مصالح و محیط زیست »

« دوره دوم - شماره ۱۳ »

| | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ساعت شروع جلسه: ۱۶:۳۰ | ساعت خاتمه جلسه: ۱۸:۳۰ |
|------------------------|-----------------------|------------------------|

| | | | | |
|--------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| حاضرین | مهندس کریم نصیری | دکتر هادی صادقی | مهندس محسن شجاعی فرد | دکتر جواد رحمانی |
| مدعوین | | | | |

موارد مطروحه:

دستور جلسه به عنوان:

۱- موضوع اول مورد مطرح جلسه بررسی چک لیست های طراحی و نظارت انرژی، ابتدأموارد رشته برقی مورد نقد و بررسی قرار گرفت که از قرار موارد اصلاحی عبارتند از:

- موارد چک لیست نظارت برقی صفحه ۵: موارد تنظیم شده بیشتر مرتبط با ساختمان های عمومی و بزرگ می باشند، غالب امور مربوط به نظام مهندسی ساختمان و ساخت و سازهای کوچک می باشد.
- ساختمان خشک عملاً فاقد تجهیزات جهت کنترل جداول می باشند.
- پیشنهاد اکید به تفکیک جداول با توجه به زیربنا و کاربری و گروه بندی ساختمان
- آیا ضوابط و باید و نباید های نقشه ها رعایت شده است؟! یا خیر؟ (تعداد و ظرفیت)
- امکان کنترل تطابق طراح با اجرا آیا وجود دارد یا خیر؟
- اشاره به توان و ظرفیت و گرید درب بازکن ها و کرکره های محوطه و پارکینگ ها نشده است.
- اشاره به توان چیلرها و هواساز ها و اکونومیک ها نشده است.
- پرده هوایی، داکت اسپیلت ها ، VRF ، آسانسورها ، پله برقی ، پیاده رو های متحرک و برقی هم اشاره ای نشده است.
- در جدول ستون ظرفیت و تطابق نصب و طرح در نظر گرفته شود.
- اصلاح بویلر و پکیج اضافی گردد.
- جهت پکیج های چگالشی واژه استاندارد بین المللی عملکرد اضافی گردد.

اعضاء حاضرین:

دبیر کمیسیون - هادی صادقی

دکتر هادی