



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۱ - شماره ۱۸ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۶/۶	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
----------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری
--------	----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	------------------	-----------------

مدعوین: نمایندگان دفاتر و طراح های نقشه های مکانیکی

موارد مطروحه:

هجدهمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۶ با حضور اعضا و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوص نامه شماره ۸۰/۲۸۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ اداره کل راه و شهرسازی استان با موضوع استفاده از تجهیزات و سیستم CHP. موارد بحث گردید و موارد آن جهت اعلام به اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف-مزایا: صرفه جویی در مصرف سوخت و بازیافت انرژی-کمک به پایداری شبکه برق-منطبق با مباحث پدافند غیر عامل.

ب-معایب: نیاز به فضای متمرکز جهت نصب که بایستی توسط مشاوران در در طراحی ها دیده شود.-مشکلات آلودگی صوتی و زیست محیطی خصوصا در انواع گازوئیلی-در پروژه هایی که دارای حرارت مرکزی می باشند استفاده از این سیستم مناسب تر خواهد بود- نگهداری این سیستم ها هزینه بر بوده و کاملا نیاز به دانش فنی تخصصی دارد-کلیه اقدامات بایستی با هماهنگی شرکت توزیع برق استان و با اخذ مجوز انجام شود.

۲- در خصوص شیوه نامه آتش نشانی و محاسبات تعداد اسپرینکلرها و سطح عملیاتی بحث و بررسی مفصل انجام شد.

امضاء حاضرین: