



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

## صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری «

### دوره نهم - شماره ۲۵۵

ساعت خاتمه جلسه: ۱۸	ساعت شروع جلسه: ۱۶	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
---------------------	--------------------	------------------------

حاضرین	محمدرضا اکرادی	جعفر خزاعی-دبير	رباب احمدی	
مدعوین				

تصویبات جلسه:

۱- پیشنهاد میشود بند ۴-۵-۱۰-۲-۳ صفحه ۹ عمبخت مقررات ملی ساختمان جهت تائید در دستور نقشه هاوکنترل نقشه هایه اطلاع شهرداری رسانده شود: ارتفاع مجاز توقفگاههای کوچک خودرو به منظور تقلیل خطرات ناشی از حریق از کف تاسطح زیرین سقف یاد رصوت وجود تاسیسات یا عنصرسازه ای در زیر سقف تا پایینترین نقطه آنها حداقل ۲۰ و در توقفگاههای متوسط و بزرگ حداقل ۴۰ سانتیمتر میباشد.

۲- دوره های آموزشی مباحث ۴ و ۳ و ۱ ترجیحاً با حضور یکی از مولفین این مباحث برای آموزش همکاران پیشنهاد میشود

۳- نقشه های مسکن ملی سلطانیه مشاور اسوه معماری بررسی و ایرادها به طراح اطلاع داده شد

۴- نقشه های معماری ساختمان اداری اتاق بازرگانی مشاور آرمان بنای اشراق بدليل عدم جانمایی مناسب بنا درسایت و نداشتن کیفیت فضایی پلانهای معماری و بی کیفیت بودن ترسیم نقشه های برای بار دوم مورد تایید قرار نگرفت

دبير کمیسیون: جعفر خزاعی