



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری »

« دوره نهم / ۲ - شماره ۳۳ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷	ساعت شروع جلسه: ۱۵:۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸
------------------------	-----------------------	---------------------

حاضرین	جعفر خزاعی	المیرا سنائی	محمد رضا اکرادی	رباب احمدی	-
مدعوین					

مصوبات جلسه :

۱- نقشه آقای مقصود ترابی واقع در خیابان توحید، کوچه شهید ذبیحیان متعلق به دفتر شماره ۲۲۸ بررسی و کنترل گردید و ایرادها حضوراً اطلاع داده شد، ایرادهای نقشه به شرح زیر می باشد:

- ابعاد آسانسور

- ابعاد ستونها

- ضخامت سقف ها

- ارتفاع ترده راه پله

۲- نتیجه جلسه مشترک با اعضای محترم کمیسیون تخصصی مکانیک به شرح زیر می باشد .

- ابلاغ بند زیر به طراحان و ناظران معماری

- کلیه دودکش های لوازم گاز سوز بایستی با دیوار دوربندی شود یا به عبارتی داکت ایجاد شود

- ابلاغ بند زیر به ناظران معماری ، مکانیک و مجری ها

- در تمامی ساختمانهایی که دارای راه پله دور بندی شده ایمن می باشند جانمایی مخزن آب و آتش نشانی و تاسیسات مربوطه در داخل باکس راه پله دور بندی شده ممنوع می باشد.

مصوبات جلسه :

- ابلاغ بند زیر به طراحان و ناظران معماری ، مکانیک و نامه به شهرداری جهت درج در دستور نقشه ها
- در ساختمانهای مسکونی بیشتر از ۴ طبقه روی زمین یا بیشتر از ۴ واحد یا کلیه ساختمانهای عمومی و تجاری که نیاز به سیستم اطفاء حریق دارند ملزم به در نظر گرفتن مساحت حداقل ده متر مربعی ( قابل افزایش با نظر طراح) برای منبع آب و آتش نشانی و تجهیزات مربوطه
- پیش بینی اتاق تاسیسات ( موتورخانه) برای ساختمانهای مسکونی بزرگ ( بالای ۳۰ واحد)
- اطلاع رسانی تقسیم بندی ساختمانها به همکاران
- اطلاع رسانی کانال فشار مثبت

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی س