



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی معماری »

« دوره نهم / ۳ - شماره ۵۳ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷	ساعت شروع جلسه: ۱۶	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸
------------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	جعفر خزاعی	المیرا سنائی	محمد رضا اکرادی	جعفر نیکومنش	رباب احمدی
مدعوین					

مصوبات جلسه :

۱- بررسی و کنترل نقشه مالک سید احمد حسینی به آدرس خیابان سعدی وسط کوچه مستشیری یلاک ۸ به متراز ۲/۲۸۳۶ مترمربع در حضور طراح بررسی و تأیید گردید.

۲- در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۹۷۹۳ به استحضار می رساند استفاده از بلوکهای سفالی و سیمانی رایج در دیوارهای منتهی به فضای کنترل شده بلامانع می باشد.

۳- در پاسخ به نامه به شماره ۱۴۰۲/۲۱۰۶۸ آقای مهندس علیرضا لطفی ناظر معماری به استحضار می رساند نقشه اولیه که دارای دو طبقه روی همکف می باشد از نظر مقررات ملی مورد تأیید بوده و نیاز به آسانسور نمی باشد و لیکن ساختمان ساخته شده با یک طبقه اضافه طبق مقررات ملی نیاز به آسانسور و لابی جلوی آسانسور می باشد.

۴- در پاسخ به نامه به شماره ۱۳۲۲۳-۴/۱۴۰۲/۲۱۴ ص اصله از شهرداری در خصوص نحوه دسترسی پارکینگ به راه پله قرار به بررسی دقیق پلان پارکینگ و اعلام نظر در جلسه آینده گردید

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی