



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳  
شماره: ۱۵۸۷۷/۲۰۲

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۲ - جلسه شماره ۷۳ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶	ساعت شروع جلسه: ۱۶/۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸/۳۰
------------------------	-----------------------	------------------------

مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری	حاضرین
نمایندگان دفاتر طراحی						مدعوین

موارد مطروحه:

هفتاد و سومین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوصنامه آقای مهندس کرمی در خصوص ابعاد دریچه تامین هوا بحث و بررسی گردید و موارد مقرر شد:  
برای یک دستگاه آبگرمکن با قطر ۱۵ سانتیمتر و دو دستگاه بخاری با قطر ۱۰ سانتیمتر ، سطح داخلی دود کش ها به ترتیب ۱۷۸ و ۷۸/۵\*۲ سانتیمتر مربع و در مجموع ۳۳۵ سانتیمتر مربع خواهد شد. با لحاظ ضریب ۰/۷۵ برای محاسبه سطح آزاد دریچه عدد ۴۴۷ سانتیمتر مربع و ابعاد حدودی ۲۲\*۲۲ سانتیمتر به دست می آید.  
ابعاد حداقلی فوق با توجه به شرایط معماری ساختمان ، محل استقرار تجهیزات گازسوز و ضوابط مربوطه مربوطه می تواند تعبیه گردد.

۲- نقشه های ساختمان آقای نقی الفقیه و نارون ۲ مجددا در حضور طراحان بررسی گردید.

امضاء حاضرین :