



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره نهم - شماره ۸ »

تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰	ساعت شروع جلسه : ۱۸:۰۰	ساعت خاتمه جلسه : ۲۰:۰۵
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	داود معصومی	جمال رسولی	حمیدرضا رادمند	محمد امین اصغری
مدعوین	مهندس کریمی صومعه‌سرای			

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید .

در این جلسه پس از بحث و بررسی درخواست‌های آقای مهندس کریمی صومعه‌سرای در خصوص ارائه طرح تاسیسات برقی با حداقل استانداردهای مربوطه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

۱) در خصوص الزام نصب دتکتورهای اعلام حریق در اتاق خواب‌ها با وجود توضیحات و ارائه ادله مستند از سوی اعضای کمیسیون مبنی بر الزام قرار دادن دتکتور اعلام حریق در اتاق خواب‌ها، مقرر گردید جهت رفع ابهامات از مراجع ذیصلاح استعلام صورت پذیرد (ضمناً در این مدت کماکان در این فضا باید دتکتور قرار داده شود).

۲) در خصوص چراغ‌های دیواری در پذیرایی و اتاق خواب‌ها مقرر گردید در صورت حذف چراغ دیواری در این مکان‌ها از مدار مشابه دیگری (چراغ‌های نورمخفی یا تزئینی) استفاده شود .

۳) در خصوص تعداد پریزهای آنتن در پذیرایی و اتاق خواب‌ها مقرر گردید بررسی لازم به عمل آید .

جلسه در ساعت ۲۰:۰۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی