



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان  
تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰  
شماره ۲۳۴۸، ۱۴۰۲

« دوره ۹/۲ - جلسه شماره ۸۶ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷	ساعت شروع جلسه: ۱۶/۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸/۳۰
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری
مدعوین	نمایندگان دفاتر طراحی					

موارد مطروحه:

هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- نامه های شماره ۱۴۰۲/۲۳۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ریاست محترم سازمان و شماره ۱۳۸۸۶-۳-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ در خصوص استفاده از سیستم های گرمایش تابشی مطرح و موارد ذیل تصمیم گیری گردید:

الف- برای ساختمان هایی که سال ساخت آنها قبل از سال ۱۴۰۲ می باشد، مطابق نامه اداره کل راه و شهرسازی بر اساس ویرایش سوم مبحث ۱۷ قابل تصمیم گیری خواهد شد.

ب- مطابق ردیف ۵ بند ذ ماده ۱۷-۴-۵ و با استناد به ماده ۱۷-۳-۳-۲-۱ (ساختمان های محل تجمع) در سالن های ورزشی کوچک بدون سکوی تماشاچی (سالن فوتسال یا والیبال) و با ارتفاع بالای ۵ متر (سوله ها) با اعلام کتبی کارفرما و تایید طراح تاسیسات ساختمان و ناظر گازرسانی پروژه، مبنی بر عدم ایجاد محل تجمع و عدم وجود تماشاچی استفاده از سیستم گرمایش تابشی بلا مانع خواهد بود.

۲- نظرات اعضاء در خصوص موارد رشته تاسیسات خصوصا بهینه سازی مصرف انرژی طرح گردید.

امضاء حاضرین: