



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
تاریخ ۸ - ۱۱/۱۷/۱۴۰۲
شماره ۲۵۱۶۲، ۱۴۰۲

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۲ - جلسه شماره ۸۸ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	ساعت شروع جلسه: ۱۶/۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸/۳۰
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری
مدعوین	نمایندگان دفاتر طراحی					

موارد مطروحه:

- ۱- هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:
 - ۱- چک لیست طراحی و نظارت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 - ۲- در فرم جدول تجهیزات گازسوز (صفحه ۴) با توجه به اینکه کنترل نصب و راه اندازی تجهیزات گازسوز طبق مبحث ۱۷ بر عهده ناظر ساختمان نمی باشد، تکمیل اطلاعات مندرج قابلیت اجرا نخواهد داشت.
 - ۳- بخاری گازسوز بدون دودکش موضوعیت ندارد.
 - ۴- موارد مطروحه مقرر گردید پس از اخذ نظر کمیته انرژی ارسال گردد.
 - ۵- ضوابط و دستورالعمل تعیین و جمع بندی رده انرژی مشخص نیست. (وزن عددی هر شاخص مشخص نشده است).

امضاء حاضرین: