



« صور تجلسه گروه تخصصی مکانیک »



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« دوره هفتم - شماره ۴ »

تاریخ جلسه: ۹۵/۱۰/۲۸	ساعت شروع جلسه: ۱۸:	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۳۰
----------------------	---------------------	------------------------

حاضرین	فریدون حیدری	فریبرز براتی	رحیم سلیمانی نژاد	سعید نظری	اصغر محمدی		
مدعوین							

موارد مطروحه :
<p>۱- جهت بررسی و ساماندهی روند تایید لوله کشی گاز فشار قوی مقرر گردید جلسه آینده گروه از آقای مهندس اسماعیلی مدیر محترم واحد تاسیسات به منظور ارائه توضیحات جهت حضور در جلسه گروه دعوت به عمل آید.</p> <p>۲- نامه شماره ۹۵/۵۹۵۸ مورخه ۹۵/۴/۲۴ در خصوص استفاده از لوله درز دار در لوله کشی گاز توکار بررسی گردید. با توجه به اینکه در قسمت اول مبحث ۱۷ مربوط به لوله کشی گاز خانگی هیچ الزامی مبنی بر استفاده از لوله بدون درز در لوله کشی گاز توکار وجود ندارد، لذا استفاده از لوله درز دار در لوله کشی گاز خانگی توکار بلامانع می باشد.</p>

فریدون حیدری

دبیر هیات رئیسه گروه تخصصی مکانیک