



شماره: ۹۴/۱۴۸۹  
تاریخ: ۹۴/۲۵  
پیوست: -

## « صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

## « دوره ششم - شماره ۵۳ »

فریدون حیدری	سیدزهیر ترابی	فریبرز براتی
فرهنگ عباسی مطلق - منوچهر حسینی		

تاریخ جلسه: ۹۴/۰۱/۲۳

پایان جلسه: ۱۹:۰۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

## موارد مطروحه:

- ۱- نامه های اداره کل راه و شهرسازی استان، شورای مرکزی و ریاست محترم سازمان زنجان در خصوص شیوه نامه طراحی، اجرا، نظارت لوله کشی گاز خانگی تجاری و صنعتی بررسی و مقرر شد ضمن مطالعه مفاد آن در جلسه هفته آینده تصمیم گیری شود.
- ۲- در خصوص نامه شماره ۹۴/۳۵۰ مورخ ۹۴/۰۱/۱۷ ریاست محترم سازمان در رابطه با تعداد سنسورهای نشت گاز مجتمع فردوس، هیئت رئیسه گروه تخصصی نظر ناظرین را محترم دانسته و مسئولیت نظارت را متوجه ایشان می داند.
- ۳- در خصوص نامه شماره ۹۴/۸۳ مورخ ۹۴/۰۱/۱۹ ریاست محترم سازمان باستحضار میرساند موارد مندرج در نامه شورای مرکزی مطابق مبحث ۱۷ بوده و مسئولیت نصب و نگهداری وسایل گازسوز به ترتیب به عهده نصاب مجاز و مالک می باشد و بجز در مورد پکیج دوجداره نیازی به مشاهده دستگاه گازسوز توسط ناظر نمی باشد.
- ۴- مقرر شد از مدیر محترم تأسیسات سازمان درخواست گردد در صورت اطمینان از روند ثبت و ذخیره نقشه های گازرسانی، تعداد نقشه هایی که باید مهر و امضا شوند از ۲ برگ به ۱ برگ کاهش یابد تا در خصوص کاغذ و زمان صرفه جویی شود در غیر این صورت سازمان کما فی السابق نسبت به بایگانی نسخه دوم اقدام نماید.

فریبرز براتی  
دبیر گروه تخصصی مکانیک