



شماره: ۹۲، ۱۵۲۹۸

تاریخ: ۹۲، ۱۱، ۱۳

پیوست:

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۲۶ »

عباسی مطلق	حسینی	براتی	حیدری	حاضرین
ترابی				غایبین

تاریخ جلسه: ۹۲/۱۱/۰۶

پایان جلسه: ۱۹:۰۰

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطروحه:

۱- نامه های مهندس صالحی قرائت گردید و در خصوص سؤالاتی که از مبحث ۱۷ ارائه کرده بودند پاسخ داده شد:

الف- فتینگ پشت اجاق گاز توکار محسوب نمی شود.

ب- چون پشت فر اجاق گاز بسته است مانعی ندارد. بهتر است شیلنگ خور آن دیده شود.

ج- نصب شیر قائم ایراد ندارد.

۲- در پاسخ به نامه مهندس هوشمندان مقرر شد ضریب منطقه ای چورزق ۰/۵۵ در نظر گرفته شود. ضمناً مقرر گردید بعد از اجرای لوله کشی گاز تا ۲ بار نظارت با همان تعرفه موجود توسط ناظر صورت گیرد.

۳- در پاسخ به نامه آقای مهندس کریمی عقدایی گروه تخصصی نظر خاصی در این مورد داشته و بسته به نظر ناظر و مبحث ۱۷ میتواند رد یا قبول باشد.

فریبرز براتی

دبیر گروه تخصصی مکانیک