



شماره: ۹۴,۹۵۱۳

تاریخ: ۹۴,۷,۱۹

پیوست: -

«صور تجلسه گروه تخصصی عمران»

«دوره ششم - شماره ۵۰»

مهدی جعفری	حسین اسکندری	حسن مجتبی زاده	حاضرین
سعید عباسی - اصغر رسولی			غائبین

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

تاریخ جلسه: ۹۴/۰۶/۱۰

پنجاهمین جلسه گروه تخصصی عمران رأس ساعت ۱۷:۰۰ در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید:

۱- با توجه به بازدید و نامه آقایان علی رضایی کلج، علی نورسینا، مرتضی افشاری و ابراهیمی از آزمایشگاه پارسیان و اصلاح نتیجه آزمایش بتن نتیجه واقعی ۳۲۵ کیلوگرم به سانتی مترمربع برای نمونه ۴۲ روزه شماره ۲۹۰۴ ملاک عمل می باشد.

۲- جزییات آسانسور مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی جعفری

دبیر گروه تخصصی عمران