



شماره: ۹۴، ۱۷، ۴۹

تاریخ: ۹۴، ۱۱، ۲۲

پیوست:

«صور تجلسه گروه تخصصی عمران»

«دوره ششم - شماره ۵۵»

مهدی جعفری	اصغر رسولی	شادی پایور	حسین اسکندری	علی رضا رسولی	حاضرین
					غائبین

ساعت شروع: ۱۸:۰۰

تاریخ جلسه: ۹۴/۱۱/۱۸

- پنجاه و پنجمین جلسه گروه تخصصی عمران رأس ساعت ۱۸:۰۰ در محل سازمان تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید:
- ۱- در خصوص نامه شماره ۹۴/۴۲۰/ن مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ شرکت بنا نور زنگان در خصوص نقشه های شهرک صنایع دستی و گردشگری نور مقرر شد نقشه های مذکور با ویرایش چهارم آیین نامه زلزله بازبینی گردد.
 - ۲- در خصوص نامه شماره ۹۴/۱۶۳۱۷ مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ معاونت فنی و مهندسی سازمان قرارداد نظارت پیشنهادی مورد تایید اعضای گروه قرار گرفت.
 - ۳- با توجه به درخواست مهندسین طراح، ناظر و مجری استفاده از تیرچه دویل در انتهای تیر های کنسول از نظر گروه عمران بلامانع بوده و با نظر عوامل اجرایی و فنی پروژه استفاده از آن ایرادی ندارد.
 - ۴- قطع آرماتورهای حرارتی سقف با رعایت طول خم در محل های عبور لوله های تاسیساتی و یا سایر تاسیسات بلامانع است.

مهدی جعفری

دبیر گروه تخصصی عمران