



سازمان نظام‌مندی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام‌مندی ساختمان زنجان

تاریخ ۱۳ / ۶ / ۱۴۰۲

شماره ۱۲۴۴۷ / ۳۰۳

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره نهم - شماره ۱۰۲ »

تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲	ساعت شروع جلسه : ۱۸:۰۰	ساعت خاتمه جلسه : ۲۰:۰۰
-------------------------	------------------------	-------------------------

حاضرین	محمد امین اصغری	داود معصومی	جمال رسولی	
مدعوین	مهندس مصطفی تیموری نماینده هیات مدیره - آقایان مهندس مجید پیری و سید امیرحسین کاظمینی از سازمان آتش‌نشانی			

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید. در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان آتش‌نشانی برگزار گردید پس از بحث و بررسی الزامات مربوط به سیستم اعلام حریق و ضوابط مربوط به سازمان آتش‌نشانی موارد ذیل تصویب گردید:

- ۱- مقرر گردید کنتور برق در داخل باکس راه‌پله قرار نگیرد.
 - ۲- سیستم اعلام حریق برای ساختمان‌های مسکونی ۵ طبقه و بیشتر از تراز زمین الزامی می‌باشد و همچنین برای ساختمان‌هایی که دارای زیرزمین منفی ۲ و بیشتر باشد نیز سیستم اعلام حریق برای کل ساختمان الزامی می‌باشد.
 - ۳- سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر برای ساختمان‌های گروه "د" و یا برای ساختمان‌های مسکونی ۲۰ واحد و به بالا الزامی می‌باشد.
 - ۴- مقرر گردید در جلسات بعدی یک دستورالعمل کلی و واحد برای سیستم اعلام حریق تدوین و تصویب گردد.
 - ۵- مقرر گردید در یک جلسه مشترک دیگر در خصوص سیستم برق اضطراری و الزامات آن بحث و بررسی صورت گیرد.
 - ۶- مقرر گردید طی هماهنگی از طرف سازمان آتش‌نشانی از تاسیسات اعلام و اطفاء حریق یک ساختمان عمومی در طول هفته آتی بازدید مشترک صورت پذیرد.
- جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی