



سازمان نظام‌مندی ساختمان
استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست »

« دوره دهم/ ۱ - شماره ۲۲ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳	ساعت شروع جلسه: ۱۶،۰۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸،۰۰
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس علی افشاری	مهندس بیگدلی	دکتر توکلی	دکتر صادقی	خانم دکتر مقدادی		
مداوین							

موارد مطروحه : جلسه به صورت مجازی برگزار گردیده- درخواست بررسی کیفیت محصولات شرکت صبا لوله شیرچی

دستور جلسه به عنوان :

۱- موضوع اول مورد طرح جلسه: پیرو نامه شماره ۱۴۵۲-۰۴ مورخه ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ شرکت صبا لوله شیرچی در خصوص اعلام گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن تقویت شده (PP-RCT)، به استحضار می رساند لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلن تقویت شده PPRCT بانام تجاری صبا لوله شیرچی دارای گواهینامه فنی معتبر از مرکز تحقیقات مسکن مطابق با ضوابط فنی مورد قبول مرکز تحقیقات و مباحث ۱۴ و ۱۶ مقررات ملی بوده و قابل استفاده در سیستم لوله کشی توزیع آب سرد و گرم بهداشتی و سیستم لوله کشی توزیع آب گرم کننده با رعایت ضوابط ذکر شده در گواهینامه، می باشد. تنها این محصول PPRCT دارای گواهی معتبر می باشد. لذا مراتب جهت استحضار و هماهنگی اضافه شدن نام محصول شرکت مذکور در لیست به صورت مشروط (با رعایت نکات مندرج در گواهینامه مرکز تحقیقات مرتبط با این محصول به شماره ۰۴-۲۵-۸۱۹۰ و با تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۰۴/۱۵)، به حضور ارسال می گردد.

همچنین در خصوص عدم استفاده از لوله های پلی اتیلنی و پلی آمیدی در کابل کشی تأسیسات برقی و لوله کشی برقی که غیر استاندارد بوده، به استحضار می رساند لوله های U-PVC به رنگ طوسی با شرط داشتن گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با هر برند تولیدی برای لوله گذاری در تأسیسات الکتریکی ساختمان مورد تایید کمیسیون انرژی می باشد.

امضاء حاضرین :

دبیر کمیسیون - هادی صادقی