

مادان نظام کشی ساختمان  
شماره ۴۹۱۲۰۱۳۸  
تاریخ ۹۸۱۱۲۳



مادان نظام کشی ساختمان  
استان تهران

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره هشتم - جلسه شماره ۳۰ »

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ساعت خاتمه جلسه: ۱۹،۱۵ | ساعت شروع جلسه: ۱۷،۰۰ | تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۱/۶ |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|

|        |             |            |              |           |                  |
|--------|-------------|------------|--------------|-----------|------------------|
| حاضرین | سیدزهیترایی | اصغر محمدی | علی غضنفریان | سعید نظری | فرهنگ عباسی مطلق |
| مدعوین | -           |            |              |           |                  |

موارد مطروحه :

جلسه اعضای کمیسیون مکانیک ۹۹/۱۱/۰۶ با حضور اکثریت اعضا در ساعت ۱۷،۰۰ عصر در محل جلسات سازمان تشکیل گردید و به شرح ذیل موضوعات مطرح و بررسی گردید:

۱-مقرر گردید اجرای شدن مفاد صورتجلسه شماره ۱۱ کمیسیون مجددا از ریاست سازمان درخواست شود.

۲-نامه شماره ۹۹/۱۸۵۶۸ مورخه ۹۹/۱۱/۰۵ در خصوص عبور دودکش از دیوار حمام مطرح گردید و نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام میگردد:

نظر به اینکه در مبحث ۱۷ مقررات ملی در مورد دودکش ها محدودیت به شرح بند ۱۷-۸-۳-۵ اعلام شده است ( عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی باشد ) و از آنجایی که داخل دیوار جزو فضای ذکر شده در بند فوق نیست لذا چنانچه دودکش عبوری از داخل دیوار با اتصالات نر و مادگی و با پوشش مناسب و روش های مهندسی و با ضخامت نازک کاری کافی کار گذاشته شده باشد و دارای ایمنی مناسب باشد و دودبند نسبت به فضای حمام اجرا شده باشد گذر آن از داخل دیوار بلامانع است اما با توجه به اینکه در زمان اجرای دودکش داخل دیوار و نظارت بر آن ناظر گاز در آن مقطع حضور نداشته لذا کیفیت اجرای نازک کاری و دودبندی آن بصورت چشمی قابل تشخیص نبوده علیهذا در ساختمان هایی که پیمانکار آنها در نیمه اول امسال بوده است در صورت تایید و گواهی رسمی مهندس ناظر معماری پروژه مذکور ، مهندس ناظر گاز میتواند با استناد به گزارش مهندس ناظر وبا درج شماره نامه مذکور در نقشه نسبت به تایید آن اقدام نماید.

۳- بندهایی از شیوه نامه وحدت رویه تکمیل گردید.

امضاء دبیر