



سازمان نظام ناسخ ساختمان
استان تهران

صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق «

«دوره نهم - شماره ۳۷»

ساعت خاتمه جلسه : ۲۰:۰۰	ساعت شروع جلسه : ۱۸:۰۰	تاریخ جلسه : ۱۴۰۱ / ۰۶ / ۱۹
-------------------------	------------------------	-----------------------------

حاضرین	جمال رسولی	محمد امین اصغری	داود معصومی	داود عزیزیان	
مدعوین					

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید.

در این جلسه در ابتدای جلسه آقای مهندس معصومی گزارش بازدید و جلسه مشترک با گروه تخصصی برق

نظام مهندسی ارتباطی ارائه کردند و موضوعات پس از بحث و بررسی منجر به تصویب موارد ذیل گردید:

۱- مقرر گردید به کمیسیون تخصصی معماری سازمان ابلاغ گردد که بر طبق مبحث ۱۳ مقررات ملی

ساختمان الزاما برای ساختمان های مسکونی که در آن ها طول مسیر حرکت آسانسور بیش از ۲۱ متر از

کف اصلی ورودی می باشد (و الزاما دارای یک آسانسور بر انکاردار هستند) : طراحی و پیش‌بینی فضای

مناسب برای استقرار دیزل ژنراتور در ساختمان (بر طبق بند ۵-۵-۱۳ مبحث ۱۳ مقررات ملی

ساختمان) انجام گیرد.

۲- مقرر گردید به کمیسیون تخصصی معماری سازمان ابلاغ گردد که الزاما برای ساختمان های گروه (ج) و (د)

محل داکت برق (رایزرهای مربوط به هدایت کابل های برق به طبقات) پیش‌بینی گردد.

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی