


سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان



«صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری»

«دوره هشتم - شماره ۵۸»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۸:۰۰	ساعت شروع جلسه: ۱۶:۰۰	تاریخ جلسه: ۱۳۴۰۰/۰۱/۳۰
------------------------	-----------------------	-------------------------

حاضرین	محمد باقر احمدی	سارا شهابی	سعیده داداشی	حامد نظری	سرور رحیما زنجانی	محمد رضا اکرادي
مدعوین						

موارد مطروحه:

- نقشه های مربوط به آقای جمال اشتربی و شرکاء در خیابان شهداء کوچه حق وردی مورد بررسی قرار گرفت و موارد جهت اصلاح مجدد به نماینده دفتر طراحی اعلام گردید.

- نقشه جانمایی پارکینگ آقای علیرضا مرتضوی جهت کنترل در کمیسیون بررسی گردید. موارد زیر به شرح زیر می باشد

۱- عرض رمپ در پارکینگ های متوسط ۳,۵ متر می باشد

۲- عرض گذر ۵ متر خواهد بود و همچنین نقشه های جانمایی پارکینگ که توسط نقشه بردار تهیه می شود، پیشنهاد می گردد در کمیسیون نقشه برداری بررسی گردد.

- در خصوص در خواست بررسی دسترسی از طبقه همکف به زیرزمین به صورت راه پله فلزی توسط شهرداری ، اعلام می گردد ، ابعاد و مسیر دسترسی پله فلزی می بایست مغایر با مباحث مقررات ملی نباشد.

- نقشه آقای کمال سقطچی و شرکاء با کد رهگیری ۲۶۶۱۶۹ مورد بررسی قرار گرفت و موارد جهت اصلاح به دفتر طراح اعلام گردید.

اعضاء دبیر گروه :