



## «صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک»

### «دوره ۹/۲- جلسه شماره ۷۴»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۸/۳۰	ساعت شروع جلسه: ۱۹/۳۰	تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۷/۲۳
------------------------	-----------------------	-----------------------

مهندس سعید نظری	مهندس اصغر محمدی	مهندس امیر حسین حریری	مهندس کریم هوشمندان	مهندس علی غضنفریان	مهندس سید زهیر ترابی	حاضرین
نمایندگان دفاتر طراحی						مدعوین

### موارد مطروحة:

هفتادو چهارمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

- سوالات نقشه های تاسیسات مکانیکی پروژه پردیس غرب مربوط به مشاور آزاد طرح آرین در حضور طراح پاسخ داده شد. با توجه به موقعیت استقرار بلوک ها به صورت مشترک در طبقه همکف جزء ساختمان های آپارتمانی بزرگ محسوب می شود. با استناد بندت ماده ۱۷-۴-عبایستی به صورت متمرکز و موتورخانه مرکزی انجام و طراحی شود.
- نامه شماره ۱۴۰۲/۱۵۶۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹ ریاست محترم سازمان در خصوص موضوع بازرسی پرونده نظارت لوله گاز شرکت تعاونی مسکن راه آهن زنجان مطرح و مطابق توضیحات آقای مهندس دوستی (بازرس گاز) مقرر گردید: در صورت الزام به نصب درب ضد حریق در راه پله هافاجرای دریچه های کوران هوا برای محل کنتورها با رعایت ضوابط ضد حریق راه پله انجام گردد.

امضاء حاضرین: