



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳-جلسه شماره ۱۴۱ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۳/۲۰	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
-----------------------	--------------------	---------------------

مهندس فریدون حیدری	مهندس اصغر محمدی	مهندس امیر حسین حریری	مهندس کریم هوشمندان	مهندس علی غضنفریان	مهندس سید زهیر ترابی	حاضرین
مدعوین						آقای مهندس کاظمینی، نماینده محترم سازمان آتش نشانی

موارد مطروحه:

یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوص بازنگری شیوه نامه آتش نشانی با حضور نماینده محترم سازمان آتش نشانی موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد عناوین مباحث ذیل پیگیری شود:

الف- فشار مثبت برای هر پاگرد تثبیت گردید.

ب- تعیین وضعیت اسپرینکلر برای لابی آسانسور ساختمان های بالای ده طبقه.

ج- وجود کنتور گاز در راه پله طبقات.

د- تعبیه اسپرینکلر با کاربری ساختمان (و انبارها) مدنظر قرار گیرد.

هـ- جدول تعداد کپسول های آتش نشانی اضافه گردد.

و- آگزااست لابی و کریدور در طبقات (صفحه ۱۱۳).

ز- توصیه برای ساختمان هایی که هواساز دارند. ح- تعبیه هوزریل در پارکینگ ها به همراه هوزرک باشد و در محاسبات مخزن هوزریل اعمال شود (هوزرک برای نیرو های آتش نشانی است) آیا زیر ۱۰ واحد هوزرک می خواهد.

ط- نصب سنسورهای CO و گاز در واحدها بررسی شود.

امضاء حاضرین:

۱۴۰۴