



« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳-جلسه شماره ۱۴۹ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۵/۲۸	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
-----------------------	--------------------	---------------------

مهندس فریدون حیدری	مهندس اصغر محمدی	مهندس امیر حسین حریری	مهندس کریم هوشمندان	مهندس علی غضنفریان	مهندس سید زهیر ترابی	حاضرین
						مدعوین

موارد مطروحه:

یکصد و چهل و نهمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوص نامه شماره ۶۱۸۹۳/ش/م مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۰ ریاست محترم شورای مرکزی در مورد نظر خواهی جهت اعمال ویرایش در مباحث ۱۴ و ۱۶ مقررات ملی ساختمان موارد ذیل تصویب شد:

مبحث شانزدهم:

الف- با توجه به تنوع و گسترش تولید و استفاده لوله های آب مصرفی (آبرسو گرم بهداشتی) در صنعت ساختمان از جمله لوله های پلی پروپیلن با دمای بالا که عمدتاً هم دارای گواهینامه استاندارد و مرکز تحقیقات مسکن می باشند، در این خصوص جداول فصل ۱۶-۳ نیاز به به روز رسانی دارند.

ب- در خصوص مشکلات فنی و استانداردهای مخازن پلی اتیلن یا فایبرگلاس (مخازن غیرفلزی) توضیحات بیشتری ارائه گردد.

ج- با توضیحات در متن بند ردیف ۲ ماده ۱۶-۴ (طراحی لوله کشی فاضلاب) اجرای لوله های فاضلاب در آپارتمان های مسکونی و اداری به صورت زیر سقف کاذب و احداً پایین تر توسط برخی از ناظرین با مشکل مواجه می گردد. با توجه به مزایای لوله کشی فاضلاب به صورت زیر سقفی (داخل سقف کاذب) و امکان سرویس و نگهداری مناسب در این روش، مقتضی است ابهامات تبیین و تصریح گردد.

امضاء حاضرین:

