

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
تاریخ: ۱۴۰۴/۶/۸
شماره: ۱۴۰۴/۱۲۵۷۴



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳ - جلسه شماره ۱۵۰ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۶/۴	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
----------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس فریدون حیدری
مدعوین						

موارد مطروحه:

یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۴ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوص نامه شماره ۱۸۹۳/ش/م مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۰ ریاست محترم شورای مرکزی در مورد نظر خواهی جهت اعمال ویرایش در مباحث ۱۴ و ۱۶ مقررات ملی ساختمان موارد ذیل تصویب شد:

مبحث چهاردهم:

الف- در جدول ۱۴-۴-۴ مقدار ظرفیت تعویض هوا در پارکینگ، صرف نظر از مقدار تخلیه دود در زمان حریق ارائه گردیده که مورد تاکید سازمان آتش نشانی می باشد. مناسب است مبنی بر ضوابط مربوطه مقادیر جدول بررسی گردد.

ب- ضوابط و استانداردهای بخاری های هرمتیک بیان نشده است.

ج- باتوجه به گواهینامه های صادره توسط مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان برای تولیدکنندگان لوله های پلی پروپیلن جهت استفاده در لوله کشی یا دمای بالا (آبگرم)، استانداردهای مربوطه در مبحث بیان نگردیده است و نیاز به بازنگری دارند.

امضاء حاضرین: