



سازمان نظام مهندسی مازان
استان مازان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳- جلسه شماره ۱۵۱ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۶/۱۱	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
-----------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس فریدون حیدری
مدعویین						

موارد مطروحه:

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ با حضور اعضا و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوص ضوابط شیوه نامه آتش نشانی موارد ذیل جهت اضافه کردن در متن شیوه نامه مصوب گردید:

الف: سالن های اجتماعات، آمفی تئاتر، سینماها مجهز به آبپاش خودکار باشند.

ب: فضای تجمعی که تعداد نفرات آن ها بیش از ۳۰۰ نفر و زیر بنا بیشتر از ۱۲۰۰ مترمربع باشند نیاز به اسپرینکلر دارند.

امضاء حاضرین: