

سازمانی نظام مهندسی ساختمان  
شماره ۱۴۰۲، ۷۱۰  
تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۴۰۲



سازمانی نظام مهندسی ساختمان  
استان تهران

## «صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری»

### «دورة نهم / ۲ - شماره ۳۱»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۸	ساعت شروع جلسه: ۱۶	تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
---------------------	--------------------	------------------------

حاضرین	جعفر خزاعی	المیرا سنائی-دبیر	محمدرضا اکرادی	رباب احمدی	جعفر نیکومنش
آقای مهندس حامد نظری - خانم دکتر سرور رحیما					مدعوین

#### تصویبات جلسه :

- از بین همکاران آقای جعفر خزاعی به عنوان رئیس، خانم رباب احمدی به عنوان نائب رئیس و خانم المیرا سنائی به عنوان دبیر گروه انتخاب شدند.
- در خصوص نامه شماره ۱۴۰۲/۶۰/۹۰ مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ آتش نشانی در صورتیکه مساحت اضافه شده در پشت بام (به جز راه پله و آسانسور) کمتر از ۲۵٪ مساحت طبقه پائینی خود باشد به عنوان طبقه محسوب نخواهد شد.
- در خصوص تراز طبقه زیرزمین در صورتی که کد تراز روی سقف از متوسط تراز بیاده رو جلو ساختمان بیشتر از ۱۵۰ سانتی متر باشد آن طبقه زیر زمین محسوب نخواهد شد.
- نقشه های معماری ساختمان خانم خدبجه رستمی با حضور آقای مهندس جواد رحمانی کنترل و تائید شد.

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی س.م