



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

«صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق»

«دوره نهم - شماره ۴۱»

ساعت خاتمه جلسه : ۲۰:۰۰	ساعت شروع جلسه : ۱۸:۰۰	تاریخ جلسه : ۱۴۰۱ / ۰۷ / ۰۹
داود معصومی	محمد امین اصغری	حمیدرضا رادمند
		جمال رسولی

مدعوین

موارد مطروحه :

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ آغاز گردید.

در این جلسه با توجه به استعلام همکاران طراح در خصوص موضوعات ذیل :

۱- آیا طراحی دو مدار برای روشنایی یک فضا امکانپذیر است یا نه؟ و ۲- سرویس بهداشتی محیط خشک است

یا مرطوب؟ ← پس از بحث و بررسی به شرح ذیل نتیجه‌گیری گردید :

۱- در خصوص استفاده از دو مدار مجزا برای روشنایی یک فضا از لحاظ فنی و قانونی منع وجود ندارد.

۲- در مورد محیط‌های خشک و مرطوب مطابق بند ۱۰-۱۳ مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان (ویرایش

سال ۹۵) سرویس بهداشتی و آشپزخانه ساختمان‌های مسکونی جزء محیط‌های خشک محسوب

می‌شوند.

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر کمیسیون : جمال رسولی

