



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون انرژی، مصالح و محیط زیست »

« دوره دهم/ ۲ - شماره ۴۵ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس شجاعی فرد	مهندس دوستی	دکتر رحمانی	دکتر صادقی	
مدعوین					

موارد مطروحه: ارسال متن پیامکی بابت عدم اجرای کولرهای تبخیری وموضوعات الزامات مبحث ۱۹ در جداره ها در ساختمان ها

دستور جلسه به عنوان:

۱- موضوع اول مورد طرح جلسه: نظر به بازدیدهای میدانی و گزارشات همکاران فعال در صنف تاسیسات در اجرای ساختمان ها اعلارغم وجود نقشه و جزئیات کانال و کولرهای تبخیری (که علاوه بر سازگاری اقلیمی یکی از راهکارهای موثر در کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی می باشد) سیستم موجود در آلبوم نقشه های تاسیسات مکانیکی در اجرا حذف و جایگزین با کولر های تراکم اسپیلت می گردد. لذا توصیه می گردد طی مکاتبه با اعضای کنترل مضاعف و تاکید موضوع، از طریق پیامک به استحضار مجریان ذیصلاح و ناظرین تاسیسات مکانیک ارسال گردد.

۲- موضوع دوم مورد طرح جلسه: با توجه به ارائه جزئیات انرژی در آلبوم های نقشه های معماری که از سال ۱۴۰۳ درج گردیده، ولی در اجرا ساختمان های استان موضوع الزامات جداره ها و مبحث ۱۹ توسط ناظرین معماری و مجریان ذیصلاح مورد اهتمام نمی باشد، لزوم اطلاع رسانی دقیق و موثر احساس می گردد.

امضاء حاضرین:

دبیر کمیسیون - هادی صادقی