



«صور تجلیسه کمیسیون تخصصی معماری»

«دوره نهم / ۲ - شماره ۴۷

ساعت خاتمه جلسه: ۱۸	ساعت شروع جلسه: ۱۶	تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
---------------------	--------------------	------------------------

حاضرین	جعفر خزاعی	المیرا سنائی	محمد رضا اکردادی	رباب احمدی	-
مدعوین					

موضوعات جلسه:

- در پاسخ به نامه ارسالی شده به شماره ۱۴۰۲/۱۵۰۸۳ از بابت استفاده از محصولات وال مش در مهاربندی دیوارها استفاده از محصولات فوق مطابق پیوست شش آئین نامه ۲۸۰۰ در صورت استفاده طبق ضوابط فوق بلامانع می باشد.
- کنترل نقشه کارفرما آقای علی زارعیان و شرکا واقع در کوی گلشهر به متراز ۲۲۸۲/۲ مترمربع از دفتر شماره ۱۱ با حضور طراح معماری بررسی و ایرادها به شرح زیر می باشد:
 - اصلاح دربهای فرار راه پله
 - در نظر گرفتن ستونک برای رمپ زیرزمین
 - اصلاح عرض سرویس بهداشتی
 - اضافه کردن جزئیات مبحث ۱۹
- کنترل نقشه کارفرما خانم ماهرج آب باریکی واقع در خیابان امام به متراز ۲۲۱۴/۳ مترمربع از دفتر شماره ۵۰ در حضور طراح معماری بررسی و کنترل گردید و ایرادها به شرح زیر می باشد:
 - در نظر گرفتن عایق صوتی بین دو واحد مسکونی
 - اصلاح برش A-A
 - اصلاح ضخامت سقف
 - در نظر گرفتن جزئیات مبحث ۱۹

۴- کنترل نقشه آفای علی عطاییان واقع در شهرک کارمندان به متراد ۲۱۶۳ مترمربع از دفتر شماره ۱۰۳ در حضور طراح بررسی و کنترل و تائید گردید.



دبیر کمیسیون: المیرا سنائی