




سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۲ - جلسه شماره ۵۵ »



تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۳/۷	ساعت شروع جلسه: ۱۸	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹/۳۰
----------------------	--------------------	------------------------

حاضرین	مهندس سعید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری
مدعوین	نمایندگان دفاتر طراحی و مجریان گاز					

موارد مطروحه:

پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۷ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها ، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- نامه آقای حافظ علی عزیزی در خصوص گازرسانی سه دهنه مغازه موضوع نامه شماره ۱۴۰۲/۴۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ مطرح و موارد ذیل مصوب گردید: الف- پیرو پینهاد قبلی کمیسیون در خصوص ضوابط ساختمان هایی که قبل از سال ۱۴۰۲ ساخته شده و دارای پروانه احداث بوده و دارای پیشرفت فیزیکی بالایی می باشند، ضوابط و ویرایش قبلی مبحث ۱۷ قابل قبول خواهد بود.

ب- همه ساختمان های تجاری لزوما جزء ساختمان های عمومی نمی باشند، مطابق تعریف صفحه ۱۲ و ۲۲ مربوط به ساختمان عمومی، ساختمان های تجاری کوچک جزء ساختمان های عمومی محسوب نمی شوند.

ج- فضای اداری بالکن مغازه ها و کارگاه های صنعتی احداثی جزء ساختمان های عمومی محسوب نمی شوند.

د- کارگاه های صنعتی کوچک که دارای کارگران و پرسنل محدود (کمتر از ۱۰ نفر) می باشند، براساس بند ۱۷-۳-۳-۲-۵ بصورت مجموعه صنف مختلف نمی باشند شامل ساختمان عمومی نمی باشند.

۲- نامه آقای مهندس مجیدی فر مطرح و اعلام شد: مطابق بند اول صفحه ۳۷ مبحث ۱۷ ساختمان های آپارتمانی عمومی کوچک نصب پکیج محفظه بسته در صورتیکه در محل های دسترسی مراجعین نباشد (آبدارخانه اختصاصی) بلا مانع است. در خصوص تصمیم گیری در مورد شیرهای اصلی بعد از کنتور موضوع به جلسه بعد موکول شد.

لازم به توضیح است موارد بند ۱- تلزمان اخذ استعلام کتبی از مبادی ذیربط قابل قبول خواهد بود.

امضاء حاضرین: