

شماره: ۱۴۳، ۱۵۹۹۵

تاریخ: ۱۴۰۷/۷/۲۴

پیوست :

بسمه تعالی

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی عمران »

« دوره نهم - شماره ۵۷ »



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

روز تشکیل جلسه: سه شنبه	تاریخ تشکیل جلسه: هجدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و دو	ساعت تشکیل جلسه: ۱۷:۰۰	محل تشکیل جلسه: سازمان نظام مهندسی زنجان
----------------------------	---	---------------------------	---

حاضرین	سید مهدی هاشمی	مسعود حبیبی	سید عادل فراز	سید محسن نبوی
غایبین	حمیدرضا اسلامی	مجتبی فیروزمند		
مدعوین	آقای مهندس حمید صیدی			
مصوبات جلسه :				

۱) پیرو بند ۱ مصوبات جلسه شماره ۵۵ کمیسیون مبنی بر انعکاس موارد اصلاحی مورد لزوم در فایل ارائه شده نقشه های ازبیلت سازه به مالکیت آقای مصطفی ابراهیمی با کد رهگیری ۳۳۷۱۱۹، به مسئول دفتر طراحی یا طراح محترم سازه و ابلاغ نامه مذکور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ توسط کمیسیون به مسئول دفتر طراحی شماره ۱۷۴ و متعاقب آن ارسال جوابیه طراح محترم، مثبت در دبیرخانه سازمان به شماره ۱۴۰۲/۱۴۰۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱، ارجاع به کمیسیون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰، فایل های بازنگری شده مجدداً توسط دو نفر از همکاران کمیسیون، با حضور مهندس محترم محاسب سازه و مسئول محترم دفتر طراحی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کنترل و بررسی و صورتجلسه دو مرحله کنترل و بررسی نقشه های ازبیلت فوق الذکر طی نامه ای به رئیس محترم سازمان ارسال گردید. با عنایت به نامه طراح محترم سازه، مثبت در دبیرخانه سازمان به شماره ۱۴۰۲/۱۵۱۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵، با موضوع اصلاحات انجام شده در فایل های محاسباتی و ارجاع به کمیسیون، علیرغم دعوت از طراح محترم سازه، ایشان طی نامه ای به علت مشغله کاری، مسئول محترم دفتر طراحی آقای مهندس حمید صیدی را به عنوان نماینده خود جهت حضور در جلسه روز جاری کمیسیون معرفی کرده و فایل محاسباتی ارائه شده به همراه نقشه های ازبیلت، در جلسه با حضور نماینده معرفی شده توسط طراح محترم سازه، مجدداً کنترل و بررسی گردید و مقرر گردید با توجه به بررسی ها و کنترل های صورت گرفته در جلسه، موارد ذیل در فایل های اصلاحی ارائه شده، اعمال و فایل های بازنگری شده، مجدداً جهت بررسی و تایید نهایی به کمیسیون ارائه گردند:

الف- اثررمپ در فایل اصلاحی، اعمال گردد

ب- Joint Shear و آرماتورهای پیچشی در فایل اصلاحی، اعمال گردد.

رئیس کمیسیون
مهندس محترم
مهر و امضاء
۱۴۰۷/۰۷/۲۴

ج- با توجه به غیر متعارف بودن و غیر اجرایی بودن مقدار وزن بار دیوار در تمامی طبقات، با در نظر گرفتن کاربری محل، وزن دیوارها در فایل اصلاحی به صورت متعارف و اجرایی لحاظ گردد.

د- در ترکیب بارها، بار قائم زلزله در فایل اصلاحی، اعمال گردد.

هـ- چگالی (وزن مخصوص) بتن مسلح، به مقدار ۲۵۰۰ کیلو گرم در متر مکعب بتن در فایل اصلاحی، اعمال گردد.

و- در نیم طبقه تجاری، بار زنده در فایل اصلاحی اعمال گردد.

۲) نقشه های سازه ساختمان به مالکیت آقایان تراب بیات و امیر نوری با کد رهگیری ۳۳۷۳۲۹ در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفت.

۳) نقشه های سازه ساختمان به مالکیت خانم سمیه رفیعی و آقای کاظم محمدی با کد رهگیری ۳۳۱۹۸۲ در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفت.

۴) نقشه های سازه ساختمان به مالکیت آقای فریدون ناصر احمدی با کد رهگیری ۳۳۸۳۸۹ در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفت.

۵) نقشه های ازبیلت سازه ساختمان به مالکیت آقایان یحیی سلطانی - حسینعلی سعادت با کد رهگیری ۱۲۵۸۲۱ در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفت.

۶) نقشه های ازبیلت سازه ساختمان به مالکیت آقای سعید فروزنده با کد رهگیری ۳۴۱۳۳۶ به علت عدم وجود مهر و امضای ناظر و مجری محترم سازه در نقشه های ارائه شده، از دستور کار کمیسیون خارج شد.

۷) نقشه های سازه سوله صنعتی به مالکیت شرکت فولادکاران فجر زنجان با کد رهگیری ۳۴۱۸۲۹ (بدون ارجاع نامه جهت بررسی در کمیسیون) در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به عدم ارائه دفترچه مطالعات ژئوتکنیک، مقرر گردید، الزام کارفرمای محترم پروژه به تهیه ارائه دفترچه مطالعات ژئوتکنیک با عنایت به ضوابط و مقررات حاکم، طی نامه ای به رییس محترم سازمان منعکس گردد.

امضاء حاضرین :

مسعود حبیبی	سید مهدی هاشمی	سید عادل فراز	سید محسن نبوی

در استعلام
مهندسین مشاور
مهندسین مشاور
مهندسین مشاور
مهندسین مشاور