

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
 تاریخ: ۱۴۰۳ / ۳ / ۳۰
 شماره: ۱۴۰۳۱۷۲۲۲



سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری »

« دوره نهم / ۳ - شماره ۶۷ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
------------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	جعفر خزاعی	المیرا سنائی	محمد رضا اکرادی	جعفر نیکومنش	رباب احمدی
مدعوین	اعضای محترم کمیسیون انرژی و نمایندگان کارخانه زنجان سفال				

مصوبات جلسه :

دستور جلسه به عنوان : بررسی گواهی استاندارد محصول جدید شرکت زرین سفال زنجان و انطباق داشتن با الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی

در این خصوص جلسه ای مشترک با اعضای محترم کمیسیون انرژی و نمایندگان شرکت زرین سفال و زنجان اجر برگزار گردید بعد از ارائه و معرفی محصول از طرف شرکت ، تصمیم دو کمیسیون به شرح ذیل می باشد:

۱- موضوع اول مورد طرح جلسه: مقرر شد کما فی السابق ناظرین معماری نسبت به اخذ گواهینامه های استاندارد مصالح مورد استفاده در ساختمان ها ، در هر مرحله و قبل از اجرای کار را اخذ نموده و الزاماً از سایت سازمان استاندارد یا سایت مرکز تحقیقات راه و مسکن استعلام اعتبار ستجی نمایند.

لازم بذکر است طبق بررسی بعمل آمده ، از مصالح دارای گواهینامه مرکز تحقیقات شرکت زرین سفال زنجان نسبت به رعایت الزامات مبحث ۱۹ و استعلام از سایت مرکز تحقیقات و مطابقت با مقررات ملی ساختمان ، مالکین و ناظرین متعی جهت استفاده از محصولات این شرکت ندارند .

۲- موضوع دوم مورد طرح جلسه: مشخص کردن مقاومت حرارتی و ضریب انتقال حرارت تمامی مصالح موجود و مورد استفاده در بازار به صورت تک به تک و جزء به جزء و همچنین محاسبه مقاومت حرارتی و ضریب انتقال حرارت کلی جداره ها (در صورت تک جداره یا دو جداره بودن دیوارها) بر اساس نوع مصالح مورد استفاده و همچنین محل اجرای جداره های خارجی انجام و به کمیسیون معماری محترم جهت اعمال نظر، و مجددا ارسال به هیات مدیره محترم جهت تایید و ابلاغ به دفاتر طراحی سطح استان قرار گیرد.

۳- موضوع سوم مورد طرح جلسه: توصیه می شود در طراحی و اجرای جداره های پیرامونی (الخصوص جداره های دو جداره) از یک مصالح مشترک در هر دو جداره بهره گیری شود، همچنین الزامات اجباری مبحث ۱۹ در جداره های پیرامونی مورد دقت قرار گیرد.

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی