



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

## «صورتجلسه کمیسیون انرژی، مصالح و محیط زیست»

### «دوره اول - شماره ۰۸»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
------------------------	-----------------------	------------------------

حضورین	مهندسان سعید نظری	مهندسان صمد حسینی	دکتر فربهرز براتی	دکتر جواد رحمانی	مهندسان داود دوستی	خانم دکتر بیاتی
مدعوین						

#### موارد مطروحه:

- ۱- کلیه اگزاست فن هایی که دارای توان بالای ۱KW میباشند، الزاماً مجهز به سیستم VFD باشند. (کنترل دور متغیر)
- ۲- کلیه سیستم های روشنایی در مشاعات مجهز به سنسور حرکتی با شعاع حساسیت  $R=2$  متر باشند.
- ۳- شدت نور پردازی در نمایهای ساختمانها از 10 LUX تجاوز نکند.
- ۴- سیستم های پمپ آبرسانی با توان بالای 2KW نیز مجهز به سیستم VFD باشند.

امضاء حاضرین:

دبیر کمیسیون - داود دوستی

