




سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۲ - جلسه شماره ۸۲ »



تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۹/۲۷	ساعت شروع جلسه: ۱۶/۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸/۳۰
-----------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری
مدعوین	نمایندگان دفاتر طراحی					

موارد مطروحه:

هشتاد و دومین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۷ با حضور اعضای و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- سوالات نقشه های تاسیسات مکانیکی پروژه مجتمع تجاری و خدماتی کوی مهرآرا مربوط به شرکت گسترش دانش آب زنگان در کمیسیون بررسی گردید.

۲- در خصوص پیشنهادات کمیسیون برای پیش نویس جدید مباحث ۱۴ و ۱۶ موارد ذیل اعلام گردید:

الف- لزوم استفاده از مصالح جدید از جمله لوله های پلی پروپیلن در سیستم لوله کشی آبگرم بهداشتی و گرمایش پکیج حرارتی.

ب- با توجه به اینکه در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان استفاده شیر های فنری ذکر گردیده، در مبحث ۱۶ هم بصورت هماهنگ درج گردد.

ج- در خصوص دود کش های پکیج های چگالشی توضیحات ارائه به اندازه کافی ارائه نشده است (جنس دودکش ها از نوع پلیمری باشد).

د- استفاده از عایق های الاستومری اشاره نشده است.

و- روش های تامین هوا در مباحث ۱۴ و ۱۷ هماهنگ گردد.

ز- با توجه به ضرورت مورد نیاز در صرفه جویی مصرف آب، محدودیت ها و الزامات سیستم آب خاکستری بصورت کامل تر تبیین گردد.

امضاء حاضرین :