



سازمان نظام‌مندی سامان
استان زنجان

« صورت‌جلسه کمیسیون تخصصی معماری »

« دوره دهم / ۱ - شماره ۸۶ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸	ساعت شروع جلسه: ۱۶	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸
حاضرین	جعفر خزاعی	محمد رضا اکرادی
مدعوین	زهرا ترابی	رباب احمدی
	المیرا سنائی	جعفر نیکومنش

مصوبات جلسه:

۱- در پاسخ به نامه به شماره ۱۴۰۴/۲۱۶۹ در خصوص جانمایی پارکینگ، نقشه‌های پیوست نامه مورد بررسی قرار گرفت، ابعاد اندازه‌گذاری‌های مابین ستونها ناخوانا بوده و نقشه تأیید شده توسط طراح با نقشه تفکیک شده توسط نقشه بردار مغایرت دارد برای بررسی درست تر نیاز به حضور طراح و نقشه بردار و نقشه‌های تفکیکی و ازبیلت می باشد، ضمن اینک هیادآوری می گردد برای تأیید دو پارکینگ کنار هم طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان فاصله بین دو ستون ۴/۵ متر و طول مسیر گردش می بایست ۵ متر باشد.

۲- پیامکی با عنوان زیر به همکاران معماری و سازه ارسال گردد:

طراحی و ارائه جزئیات اتصال عناصر غیرسازه ای و دیوارها و فاصله جداسازی دیوارها از ستون و سقف ها به عهده مهندس محاسب سازه و نظارت بر جزئیات آنها به عهده مهندس ناظر سازه می باشد.

کنترل تراز و شاقولی بودن وادارهای افقی و قائم همزمان بر عهده مهندس ناظر بر طرح معماری و مهندس ناظر بر اجرای سازه می باشد

و نظارت بر اجرای بلوک چینی صرفا به عهده ناظر معماری می باشد.

۳- مقرر گردید هماهنگی های لازم جهت برگزاری سمینار آموزشی در خصوص مبحث حریق با حضور اساتید مبحث حریق مرکز تحقیقات مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ در راستای حل سوالات مبهم مبحث انجام گردد.

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی