



سازمان نظام ن.rmدی ساختمان  
استان فارس

## «صورتجلسه کمیسیون انرژی، مصالح و محیط زیست»

### «دوره اول - شماره ۹»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰	تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس سعید نظری	مهندس صمد حسینی	دکتر جواد رحمانی	مهندس داود دوستی	خاتم دکتر یمانی	مدعوین

#### موارد مطروحه:

پیرو جلسات قبلی و در تکمیل موارد برقی و مکانیکی مرتبط با مبحث ۱۹ و بهینه سازی مصرف انرژی:

۱- از آنجایی که طبق بخشنامه های شرکت توزیع برق، می باشد ساختمانها در ساعت پیک مصرف و فقط برق توان تولید انرژی را داشته باشد و همچنین الزام به وجود برق اضطراری در تغذیه سیستم های اطفا حریق، پیش بینی دقیق محل دیزل زنر اتور طبق اصول فنی در ساختمانها گروه "د" و ۵ طبقه با کابری اصلی الزامیست. لذا مقرر گردید ضوابط نصب و کابری این دستگاهها طبق نشریه شماره ۱۱۰-۱ سازمان مدیریت توسط کمیسیون محترم معماری استخراج وجهت درج در نقشه های مرتبط ابلاغ گردد.

۲- استفاده از سیستم های فنوتولایک برای کلیه ساختمانها توصیه می گردد. پیشنهاد می گردد این مورد نیز در نقشه های برقی ساختمانها لحاظ گردد.

#### امضاء حاضرین:

دبیر کمیسیون - داود دوستی

