

سازمان نظام مهندسی ساختمان
تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱
شماره ۱۴۵۹۱، ۱۴۰۴

« صور تجلسه کمیسیون تخصصی معماری »



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« دوره نهم / ۳ - شماره ۹۵ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
حاضرین	جعفر خزاعی	محمد رضا اکرادی
	رباب احمدی	المیرا سنائی
مدعوین	-	

مصوبات جلسه :

در پاسخ به نامه به شماره ۱۴۰۴/۲۰۷/۲۷۷۲۶ ص مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ در خصوص بررسی پلان خیریه مجتمع پزشکی حضرت ولیعصر (عج) پلانها در این جلسه بررسی گردید:

- با توجه به کدهای نقشه های معماری ارائه شده، پلانها از نظر دسترسی معلولین موردی نداشته

- از نظر پدافند غیرعامل با توجه به اینکه تمامی واحدها حداقل با دو راه پله به تراز تخلیه خروج، دسترسی دارند.

مشکلی وجود نداشته ولی با توجه به اتفاقات جنگ اخیر و لزوم احداث پناهگاه های عمومی پیشنهاد می گردد در طبقه زیرزمین فضایی برای پناهگاه پیش بینی شود.

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی