



« صور تجلسه کمیسیون تخصصی معماری »

« دوره نهم / ۳ - شماره ۹۶ »



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان مازان

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱	ساعت شروع جلسه: ۱۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۲
------------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	جعفر خزاعی	محمد رضا اکرادی	ریاب احمدی	جعفر نیکومنش	المیرا سنائی
مدعوین					

مصوبات جلسه :

در پاسخ به درخواست اعضای هیات مدیره محترم جهت بررسی نقشه واحدهای تجاری باشگاه نظام مهندسی ساختمان موارد زیر قابل اصلاح می باشد :

- رمپ ها در پلان ها عین هم ترسیم نشده اند.
- احتمال سرگیری تراس روی رمپ
- کاهش طول رمپ پارکینگ نیم طبقه جهت دسترسی به محوطه
- جهت درب ضد حریق جلو آسانسور در ۱-
- محل درب ورودی مغازه ها به کناره ها انتقال یابد.
- برای مغازه ها جهت مبلمان بهتر فضا فقط یک در پیش بینی شود، تنظیم کد ورودی ها به خاطر شیب
- جانمایی بهتر برای سرویس و آبدارخانه تجاری ها
- توضیحات در مورد ۳ خط پیرامون زمینی
- عدم همخوانی پلان تراس ها در نقشه
- دیوار مابین رمپ ها
- فاصله مفید مابین ستون ها در مسیر رمپ ۵ متر باقی بماند
- تاسیسات با ارتفاع بیشتر برای پارکینگ

- جانمایی صحیح سرویس معلولین با توجه به اینکه درب به سمت بیرون باز می شود.

- ترسیم صحیح پله سه طرفه

توصیه می شود جهت بررسی دقیق تر پلانهای اندازه گذاری نیز ارائه گردد.

- پیشنهاد می شود طراحی نمای پروژه از طریق مسابقه انتخاب شود .

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی