



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت راه و شهرسازی



وزارت راه و شهرسازی  
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

## ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

ویرایش ۳ - ۱۳۹۸

کمیته بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

شماره نشر: ض-

(ج) (J)  
دفترخانه شورایعالی شهرسازی و معماری  
۹۸/۱/۲۰  
بررسی پرونده بورج





## اعضای کمیته بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

رئیس کمیته: مهندس امیر نورانی

تدوین کننده و دبیر کمیته: مهندس شعله نوذری

سمت یا سازمان	اعضا: (به ترتیب حروف الفبا)
سازمان نظام مهندسی ساختمان	مهندس مهدی اسماعیلی
انجمن آفرینش‌های فرهنگی و هنری معلولان ایران	مهندس منصور برجیان
تشکل‌های غیردولتی امور ایثارگران	مهندس حیدر بنایی
وزارت کشور	مهندس حمیدرضا حاجوی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران	دکتر سیدمحسن حبیبی
انجمن برنا	دکتر محبوبه خلوق
عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی	دکتر غزال راهب
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	مهندس ندا رفیع زاده
بنیاد شهید و امور ایثارگران	لیلا سنگلچی
شهرداری تهران	دکتر سهیلا صادق زاده
وزارت راه و شهرسازی	مهندس فرزانه صادق مالاجرد
کارشناس ارشد طراحی شهری	مهندز زینب صادقی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	مرحوم مهندس مسعود قاسم زاده
انجمن ندای معلولین ایران	محمد کاری
دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور	ابراهیم کاظمی مومن سرایی
عضو هیئت علمی دانشگاه توانبخشی و بهزیستی	دکتر محمد کمالی
شهرداری تهران	مهندز مهران ماندگار
شورای هماهنگی تشکل‌های غیردولتی معلولان و انجمن باور	دکتر سهیل معینی
دفتر فنی و برنامه‌ریزی وزارت کشور	مهندز امیر مغاثلو
اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران	دکترسید مجید نادری
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	مهندز شعله نوذری
کارشناس ارشد معماری و رئیس کمیته بازنگری	مهندز امیر نورانی

(+) (J)

دبیرخانه شورای عالی خیر ساری و معمانه

۹۸/۸/۲۰

برگشته: ...



## فهرست مطالب

۱	الف- مقدمه
۱	ب- اهداف پروژه
۲	ج- تعاریف
۵	د- دلیل انتخاب صندلی چرخدار
۹	فصل اول- ضوابط شهرسازی برای افراد دارای معلولیت
۹	۱- ضوابط طراحی و مناسبسازی فضای شهری
۹	۱-۱- پیاده‌رو
۹	۱-۱-۱- عرض پیاده‌رو
۱۰	۱-۱-۱-۱- کفسازی پیاده‌رو
۱۳	۱-۱-۱-۲- شیب پیاده‌رو
۱۴	۱-۱-۱-۳- مواعن در پیاده‌رو
۱۶	۱-۱-۱-۴- حدفاصل پیاده‌رو و دیگر مسیرهای عبوری
۱۶	۱-۱-۱-۵- رمپ‌جدول
۱۹	۱-۱-۱-۶- اختلاف ارتفاع در فضای شهری
۱۹	۱-۱-۱-۷- پله
۱۹	۱-۱-۱-۸- سطح شیبدار(رمپ)
۲۰	۱-۱-۱-۹- پله‌های ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو
۲۰	۱-۱-۱-۱۰- محل عبور عابر پیاده در سواره‌رو
۲۰	۱-۱-۱-۱۱- گذرگاه همسطح/ خطکشی عابر پیاده
۲۱	۱-۱-۱-۱۲- چراغ راهنمایی
۲۱	۱-۱-۱-۱۳- گذرگاه غیرهمسطح
۲۲	۱-۱-۱-۱۴- توقفگاه خودرو
۲۲	۱-۱-۱-۱۵- پارکینگ حاشیه‌ای
۲۲	۱-۱-۱-۱۶- پارکینگ‌های عمومی
۲۴	۱-۱-۱-۱۷- ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی
۲۴	۱-۱-۱-۱۸- اتوبوس
۲۵	۱-۱-۱-۱۹- بی‌آرتی
۲۵	۱-۱-۱-۲۰- مترو
۲۶	۱-۱-۱-۲۱- تاکسی
۲۶	۱-۱-۱-۲۲- تجهیزات و مبلمان شهری
۲۶	۱-۱-۱-۲۳- علامت
۲۸	۱-۱-۱-۲۴- نورپردازی و روشنایی
۲۸	۱-۱-۱-۲۵- مبلمان شهری
۲۲	۱-۱-۱-۲۶- سرویس بهداشتی عمومی
۲۵	فصل دوم- ضوابط طراحی معماری برای افراد دارای معلولیت
۲۵	۲- ضوابط طراحی و مناسبسازی ساختمان‌های عمومی
۲۵	۲-۱- عناصر مشترک در کلیه ساختمان‌های عمومی



## اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

جناب آقای مهندس سید محمد بهشتی عضو محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش  
 جناب آقای دکتر مهدی حجت عضو محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش  
 جناب آقای دکتر مجید مخدوم عضو محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش  
 جناب آقای دکتر سید محسن حبیبی عضو محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش  
 جناب آقای مهندس امیر فرجامی عضو محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش  
 جناب آقای مهندس ایرج کلانتری عضو محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش  
 سرکار خانم دکتر زهرا اهری عضو محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش  
 جناب آقای دکتر سیاوش صابری عضو محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش  
 جناب آقای مهندس امیر مغاتلو عضو محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش  
 جناب آقای مهندس محسن طوسی عضو محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش  
 سرکار خانم مهندس مروارید قاسمی عضو محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش  
 جناب آقای دکتر علی عمرانی پور دبیر محترم کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش

## اعضای کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

جناب آقای دکتر غلامرضا کاظمیان عضو حقیقی کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری  
 سرکار خانم مهندس گلاره مهاجر عضو حقیقی کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری  
 سرکار خانم مهندس شهلا مالک عضو حقیقی کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری  
 جناب آقای مهندس امیر مغاتلو عضو حقیقی کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری  
 جناب آقای مهندس مهدی منوجهری نماینده وزارت نیرو

جناب آقای مهندس میثم نوروزیان نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  
 سرکار خانم پروین بی غم نماینده وزارت کشور

جناب آقای مجید سراجی کرمانی نماینده دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای مهندس مسعود حمزه‌ای دبیر کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری

(۱)

دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری  
۹۱/۸/۲۰

نحویت مدونه نوروز





۲۵	۱-۱-۲- ورودی‌ها
۲۶	۱-۲- راههای خروج
۲۷	۲-۱-۲- سرسرا و فضای پذیرش
۲۷	۲-۴-۱- راهرو
۲۸	۲-۵- پله‌ها
۴۰	۲-۶- سطح شیب‌دار (رمپ)
۴۴	۲-۷- آسانسور
۴۸	۲-۸- بالابر
۴۹	۲-۹- پله برقی و پیاده رو متحرک
۵۰	۲-۱۰- بازشوها
۵۲	۲-۱۱- میله‌های دستگرد
۵۵	۲-۱۲- فضاهای بهداشتی
۵۸	۲-۱۳- اتاق دوستدار مادر و کودک
۵۹	۲-۱۴- تجهیزات و مبلمان
۶۰	۲-۱۵- علائم و مسیریابی
۶۰	۲-۱۶- نورپردازی
۶۰	۲-۱۷- کفسازی
۶۰	۲-۱۸- کنترل‌های الکتریکی و مکانیکی
۶۱	۲-۱۹- اعلام خطر
۶۲	۲-۱- ضوابط خاص تصرف‌ها
۶۲	۲-۲- استثنایات
۶۲	۲-۲-۲- تصرف‌های تجمعی
۶۴	۲-۲-۲- مرکز بهداشتی، درمانی و آسایشگاهی
۶۴	۲-۴-۲- رستوران و چایخانه
۶۶	۲-۵-۲- هتل‌ها
۶۶	۲-۶-۲- مرکز تجاری
۶۷	۲-۷-۲- کتابخانه
۶۸	۲-۸-۲- اماکن ورزشی
۷۰	۲-۹-۲- مرکز مذهبی و مساجد
۷۰	۲-۱۰-۲- مرکز فرهنگی
۷۱	۲-۱۱-۲- پایانه‌های حمل و نقل
۷۲	۲-۱۲-۲- ساختمان‌های آموزشی
۷۲	۲-۱۳-۲- بورستان‌ها و زمین بازی
۷۶	۲-۱۴-۲- ساختمان‌های تاریخی
۷۷	۲-۱۵-۲- پناهگاه و اسکان اضطراری
۷۹	۳- ضوابط طراحی و مناسبسازی ساختمان‌های مسکونی
۷۹	۳-۱- هدف

دفترچه شورای اعالی شهرسازی و معماری

۹۶, ۱, ۲۰

نحوه نمایه نمودن



۷۹	۲-۳- شرایط عمومی
۷۹	۲-۳- مسکن قابل دسترس
۷۹	۲-۳- ۱- ورودی
۷۹	۲-۳- ۲- راهرو
۷۹	۲-۳- ۳- راهپله
۷۹	۴-۳- ۳- سطح شبیدار
۷۹	۵-۳- ۲- آسانسور
۷۹	۶-۳- ۲- بازشوها
۷۹	۷-۳- ۲- میله‌های دستگرد
۷۹	۸-۳- ۲- فضای بهداشتی
۷۹	۹-۳- ۲- ۹- کنترل‌های الکتریکی و مکانیکی
۸۰	۱۰-۳- ۲- پارکینگ
۸۰	۱۱-۳- ۲- اتاق‌ها
۸۱	۱۲-۳- ۲- آشپزخانه
۸۲	۱۲-۳- ۲- انباری
۸۴	فهرست تصاویر
۸۷	فهرست جداول

((J))

دفترچه شورایعالی شهرسازی و معمار

۹۸/۸/۸

دفترچه شورایعالی شهرسازی و معمار

**الف- مقدمه**

مشکلات موجود در طراحی شهری و معماری، یکی از بزرگترین موانع حضور افراد دارای معلوماتیت در فعالیت‌های اجتماعی است. افراد دارای معلوماتیت علی‌رغم برخورداری از قابلیت‌ها و توانایی‌های بسیار، به دلیل همین موانع با عدم دسترسی به تسهیلات محیط شهری روبرو هستند و جامعه نیز بی‌بهره از نیروهای بالقوه آنان است. سازکار ساختن محیط شهر با نیازهای افراد دارای معلوماتیت جسمی و حرکتی در واقع بازگردانیدن این افراد به اجتماع، زندگی و فعالیت است. به دنبال مطالعاتی که در زمینه طراحی فضاهای مناسب و قابل دسترس برای افراد دارای معلوماتیت در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام گردید، مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلوم جسمی - حرکتی در سال ۱۳۶۸ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید.

متن تکمیلی بازنگری نخست ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلوماتیت جسمی و حرکتی پس از انجام مراحل ویرایش ادبی و نظر خواهی از صاحب‌نظران فنی در تاریخ ۷۸/۹/۲۱ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید و از تاریخ فوق مصوبه و پیوست آن جایگزین مصوبه قبلی و رعایت مفاد آن لازم الاجرا گردید.

براساس بند ۶ مصوبه فوق وزارت مسکن و شهرسازی موظف گردید هر پنج سال یکبار، ضوابط و مقررات موضوع این مصوبه را مطابق با شرایط و امکانات جدید مورد بازنگری قرار دهد و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد نماید. در این راستا پروژه تحقیقاتی «تدوین پیش‌نویس ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلوماتیت جسمی - حرکتی» در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به اجرا درآمد تا پس از تصویب در کمیته علمی بازنگری به شورای عالی شهرسازی ارائه گردد.

**ب- اهداف پروژه**

هدف اصلی پروژه تحقیقاتی «تدوین پیش‌نویس ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلوماتیت»، تأمین فضای قابل دسترس و ایجاد فرصت‌های مساوی برای همه اشاره جامعه در جهت تسهیل حرکت و جابجایی مستقل در سطح شهر و دسترسی عادلانه و محترمانه به ساختمان‌ها و تجهیزات شهری است.

بدین ترتیب بناها و فضاهای شهری باید به گونه‌ای طراحی یا مناسبسازی شوند که گروه‌های خاصی از مردم به دلیل محدودیت‌های موجود از استفاده از آنها محروم نشوند و تردد، رسیدن، دستیابی و استفاده مستقل کلیه افراد از آن فضا و تجهیزات معماری درون آن امکان‌پذیر باشد و به جز مانع‌های ایمنی، امنیتی یا مالکیتی، هیچگونه مانع حرکتی برای دسترسی افراد به آن فضا و حرکت و فعالیت در درون آن وجود نداشته باشد. در این راستا سعی خواهد شد از راه حل‌های اختصاصی و تأمین دسترسی مجزا برای افراد با محدودیت‌های حرکتی پرهیز شود.

به منظور ارتقاء سطح علمی ضوابط و بهنگام نمودن آن براساس اطلاعات علمی و دانش روز و تحقیقات انجام شده، و با توجه به شرایط کشور و تجربیات سایر کشورها و ارائه معیارهای صحیح فنی و الزامات قانونی در جهت تأمین دسترسی‌ها و رفع مشکلات اجرایی در وضعیت موجود و در توسعه‌های آتی، ویرایش دوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلوماتیت» مورد بازنگری قرار گرفته است.

رویکرد اصلی در بازنگری ضوابط موجود، پرهیز از ایجاد تغییرات اساسی در ساختار ضوابط، رفع ابهامات و انجام نکات اصلاحی و تکمیلی مورد لزوم به منظور کاربرد و پهنه‌گیری مطلوب‌تر از ضوابط است.



## ج- تعاریف

- ﴿ اختلال جهتیابی محدودیت دائم یا موقت یک شخص در جهتیابی نسبت به فضا، زمان و موقعیت است. ﴾
- ﴿ استقلال فردی دسترسی به محیط‌های فیزیکی برای فرد، به طور مستقل و بدون کمک دیگران است. ﴾
- ﴿ بالابر وسیله‌ای که به طور دائمی نصب و بین طبقات ثابت استقاده می‌شود و شامل یک کنی هدایت‌شونده است که امکان دسترسی افراد دارای معلولیت با یا بدون صندلی چرخدار را فراهم می‌کند. ﴾
- ﴿ پاگرد سکو یا بخشی از ساختار کف نهایی و بدون شکست در انتهای مسیر رشته پله یا رمپ یا در محل ورود به کابین آسانسور ﴾
- ﴿ پیاده‌رو متحرک وسیله‌ای جهت انتقال افراد در سطوح همتراز یا سطوح با اختلاف ارتفاع کم است. به انواعی از آن که با سطح افق زاویه دارد (حداکثر تا شش درجه) رمپ بر قی نیز گفته می‌شود. ﴾
- ﴿ پیاده‌رو مسیر پیاده‌ای که در داخل حریم راه و به موازات سواره‌رو و لی مجزا از آن قرار دارد. ﴾
- ﴿ تجهیزات و مبلمان شهری وسائل یا تجهیزات موقت یا دائمی هستند که به منظور هدایت، کنترل، حفظ امنیت، برقراری ارتباط، راحتی، تبلیغات، تزئین و تفریح، با اجازه یا اطلاع مقامات دولتی در فضای عمومی شهر نصب شده و استفاده عمومی دارند ایستگاه‌های اتوبوس، پارکینگ‌های اتومبیل، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست، سرویس‌های بهداشتی و ... است. ﴾
- ﴿ ثابت ویژگی مصالحی که در کف یا نظایر آن به کار برده شده و به راحتی و بر اثر استفاده مداوم و متداول جابجا نگردد. ﴾
- ﴿ دسترس‌پذیر کیفیت ساختمان‌ها، فضاهای عمومی، تجهیزات و تسهیلات است به گونه‌ای که امکان دستیابی، ورود، خروج یا استفاده مستقل از آنها بدون هیچ‌گونه مانع حرکتی برای همه افراد فارغ از محدودیت‌های جسمی و سنی آنها فراهم باشد. ﴾
- ﴿ راه خروج قابل دسترس راه خروج پیوسته و بدون مانع که از هر نقطه از ساختمان مسیری دسترس‌پذیر را به یک مکان امن، یک خروجی افقی یا یک راه عمومی فراهم می‌سازد. ﴾
- ﴿ رمپ‌پله راه پله‌ای است که ارتفاع پله آن ۲ سانتیمتر و کف پله آن با عمق حداقل ۶۵ سانتیمتر دارای حداکثر شیب ۳ درصد باشد. ﴾
- ﴿ رمپ‌جدول سطح شبیدار کوتاهی است که با بریدن یا افزودن بر جدول ایجاد شود و گذر از تراز خیابان به تراز پیاده‌رو را ممکن سازد. ﴾
- ﴿ رمپ‌جدول قطری یا گوشه‌ای سطح شبیداری است که در محل اتصال سواره‌رو و پیاده‌رو در گوشه تقاطع‌ها واقع گردد. ﴾
- ﴿ ساختمان‌های عمومی آن دسته از ساختمان‌هایی هستند که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهند. ﴾
- ﴿ سخت ویژگی مصالحی که در کف یا نظایر آن به کار برده شده و بر اثر استفاده مداوم و متداول تغییر شکل ندهد. ﴾

(۱)




- » سطح شیبدار یا رمپ سطح حرکت پیاده‌ای که شیب طولی داشته باشد و عبور از یک تراز به تراز دیگر را ممکن می‌سازد.
- » سیستم بهبود شناوی شامل تجهیزات، سیستم‌ها سخت‌افزار یا سرویسی است که برای افزایش، حفظ یا بهبود توانایی‌های شنیداری افراد با اختلالات شنیداری استفاده می‌شود.
- » عرض مفید عرض بدون مانع و خالص باقیمانده برای عبور یک فرد با صندلی چرخدار از یک گذرگاه، در طول یک راهرو یا اجزاء دیگر مسیر (برای مثال دسترس خروج) است.
- » عالیم بین‌المللی افراد معلول عالیم هستند که برای شناساندن تسهیلات قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت با رعایت ویژگی‌های مندرج در این ضوابط نصب یا ترسیم می‌شوند.
- » عالیم راهنمای شامل تجهیزاتی برای هدایت، کنترل، مسیریابی، اطلاع‌رسانی و هشدار به صورت‌های دیداری، شنیداری، لمسی و غیره است.
- » غیرلغزندۀ ویژگی مصالحی است که در کف یا نظایر آن به کار برده شده و بر اثر تماس با کفش، عصا، چرخ صندلی چرخدار و نظایر آن اصطکاک لازم و این را برای فرد ایجاد نماید.
- » فرد دارای معلولیت جسمی و حرکتی فردی است که به دلیل اختلالات در سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی دچار محدودیت در عملکرد اندامها، تنه و ستون فقرات است.
- » فرد کم بیننا فردی است که میزان بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصلاح توسط عدسی‌های تصویح کننده بین  $\frac{1}{10}$  تا  $\frac{3}{10}$  باشد.
- » فرد کم شنونا فردی است که دچار اختلالات شناوی بوده به طوری که با استفاده از سمعک، مداخلات جراحی و سایر وسایل کمک شناوی و توانبخشی شناوی مشکل ارتباطی کلامی فرد بر طرف خواهد شد. به عبارت دیگر آستانه‌ی شناوی وی بین ۹۰ تا ۳۰ دسی بل می‌باشد.
- » فرد نابیننا فردی است که میزان بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصلاح توسط عدسی‌های تصویح کننده کمتر از  $\frac{1}{10}$  و یا میدان بینایی وی کمتر از ۱۰ درجه باشد به طوری که قادر به تشخیص حرکت دست و شمارش انگشتان از یک متری نباشد.
- » فرد ناشنونا فردی است که دچار اختلالات شدید شناوی بوده به طوری که با استفاده از سمعک، مداخلات جراحی و سایر وسایل کمک شناوی مشکل ارتباطی کلامی فرد بر طرف خواهد شد. به عبارت دیگر آستانه‌ی شناوی وی بیش از ۹۰ دسی بل می‌باشد.
- » فضای آزاد حداقل سطح موردنیاز برای استقرار و چرخش یک فرد با صندلی چرخدار است.
- » کور رنگی محدودیت در تشخیص رنگ‌های خاص و تمیز دادن ترکیب رنگ‌ها است.
- » مجتمع مسکونی به ساختمان‌های مسکونی که دارای بیش از چهار واحد مسکونی در یک طبقه و یا بیش از هشت واحد در چند طبقه باشند اطلاق می‌شود.
- » محدودیت اختلال در عملکرد یا ساختار بدن که ممکن است موقت باشد (مثالاً ناشی از آسیب‌دیدگی) یا دائمی، ضعف و شدت آن می‌تواند در طول زمان نوسان داشته باشد، به طور خاص، زوال در اثر پیر شدن.





- ﴿ مناسب ویژگی محیط ساخته شده در طراحی، اجرا، نصب یا مکانیابی با در نظر گرفتن نیازهای کاربر مورد نظر. ﴾
- ﴿ مناسبسازی وضع موجود به معنی اصلاح شرایطی است که از قبل به وجود آمده است. در این فرآیند تغییرات در اجزاء یا تجهیزات محیط در جهت ایجاد محیط بدون مانع، قابل دسترس و مطابق با ضوابط مصوب صورت می‌پذیرد. ﴾
- ﴿ نشانگرهای لمسی سطح پیاده‌رو سطوح کف برجسته و متباین بصری که به منظور کمک به افراد با محدودیت بینایی که از عصای سفید، کف کفش‌ها یا بینایی مقدور کم‌بینایان برای تشخیص مسیر (هدایت کننده) یا تغییر مسیر و وجود خطر (هشداردهنده) استفاده می‌شوند. ﴾
- ﴿ واحد مسکونی قابل دسترس به واحد مسکونی اطلاق می‌شود که افراد دارای معلولیت جسمی - حرکتی بدون نیاز به کمک دیگران و به طور مستقل با تضمین سلامت، ایمنی و آسایش بتوانند در آن زندگی کنند. ﴾
- ﴿ هموار ویژگی مصالحی است که در کف یا نظایر آن به کار برده شده که بر اثر تغییر ارتفاع در سطح مصالح، عابر لرزش قابل تحملی را تجربه کند و میزان قابل قبول آن حداقل ۶۰ میلیمتر در یک مترطول است. ﴾






#### د- دلیل انتخاب صندلی چرخدار


صندلی چرخدار به دلیل دارا بودن بیشترین محدودیت در میان وسائل کمک حرکتی متداول، مبنای قرار داده می شود. مبنای انتخاب اندازه ها و مشخصات در این ضوابط، افراد بزرگسال است.

شکل شماره ۱ ابعاد یک صندلی چرخدار استاندارد را نشان می دهد.




شکل شماره ۱: ابعاد استاندارد صندلی چرخدار

شکل های شماره ۲ تا ۴ اندازه ها و دسترسی های افراد دارای معلولیت را در حرکت به بالا و جلو نشان می دهند.



شکل شماره ۲: اندازه ها و دسترسی های مرد دارای معلولیت در حرکت به جلو




شکل شماره ۳: اندازه ها و دسترسی های مرد دارای معلولیت در حرکت به بالا

\* کلیه اندازه ها در شکل ها به سانتیمتر است.


((L))

دفترچه شورایعالی شهرسازی و معماری

نوبت تدوینه عارج ۹۸/۸/۲۹




شکل شماره ۴: اندازه‌ها و دسترسی‌های زن دارای معلولیت در حرکت به جلو




شکل شماره ۵: اندازه‌ها و دسترسی‌های زن دارای معلولیت در حرکت به بالا

شکل‌های شماره ۶ تا ۱۲ نمایانگر اندازه‌ها و فواصل لازم جهت حرکت و جایه‌جایی افراد با صندلی چرخدار است.




شکل شماره ۶: سطح موردنیاز برای گردش ۹۰ درجه‌ای صندلی چرخدار




شکل شماره ۷: سطح موردنیاز برای گردش ۱۸۰ درجه‌ای صندلی چرخدار







شکل شماره ۸: سطح مورد نیاز برای گردش ۳۶۰ درجه‌ای صندلی چرخدار




شکل شماره ۹: سطح مورد نیاز برای چرخش صندلی چرخدار از زاویه ۹۰ درجه



شکل شماره ۱۰: فضای مورد نیاز برای حرکت مستقلی صندلی چرخدار بدون همراه



شکل شماره ۱۱: فضای مورد نیاز برای حرکت مستقلی صندلی چرخدار با همراه




شکل شماره ۱۲: فضای مورد نیاز برای حرکت دو صندلی چرخدار بدون همراه از کنار یکدیگر

(↓)

دفترخانه سورا بیانی شهرسازی و معماری


۹۸، ۸۰ ر. ر.

نیوست مخصوصاً مترجم




شکل شماره ۱۳: فضای مورد نیاز برای حرکت دو صندلی چرخدار با همراه از کنار یکدیگر

در شکل شماره ۱۴ عرض مورد نیاز برای عبور افرادی که از دیگر وسایل کمک حرکتی مانند عصا و واکر استفاده می‌کنند مشخص شده است.



شکل شماره ۱۴: فضای مورد نیاز برای عبور افراد از سایر وسایل کمک حرکتی

در شکل شماره ۱۵ محدوده آزاد مورد نیاز برای افراد دارای محدودیت بینایی که از عصای سفید برای مسیریابی خود استفاده می‌کنند نشان داده شده است.



شکل شماره ۱۵: محدوده عصای زدن افراد با محدودیت بینایی

(۱)

دفترچه شورایعالی شهرسازی و مسکن

۹۷، ۸، ۲۰

بروزت ۱۳۹۶ وزیر



## فصل اول- ضوابط شهرسازی برای افراد دارای معلولیت


### ۱- ضوابط طراحی و مناسبسازی فضای شهری

#### ۱-۱- پیاده‌رو

##### ۱-۱-۱- عرض پیاده‌رو


۱-۱-۱-۱-۱- مسیر عبور افراد پیاده باید واضح، خوانا، پیوسته و بدون مانع باشد.

۱-۱-۱-۱-۲- حداقل عرض مفید پیاده‌رو باید ۱۲۵ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۱۶).



شکل شماره ۱۶: حداقل عرض مفید پیاده‌رو

۱-۱-۱-۳- به منظور عبور دو صندلی چرخدار از کنار یکدیگر در یک پیاده‌رو پرتردد عرض آن باید حداقل ۱۸۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۱۷).




شکل شماره ۱۷: حداقل عرض مفید پیاده‌رو پرتردد

۱-۱-۴- در مناسبسازی پیاده‌روهای موجود با استفاده از امکانات، حداقل عرض پیاده‌روهای کمتر از ۹۰ سانتیمتر باید به ۹۰ سانتیمتر رسانیده شود. این امکانات، شامل سریپوشیده کردن جوی آب، الحاق بخشی از سواره‌رو به پیاده‌رو، کاهش عرض باغجه‌های کنار پیاده‌رو و... است.

۱-۱-۵- در محل‌هایی که به دلیل محدودیت‌های فضایی عرض پیاده‌رو ۹۰ سانتیمتر است، بهتر است در فاصله هر ۵۰ متر، فضای گردشی به عرض ۹۰ سانتیمتر و طول ۲۰۰ سانتیمتر به پیاده‌رو اضافه شود (شکل شماره ۱۸).





شکل شماره ۱۸: ابعاد فضای گردش در پیاده‌رو با عرض ۹۰ سانتیمتر

۱-۱-۶- حداقل عرض پیاده‌رو در مقابل ساختمان‌های عمومی نظیر مراکز آموزشی، درمانی، تفریحی و تجاری باید ۲۰۰ سانتیمتر باشد.

۱-۷- حداقل عرض مفید پیاده‌رو در مقابل جاذبه‌هایی مانند دکه‌های مطبوعات، گلفروشی و تابلوهای تبلیغاتی باید ۲۴۰ سانتیمتر باشد.

#### ۲-۱-۱- کفسازی پیاده‌رو


۱-۱-۲-۱- پوشش کف پیاده‌رو باید از مصالح سخت، ثابت، غیرلغزند و هموار باشد.

۱-۱-۲-۲- پوشش کف پیاده‌رو باید در مقابل شرایط جوی و تغییر شکل‌ها پایدار بوده و در شرایط گوناگون آب و هوایی قابل استفاده باشد.

۱-۱-۳- فاصله بین قطعات کفپوش پیاده‌رو در صورتی که به طور کامل پر شده باشد باید حداقل ۱۰ میلیمتر و در غیر این صورت حداقل ۵ میلیمتر باشد.

۱-۱-۴- حتی امکان از نصب هرگونه درپوش و دریچه بازدید در مسیر غالب عبور و مرور جلوگیری شود. در صورت لزوم هرگونه درپوش باید با کفسازی پیاده‌رو همتراز باشد.

۱-۱-۵- حتی امکان از نصب هرگونه شبکه در سطح پیاده‌رو جلوگیری شود. در صورت لزوم شبکه باید هم تراز با سطح پیاده‌رو، عمود بر جهت حرکت و عرض فضای باز آن حداقل ۲ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۱۹).



شکل شماره ۱۹: شبکه در سطح پیاده‌رو

۱-۱-۶- پیاده‌رو باید دارای آبراه مناسب بوده و تخلیه آب‌های سطحی به گونه‌ای انجام شود که مانع از تجمع آب باران و برف در سطح آن گردد.

۱-۱-۷- قسمت اتصال دو پیاده‌رو که نسبت به هم اختلاف سطح دارند، باید به شکل مسطح و با ابعاد حداقل ۱۲۵×۱۲۵ سانتیمتر طراحی گردد.



۸-۲-۱-۱- در محل تقاطع دو پیادهرو، لازم است کفسازی محل تقاطع با بافت و رنگ متفاوتی اجرا گردد تا برای افراد با محدودیت بینایی قابل تشخیص باشد.

#### ۹-۲-۱- نشانگرهای لمسی سطح پیادهرو

۱-۹-۲-۱-۱- مسیر رفت و آمد باید برای عبور و مرور افراد با محدودیت بینایی توسط نشانگرهای لمسی سطح پیادهرو قابل تشخیص باشد.


۲-۹-۲-۱-۱- نشانگرهای لمسی سطح پیادهرو باید موازی مسیر تردد و هم‌تراز پیادهرو باشند تا مانع در مسیر حرکت افراد دارای معلولیت نشوند.

۳-۹-۲-۱-۱- نشانگرهای لمسی باید در محل‌های مشخص و منطقی قرار داده شوند تا باعث کیج شدن عابران نشوند.

۴-۹-۲-۱-۱- برای کمک در مسیریابی به افراد با محدودیت بینایی استفاده از کفپوش‌های لمسی شیاردار با رنگ متضاد (ترجیحاً زرد) به صورت نواری الزامی است.

۵-۹-۲-۱-۱- برای هشدار در مورد خطرات، موانع، تغییر جهت‌ها، اختلاف سطوح و اطلاع‌رسانی از امکانات عمومی استفاده از کفپوش‌های لمسی سکه‌ای با رنگ متضاد (ترجیحاً زرد) الزامی است.

۶-۹-۲-۱-۱- کفپوش‌های هشداردهنده سکه‌ای باید در محل تقاطع پیادهروها، چداول، سکوهای خطوط ریلی و ابتدا و انتهای پلکان‌ها، شبیراهه‌ها، پله برقی‌ها، پیادهروهای متحرک، بالابرها و غیره به کار روند (شکل شماره ۲۰).




شکل شماره ۲۰: نمونه کفسازی مسیر با نشانگرهای لمسی


۷-۹-۲-۱-۱- موزاییک‌های نشانگر لمسی سطح پیادهرو باید با عرض ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر باشند.

۸-۹-۲-۱-۱- موزاییک‌ها باید به آسانی از سطوح مجاور و احاطه‌کننده آنها با برجستگی لمسی و تباین بصری قابل تشخیص باشند.






شکل شماره ۲۱: جدمان، فوائل و ابعاد کفوی شیار دار منطقه



شکل شماره ۲۲: چیدمان، فوائل و ابعاد کفپوش شیاردار سر-تخت



۱. شیارهای سینوسی  
۲. منحنی


L طول موزاییک حداقل ۲۷۰mm h ارتفاع شیارهای سینوسی ۴-۵mm W عرض موزاییک حداقل ۲۵۰mm S فاصله مرکز به مرکز ۴۰-۵۵mm

شکل شماره ۲۳: چیدمان، فواصل و ابعاد کفپوش شیاردار سینوسی

۱۱-۹-۲-۱-۱- در کفپوش‌های سکه‌ای گنبدهای ناقص به صورت شبکه مربعی یا قطری به فاصله مرکز به مرکز ۶۰-۴۵ میلیمتر از هم قرار می‌گیرند. ارتفاع این گندها باید ۴-۵ میلیمتر و قطر کف آنها ۲۵-۲۲ میلیمتر و قطر بالایی ۲۵ میلیمتر باشد (شکل شماره ۲۴).

۱۲-۹-۲-۱-۱- لبه گندهای ناقص و شیارها باید پخ بوده یا گرد شده باشند تا احتمال سرخوردن را کاهش داده و اینمی را افزایش دهند.

۱۳-۹-۲-۱-۱- کفپوش‌های شیاردار سینوسی در مناطق جغرافیایی با بارش برف به کار می‌روند. این نوع کفپوش دچار صدمه کمتری نسبت به کفپوش‌های شیاردار با قسمت فوقانی صاف توسط برفرروب‌ها می‌شوند.



قرار گرفتن گندها در ردیف‌های قطری


L طول موزاییک  
W عرض موزاییک  
h ارتفاع گنبد = ۴-۵mm ، قطر بالایی = ۲۵-۲۵mm . قطر کف = قطر بالایی + ۱۰mm  
S فاصله مرکز به مرکز ۴۵-۶۰mm

شکل شماره ۲۴: چیدمان، فواصل و ابعاد کفپوش سکه‌ای



### ۱-۱-۳-۱- شیب پیاده‌رو


- ۱-۱-۳-۱-۱- حداقل شیب عرضی پیاده‌رو باید ۲ درصد باشد (شکل شماره ۲۵).
- ۱-۱-۳-۱-۲- حداقل شیب طولی پیاده‌رو باید ۵ درصد باشد. پیاده‌روهای با شیب بیش از ۵ درصد ملزم به اجرای ضوابط سطح شیب‌دار مطابق شرایط بند ۲-۲-۱- خواهد بود.
- ۱-۱-۳-۲- اگر بنا به شرایط جغرافیایی وجود شیب تند اجتناب‌ناپذیر است، باید یک مسیر جایگزین و فرعی پیش‌بینی شده و با علامت‌گذاری مشخص گردد.



شکل شماره ۲۵: حداقل شیب عرضی پیاده‌رو

### ۱-۱-۴- موانع در پیاده‌رو


- ۱-۱-۴-۱- در پیاده‌روهایی که به هر علت مانع نصب می‌گردد، رعایت حداقل عرض مفید عبوری ۱۲۵ سانتیمتر الزامی است.
- ۱-۱-۴-۲- در صورت لزوم، وجود اختلاف سطح در پیاده‌رو تا ۲۵ سانتیمتر مجاز است و بیش از آن مشمول رعایت ضوابط سطح شیب‌دار مطابق شرایط بند ۲-۲-۱- خواهد بود.
- ۱-۱-۴-۳- موانع فیزیکی عمودی<sup>\*</sup> که برای تفکیک و محافظت مسیرهای پیاده‌رو از محل توقف یا حرکت اتومبیل نصب می‌شوند نباید راه عبور و دسترسی افراد با صندلی چرخدار را مسدود نمایند. فاصله بین دو میله هدایت‌کننده باید حداقل ۱۲۰ سانتیمتر بوده و با رنگ‌های تمایز مشخص شوند (شکل شماره ۲۶).
- ۱-۱-۴-۴- ارتفاع موانع فیزیکی عبوری باید بین ۷۵ تا ۹۵ سانتیمتر در نظر گرفته شود (شکل شماره ۲۶).



شکل شماره ۲۶: ابعاد و فاصله بین دو میله هدایت‌کننده

- ۱-۱-۵- موانع و تجهیزات شهری باید تا حد امکان در بیرون از مسیر حرکت در پیاده‌رو قرار گیرند. تجهیزاتی مانند چراغها، مبدل‌ها، صنوق‌های پست، کیوسک‌های روزنامه، سطل‌های زباله و ایستگاه‌های اتوبوس باید خارج از حداقل عرض مفید پیاده‌رو جای‌گذاری شده و در صورت امکان در امتداد یک خط قرار گیرند (شکل شماره ۲۷).

\* bollard



شکل شماره ۲۷: نحوه استقرار تجهیزات شهری در مسیر پیاده‌رو

۶-۴-۱-۱- در صورت کاهش یا مسدود شدن عرض مسیر پیاده به دلیل انجام عملیات عمرانی، باید مسیر عبور جایگزین برای عبور این ارائه شود.

۷-۴-۱-۱- در موقع ضروری که سطح پیاده‌رو به هر علت حفاری می‌گردد، نصب پل موقت با حداقل عرض ۹۰ سانتی‌متر با سطح غیرلغزندۀ الزامی است.

۸-۴-۱-۱- برای هشدار به افراد با محدودیت‌های بینایی، تیرهای چراغ برق در محدوده پیاده‌رو باید با نوارهای علامت‌دار رنگ متضاد با رنگ تیر برق با حداقل طول ۲۰ سانتی‌متر تجهیز شده و در ارتفاع بین ۱۴۰ سانتی‌متر تا ۱۶۰ سانتی‌متر از کف قرار گیرند.

۹-۴-۱-۱- در اطراف موانع موقت، بر روی سطح پیاده‌رو باید علائم و تجهیزات هشدار‌دهنده لمسی مطابق شرایط بند ۹-۲-۱-۱ نصب گردد. این تجهیزات باید به عرض ۶۰ سانتی‌متر در اطراف تاحیه موردنظر امتداد یابند.

۱۰-۴-۱-۱- پیاده‌روهای مسقف باید حداقل ۲۱۰ سانتی‌متر ارتفاع آزاد داشته باشند. در صورتی که در قسمت‌هایی از مسیر پیاده‌رو ارتفاع از ۲۱۰ سانتی‌متر کمتر باشد، باید رنگ آن متضاد با محیط بوده و جهت هشدار به اشخاص دارای محدودیت بینایی سطوح هشدار‌دهنده لمسی تأمین گردد.


۱۱-۴-۱-۱- پیش‌آمدگی اشیای نصب شده تا ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر، ضمن رعایت بند ۲-۱-۱-۱-۱-۱-۱ تابع سایر مقررات شهرسازی و معماری است (شکل شماره ۲۸).

۱۲-۴-۱-۱- پیش‌آمدگی اشیای نصب شده بر روی دیوار پیاده‌رو مانند تابلوها که لبه‌های خارجی آنها در ارتفاع بین ۷۰ تا ۲۱۰ سانتی‌متر از کف تمام شده قرار داشته باشند، باید از ۱۰ سانتی‌متر بیشتر باشد (شکل شماره ۲۹).


(۱)

دفترخانه شورایعالی شهرسازی و معماری

بررسی مصوبه مورخ: ۹۸/۸/۲





شکل شماره ۲۹: پیش‌آمدگی اشیای نصب شده روی دیوار در ارتفاع ۷۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر




شکل شماره ۲۸: پیش‌آمدگی اشیای نصب شده روی دیوار نا ارتفاع ۷۰ سانتیمتر

۱۳-۴-۱-۱ - پیش‌آمدگی اشیای نصب شده روی پایه یا ستون در ارتفاع بین ۷۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر از کف تمام شده، که در جهت حرکت فرد پیاده باشد، تا ۲۰ سانتیمتر مجاز است (شکل شماره ۳۰).



شکل شماره ۳۰: پیش‌آمدگی اشیای نصب شده روی پایه یا ستون

۱۴-۴-۱-۱ - ارتفاع آزاد پایین اشیای آویزان از سقف مانند تابلوها از کف نباید کمتر از ۲۱۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۳۱).



شکل شماره ۳۱: ارتفاع آزاد پایین اشیای آویزان از سقف





۱۵-۴-۱-۱- در حريم معابر، باید از کاشت گیاهانی که میوه یا صمغ آنها موجب لغزنده سطح معتبر را فراهم خواهند ساخت یا گستردگی شاخ و برگ آنها مانع حرکتی ایجاد خواهند کرد، خودداری شود.

#### ۱-۵-۱- حدفاصل پیاده‌رو و دیگر مسیرهای عبوری

۱-۵-۱-۱- ایجاد جدول به ارتفاع حداقل ۵ سانتیمتر به رنگ متضاد با محیط اطراف، بین پیاده‌رو و سواره‌رو و همچنین بین پیاده‌رو و فضای سبز یا جوی کنار پیاده‌رو الزامی است.

۲-۵-۱-۱- فضاهای سبز خطی در حاشیه خیابان می‌توانند به عنوان جداکننده بین پیاده‌رو و سواره‌رو قرار گیرند.

#### ۱-۶-۱- رمپ‌جدول

۱-۶-۱-۱- در صورت وجود اختلاف سطح بین پیاده‌رو و سواره‌رو در تقاطع خیابان‌ها و در امتداد خطکشی عابر پیاده، همچنین در نزدیکترین فاصله از محل پارک خودرو افراد دارای معلولیت و ورودی ساختمان‌های عمومی باید رمپ‌جدول نصب گردد.

۲-۶-۱-۱- رمپ‌جدول نباید در مسیر حرکت و توقف خودرو پیشروی داشته باشد.

۳-۶-۱-۱- کف رمپ‌جدول باید غیرلغزند، ثابت، سخت و هموار باشد.


۴-۶-۱-۱- حداقل عرض رمپ‌جدول به استثنای بریدگی‌های کناری آن باید ۹۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۳۲).

۵-۶-۱-۱- شیب رمپ‌جدول نباید بیشتر از ۸ درصد و کمتر از ۶ درصد باشد (شکل شماره ۳۲).

۶-۶-۱-۱- در مناسبسازی پیاده‌روهای موجود با عرض حداقل ۹۰ سانتیمتر، حداقل شیب رمپ‌جدول باید ۱۵ درصد باشد.

۷-۶-۱-۱- در رمپ‌جدول‌هایی که دارای بریدگی در دو طرف هستند حداقل شیب بریدگی‌ها باید ۱۰ درصد باشد.


۸-۶-۱-۱- حداقل عرض آزاد پیاده‌رو پس از رمپ‌جدول باید ۹۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۳۲).



شکل شماره ۳۲: رمپ‌جدول




۱-۹-۶-۱- در جایی که عرض پیاده‌رو محدود باشد می‌توان از رمپ‌جدول موازی پیاده‌رو استفاده کرد. در این حالت شیب پیاده‌رو در محل رمپ‌جدول باید بین ۶ تا ۸ درصد و حداقل عرض فضای چرخش آن ۹۰ سانتی‌متر باشد (شکل شماره ۳۳).



شکل شماره ۳۳: رمپ‌جدول موازی

۱-۱۰-۶-۱- در صورتی که رمپ‌جدول به صورت قطری و یا گوشه‌ای در محل تقاطع‌ها قرار گیرد، باید دارای فضای آزاد ۱۲۰ سانتی‌متر در داخل خطکشی عابر پیاده باشد (شکل شماره ۳۴).




شکل شماره ۳۴: رمپ‌جدول قطری

۱-۱۱-۶-۱- در صورتی که رمپ‌جدول‌ها در امتداد خطکشی عابر پیاده قرار داشته باشند، باید حداقل ۱۲۰ سانتی‌متر فضای آزاد در داخل خطکشی عابر پیاده قرار بگیرد (شکل شماره ۳۵).





- ۱۲-۶-۱-۱ - در صورتی که رمپ‌جدول‌های قطری دارای بریدگی کناری باشد، این بردگی‌ها باید ۶۰ سانتیمتر و به صورت خط مستقیم، در هر دو طرف جدول در داخل خطکشی عابر پیاده قرار داشته باشند (شکل شماره ۲۵).
- ۱۳-۶-۱-۱ - شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی به هیچ عنوان نباید در ابتدا، انتهای و یا روی رمپ‌جدول واقع شود.
- ۱۴-۶-۱-۱ - رمپ‌جدول باید به گونه‌ای طراحی شود که مانع از تجمع آب باران و برف در ابتدا، انتهای و سطح آن گردد.



شکل شماره ۲۵: رمپ‌جدول در امتداد خطکشی عابر پیاده

## ۲-۱ اختلاف ارتفاع در فضای شهری

### ۱-۱-۲-۱ پله

۱-۱-۲-۱ وجود عالیم حسی در کف، لبه اولین و آخرین پله و در پاگرد برای هشدار به افراد دارای محدودیت بینایی مطابق شرایط بند ۱-۱-۹-۲-۱ الزامی است. در رشتہ پله‌هایی تا ۲ پله، اولین و آخرین کف پله باید با نوار لمسی به عرض ۴-۵ سانتیمتر در طول پله مشخص شوند. در رشتہ پله‌هایی با بیش از ۲ پله، این نوار باید در تمام پله‌ها وجود داشته باشد.

۲-۱-۲-۱ سطوح کف و پاگرد پله باید از جنس سخت، ثابت، غیرلغزند و هموار باشد.

۳-۱-۲-۱ بهتر است میله‌های دستگرد متناسب با فضای پله در محیط باز طراحی و اجرا شود.

۴-۱-۲-۱ در صورتی که پله در هوای آزاد واقع شود باید دارای آبراه مناسب بوده و تخلیه آب‌های سطحی به گونه‌ای انجام شود که مانع از تجمع آب باران و برف در سطح آن گردد.

۵-۱-۲-۱ جزئیات دیگر پله باید مطابق شرایط بند ۲-۱-۵-۱-۲ در ضوابط طراحی معماری باشد.

### ۲-۲-۱ سطح شیبدار(رمپ)





- ۱-۲-۲-۱- در صورتی که سطح شیب‌دار در هوای آزاد واقع شود باید دارای آبراه مناسب بوده و تخلیه آبهای سطحی به گونه‌ای انجام شود که مانع از تجمع آب باران و برف در سطح آن گردد.
- ۱-۲-۲-۲- کف سطح شیب‌دار باید غیرلغزنده، ثابت، سخت و هموار باشد.
- ۱-۲-۲-۳- جزئیات دیگر سطح شیب‌دار باید مطابق شرایط بند ۱-۲-۶- در ضوابط طراحی معماری باشد.

### -۳-۱ پل‌های ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو

- ۱-۳-۱- پیش‌بینی پل ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو در هر ۵۰۰ متر، در تقاطع‌ها و امتداد کلیه خطکشی‌های عابر پیاده ضروری است.
- ۱-۳-۲- اتصال پل‌های ارتباطی و پیاده‌رو باید بدون اختلاف سطح باشد. در صورت وجود اختلاف سطح، رعایت ضوابط مربوط به سطح شیب‌دار مطابق شرایط بند ۲-۲-۲- الزامی است.
- ۱-۳-۳- عرض پل‌های ارتباطی که در امتداد مسیر پیاده‌رو نصب می‌شوند، باید برابر عرض پیاده‌رو باشد. حداقل عرض پل‌های ارتباطی عمود بر مسیر پیاده‌رو باید ۱۵۰ سانتیمتر باشد.
- ۱-۳-۴- محل ارتباط پیاده‌رو با سواره‌رو باید دارای علایم حسی قابل تشخیص برای افراد دارای محدودیت بینایی مطابق شرایط بند ۱-۲-۹- باشد.
- ۱-۳-۵- سطح پل‌های ارتباطی باید از مصالح سخت، ثابت، غیرلغزنده و هموار باشد.
- ۱-۳-۶- در کناره‌های عرضی پل ارتباطی، تعییة لبه مخصوص به ارتفاع حداقل ۵ سانتیمتر با رنگ متضاد با محیط الزامی است.
- ۱-۳-۷- در طرفین عرضی پل ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو، تعییة میله دستگرد مطابق شرایط بند ۱-۲-۱-۱- ضروری است.

### -۴-۱ محل عبور عابر پیاده در سواره‌رو


- ۱-۴-۱- گذرگاه همسطح/خطکشی عابر پیاده
- ۱-۱-۴-۱- ایجاد خطکشی عابر پیاده در سواره‌رو در کلیه تقاطع‌ها و حداقل در هر ۲۰۰ متر، ضمن فراهم آوردن تمهدیدات ایمنی پیاده الزامی است.
- ۱-۱-۴-۲- در محل تردد افراد دارای معلومات و در مکان‌های خاص آنها ایجاد خطکشی عابر پیاده با علامت بین‌المللی افراد دارای معلومات الزامی است.
- ۱-۱-۴-۳- در خیابان‌های دوطرفه با عرض بیش از ۲۲ متر و خیابان‌های یک طرفه با عرض بیش از ۱۵ متر باید جزیره ترافیکی در میانه سطح سواره‌رو ایجاد شود.
- ۱-۱-۴-۴- رفوژ (جزیره‌های میانی) واقع در مسیر خطکشی عابر پیاده باید بدون جدول و اختلاف سطح باشد.
- ۱-۱-۴-۵- حداقل عرض رفوژ باید ۱۵۰ سانتیمتر بوده تا فرد با صندلی چرخدار فضای کافی برای توقف و استراحت روی آن را داشته باشد.
- ۱-۱-۴-۶- عرض خطکشی عابر پیاده برای عبور صندلی چرخدار باید حداقل ۱۸۰ سانتیمتر باشد.
- ۱-۱-۴-۷- کفسازی ابتدا و انتهای مسیر خطکشی عابر پیاده باید با علایم حسی قابل تشخیص برای افراد دارای محدودیت بینایی مطابق شرایط بند ۱-۲-۹- اجرا گردد تا برای اشخاص نایبتا و کمپینا قابل تشخیص باشد.





۸-۱-۴-۱- پیش از خطکشی عابر پیاده باید تمهیدات آرام‌سازی حرکت سواره، جهت کاهش سرعت عبوری وسایل نقلیه و افزایش اینمی عابران ایجاد شود. ترسیم خط ایست در فاصله حداقل ۱۰۰ سانتیمتر و به موازات گذرگاه برای جلوگیری از محدود شدن دید رانندگان نسبت به عابرین کوتاه قد و افراد با صندلی چرخدار توصیه می‌شود.

۹-۱-۴-۱- محل گذرگاه باید عمود بر سواره را باشد. گذرگاه باید طوری طراحی شود که افراد منتظر برای ترافیک جاری از سوی رانندگان وسایل نقلیه قابل دیدن و تشخیص باشند (شکل شماره ۳۶).



شکل شماره ۳۶: گذرگاه همسطح عابر پیاده

#### ۲-۴-۱- چراغ راهنمایی

۱-۲-۴-۱- چراغ راهنمایی در ابتدا و انتهای محل عبور عابر پیاده باید مجهر به هشداردهنده شنیداری باشد.

۲-۲-۴-۱- دکمه‌های کنترل چراغ‌های راهنمایی باید در ارتفاع ۹۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر نصب شوند.

۳-۲-۴-۱- دکمه‌های کنترل چراغ‌های راهنمایی باید مجهر به خط بریل باشند.

۴-۲-۴-۱- این دکمه‌ها باید به گونه‌ای باشند که در صورت استفاده از هر قسمت از دست یا بازو فعال شوند.

#### ۳-۴-۱- گذرگاه غیرهمسطح

در صورت ایجاد گذرگاه غیرهمسطح در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها با رعایت شرایط زیر الزامی است:

۱-۳-۴-۱- این گذرگاه‌ها باید برای کلیه عابرین پیاده قابل شناسایی، قابل دسترس و ایمن باشند.

۲-۳-۴-۱- موقعیت گذرگاه باید در امتداد کوتاه‌ترین مسیر اصلی باشد.

۳-۳-۴-۱- دسترسی به ورودی گذرگاه باید به وسیله نرده و حفاظ اینمی محافظت شده تا استفاده کامل از آن تضمین شود.

۴-۳-۴-۱- گذرگاه‌ها باید به نحو مقتضی در مقابل عوامل جوی و همچنین ورود آبهای سطحی و زیرسطحی محافظت گردند.

۵-۳-۴-۱- برای عبور از گذرگاه غیرهمسطح ترجیحاً از رمب مناسب با رعایت شرایط بند ۲-۲-۱- استفاده شود.



۱-۴-۳-۶- در صورت وجود پله، استفاده از تجهیزاتی نظیر پله برقی، آسانسور و سطح متحرک با رعایت شرایط بندهای مرتبط در این ضوابط الزامی است.

۱-۴-۳-۷- حتی الامکان باید محور راه پله زیرگذر مستقیم و در امتداد محور زیرگذر باشد.

۱-۴-۸- عرض پله یا شیبراه باید برابر عرض زیرگذر در نظر گرفته شود.

۱-۴-۹- کفسازی مسیر گذرگاه غیرهمسطح باید مطابق شرایط بند ۱-۲-۲- از مصالح سخت، ثابت، غیرلغزندہ و هموار همراه با کفپوش‌های راهنمایی برای مسیریابی و هشدار برای افراد دارای محدودیت بینایی مطابق شرایط بند ۱-۲-۹- باشد.

۱-۴-۱۰- گذرگاه غیرهمسطح باید دارای روشنایی کافی مطابق شرایط بند ۱-۷-۲- و اشراف و دید مناسب باشد.


۱-۴-۱۱- برای عدم کاهش نفوذپذیری بصری، ارتفاع تمام شده تبلیغات محیطی نباید بیش از ۵۰ سانتیمتر از کف عرشه پل بالاتر باشد.

۱-۴-۱۲- در صورت استفاده مشترک عابر پیاده و دوچرخه از پیاده‌رو مسیر آنها باید با توجه به شرایط بند ۱-۱-۵- مجزا شوند.

### ۵-۱- توقفگاه خودرو

#### ۱-۱-۵-۱- پارکینگ حاشیه‌ای

۱-۱-۵-۱- به منظور پیاده شدن افراد دارای معلولیت از وسیله نقلیه سواری و نیز سوار شدن آنان در خیابان‌های اصلی شهر، ایجاد خلیج (پیشرفته‌گی سواره‌رو در پیاده‌رو)، به عمق حداقل ۳۶۰ سانتیمتر و به طول حداقل ۹۰۰ سانتیمتر با ارتباط مناسب با پیاده‌رو الزامی است (شکل شماره ۳۷).



۱-۱-۵-۲- اختصاص دو پارکینگ ویژه افراد دارای معلولیت با نصب علامت بین‌المللی افراد دارای معلولیت در کنار خیابان‌های اصلی، در هر ۵۰۰ متر فاصله و در محدوده ساختمان‌های عمومی الزامی است.

۱-۱-۵-۳- توقفگاه خودرو افراد دارای معلولیت، در هر سمت نباید بیش از ۲ درصد شیب داشته باشد.

#### ۱-۲-۵-۱- پارکینگ‌های عمومی

۱-۲-۵-۱- حداقل تعداد فضاهای پارکینگ قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت در پارکینگ‌های عمومی باید براساس جدول شماره ۱ تعیین گردد.



۱-۵-۲-۲-۲- محل توقف ویژه خودرو افراد مغلول باید در نزدیکترین فاصله به درهای ورودی یا خروجی و آسانسور پارکینگ باشد.

۱-۵-۲-۳- در پارکینگ‌های طبقاتی محل توقف ویژه خودرو افراد دارای معلولیت پاید در اولین طبقه واقع شود.

۴-۲-۵-۱- محل توقف ویژه خودرو افراد دارای معلولیت باید یا نصب علامت بین المللی مشخص گردد (شکل

شماره ۲۸




شکل شعاع د ۳۸: علامت بین‌المللی پارکینگ مخصوص افراد دارای معلولیت

جدول شماره ۱: حداقل تعداد فضاهای یارک قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت در پارکینگ‌های عمومی

تعداد فضاهای پارک موجود	حداقل تعداد فضاهای پارک قابل دسترس برای افراد معلول
۲۵ تا	۱
۵۰ تا ۲۶	۲
۷۵ تا ۵۱	۳
۱۰۰ تا ۷۶	۴
۱۵۰ تا ۱۰۱	۵
۲۰۰ تا ۱۵۱	۶
۲۰۰ تا ۲۰۱	۷
۴۰۰ تا ۳۰۱	۸
۵۰۰ تا ۴۰۱	۹
بالاتر از ۵۰۰	۱۰٪ از کل

۵-۲-۵-۱- حداقل عرض محل توقف خودرو افراد دارای معلولیت ۳۵۰ سانتیمتر است و حداقل عرض محل توقف ون ویژه افراد دارای معلولیت ۴۲۰ سانتیمتر است (شکل شماره ۳۹).



شکل شماره ۳۹: ابعاد فضای و مسیر دسترسی به محل توقف ویژه افراد دارای معلولیت

۱-۵-۲-۶-۶- محل توقف خودرو افراد دارای معلولیت، در هر سمت نباید بیش از ۲ درصد شیب داشته باشد.

۱-۵-۷-۲- حداقل ارتفاع مفید پارکینگ‌های مسقف و ورودی آنها باید ۲۴۰ سانتیمتر باشد؛ بدون اینکه لوله‌ها و کانال‌های تأسیساتی و غیره از ارتفاع مفید آن بکاهد.

۱-۵-۸-۲- ورودی پارکینگ و تجهیزات پرداخت باید بدون نیاز به پیاده شدن راننده قابل دسترس باشند.

#### ۱-۶- ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی

##### ۱-۶-۱- اتوبوس

۱-۱-۶-۱- دسترسی به ایستگاه اتوبوس از پیاده‌رو باید به صورت پیوسته و بدون مانع باشد.


۱-۶-۲- سطح محل انتظار مسافر برای اتوبوس باید هم‌تراز با کف اتوبوس باشد. حداقل اختلاف ارتفاع و فاصله افقی قابل قبول ۲ سانتیمتر است.

۱-۶-۳- حداقل فضای آزاد با ابعاد  $150 \times 250$  سانتیمتر در محل سوار و پیاده‌رو شدن از اتوبوس باید وجود داشته باشد (شکل شماره ۴۰).


۱-۶-۴- مسیر دسترسی و ورودی ایستگاه اتوبوس باید توسط تابلوهای راهنمای مجهز به خط بریل و نشانگرهای لمسی سطح پیاده‌رو مطابق شرایط بند ۹-۲-۱-۱-۹- مشخص شود.

۱-۶-۵- در ایستگاه‌های اتوبوس، پیش‌بینی سرپناه، حفاظ مناسب، نیمکت و صندلی با ارتفاع ۴۵ سانتیمتر و با میله دستگرد به ارتفاع ۷۰ سانتیمتر از کف الزامی است (شکل شماره ۴۱).





شکل شماره ۲۰: ایستگاه اتوبوس سرپوشیده



(الف) ابعاد نیمکت و فضای مفید کف

شکل شماره ۲۱: جزئیات نیمکت در ایستگاه اتوبوس

۶-۱-۶-۱- در ایستگاه‌های اتوبوس، پیش‌بینی علائم، تابلوها و تجهیزات اطلاع‌رسانی لمسی، بصری و شنیداری الزامی است.

۷-۱-۶-۱- تجهیزات پرداخت و صدور بلیط باید دسترس‌پذیر باشند.

۸-۱-۶-۱- جزئیات علائم لمسی و بصری ایستگاه‌های اتوبوس باید مطابق شرایط بند ۱-۷-۱- باشد.

۹-۱-۶-۱- ایستگاه‌های اتوبوس باید مطابق شرایط بند ۱-۲-۷-۱- نورپردازی شوند.

#### ۲-۶-۱- بی‌آرتی

۱-۲-۶-۱- در دسترسی به ایستگاه بی‌آرتی باید به صورت ایمن و با بهره‌گیری از خطکشی عابر پیاده و چراغ-های راهنمایی مطابق شرایط بند ۱-۳-۱- فراهم شود.

۲-۲-۶-۱- کف ایستگاه بی‌آرتی باید از مصالح سخت، ثابت، غیرلغزند و هموار مجهز به نشانگرهای لمسی برای مسیریابی و هشدار برای افراد دارای محدودیت بینایی مطابق شرایط بند ۱-۸-۲-۱- باشد.

۳-۲-۶-۱- بدن‌های ایستگاه باید مجهز به میله‌های دستگرد مطابق شرایط بند ۱-۱-۱-۱- باشد.

۴-۲-۶-۱- سطح محل انتظار مسافر برای اتوبوس باید هم‌تراز با کف اتوبوس باشد. حداکثر اختلاف ارتفاع و فاصله افقی قابل قبول ۲ سانتی‌متر است.




**۳-۶-۱- مترو**

۱-۳-۶-۱- مسیر دسترسی از خارج از ایستگاه تا سکوها باید با توجه به شرایط بند ۱-۱-۱- به صورت پیوسته، دسترسی‌پذیر و بدون مانع باشد.

۲-۳-۶-۱- دسترسی به ایستگاه‌ها باید به وسیله آسانسور در کنار پله و پله برقی امکان‌پذیر باشد.

۳-۳-۶-۱- مسیریابی برای افراد دارای محدودیت بینایی به وسیله نشانگرهای لمسی سطح پیاده‌رو از خارج از ایستگاه تا سکوها باید به صورت پیوسته مطابق شرایط بند ۱-۱-۹-۲-۱-۱- امکان‌پذیر باشد. همچنین باید به وسیله علائم هشداردهنده لمسی و بصری خطرات موجود مانند لبه پله‌ها و سکوها مشخص شوند (شکل شماره ۴۲).



شکل شماره ۴۲: علام هشداردهنده لبه سکوی مترو

۴-۳-۶-۱- آسانسور باید همیشه در شرایط آماده به کار قرار داشته باشد. برای دیگر شرایط آسانسور به بند ۷-۱-۲- رجوع شود.

۵-۳-۶-۱- جزئیات علائم لمسی و بصری ایستگاه‌های مترو باید مطابق شرایط بند ۱-۷-۱- باشد.


۶-۳-۶-۱- نورپردازی ایستگاه‌های مترو باید مطابق شرایط بند ۱-۷-۱- باشد.

۷-۳-۶-۱- محل درهای واگن قطار در هنگام توقف باید از طریق نشانگرهای لمسی در کف سکو مشخص شود.

**۴-۶-۱- تاکسی**

۱-۴-۶-۱- ایستگاه‌های تاکسی باید مسقف بوده، صندلی‌های دسترسی‌پذیر، نورپردازی مناسب و نشانه‌گذاری‌های مسیریابی و دیگر نشانه‌ها را مطابق شرایط بندی‌های مربوطه در این ضوابط داشته باشند.

۲-۴-۶-۱- ایستگاه‌های تاکسی باید به گونه‌ای باشند که مسافران بتوانند از نزدیکترین فاصله به خودرو دسترسی داشته باشند.

**۷-۱- تجهیزات و مبلمان شهری****۱-۷-۱- علام**



۱-۱-۷-۱- کلیه اماکن، فضاهای شهری و قسمت‌هایی از ساختمان‌های عمومی که برای استفاده ویژه افراد معلول طراحی و تجهیز گردیده‌اند باید به وسیله علامت بین‌المللی ویژه افراد دارای معلولیت مشخص گردند (شکل شماره ۲۳).

۱-۲-۱-۷-۱- علامت برای اطلاع‌رسانی باید قابل درک و قابل خواندن باشد. علامت باید به گونه‌ای طراحی شوند که واضح و ساده بوده و به آسانی تفسیر و تفہیم شوند. استفاده از نمادها و نشان‌های تصویری شناخته شده بین‌المللی امکان جهت‌یابی و درک محیط را افزایش می‌دهند.

۱-۳-۱-۷-۱- علامت و نوشته‌ها باید واضح بوده و قادر انعکاس نور و در تضاد با زمینه خود باشند.

۱-۴-۱-۷-۱- به منظور هدایت افراد با محدودیت بینایی در مکان‌های عمومی، استفاده از نور چراغ‌ها و رنگ‌ها در طول مسیر توصیه می‌شود.

۱-۵-۱-۷-۱- علامت هشداردهنده باید در موقعیت‌های خطرساز و در مجاورت موائع نصب شوند. درهای شیشه‌ای، درهای خودبازشو، حفاری‌های دائم یا موقت باید به طور واضح علامت‌گذاری و مشخص شوند.

۱-۶-۱-۷-۱- علامت راهنمایی، تابلوهای اطلاع‌رسانی، کروکی‌ها و نقشه‌ها و مانند آن باید در ارتفاع قابل دسترس برای افراد با صندلی چرخدار قرار داده شوند.

۱-۷-۱-۷-۱- امکان لمس خط بریل بر روی علامت راهنمایی، تابلوهای اطلاع‌رسانی، کروکی‌ها و نقشه‌ها و مانند آن باید برای افراد با محدودیت بینایی فراهم گردد.

۱-۸-۱-۷-۱- در جایی که اعداد، حروف، خط بریل و نمادهای برجسته استفاده می‌شود، باید در ارتفاع ۱۱۰-۸۰ سانتیمتر از سطح زمین واقع شوند. ارتفاع برجستگی باید حداقل ۱.۵ میلیمتر باشد.

۱-۹-۱-۷-۱- از رنگ‌ها می‌توان برای کمک به تشخیص در، پله‌ها، رمپ‌ها، مسیرهای عبوری و غیره استفاده کرد.

۱-۱۰-۱-۷-۱- برای راهنمایی افراد کوررنگ باید علاوه بر رنگ از سیستم‌های اطلاع‌رسانی دیگر هم استفاده شود.

۱-۱۱-۱-۷-۱- اطلاعات بصری در مکان‌هایی مثل فرودگاه و ایستگاه راه‌آهن باید همراه با اطلاعات شنیداری باشد. سیستم‌های بلندگو باید به وضوح قابل شنیدن باشد.

۱-۱۲-۱-۷-۱- در علامت نوشتاری حروف، کلمات و خطوط باید با فاصله کافی از هم تفکیک شده و واضح باشند.

شکل شماره ۲۳: علامت بین‌المللی دسترس‌پذیری



<p><b>PARKING</b></p> <p>پارکینگ ویژه معلولان</p>	<p>خروجی اضطراری دسترس پذیر</p>	<p>امکانات یا ورودی دسترس پذیر</p>
<p>رمپ یا مسیر شیبدار</p>	<p>امکانات برای نابینایان و گم‌بینایان</p>	<p>امکانات برای ناشنوایان و گم‌شنوایان</p>
<p>آسانسور دسترس پذیر</p>	<p>سرویس بهداشتی دسترس پذیر، آقایان</p>	<p>سرویس بهداشتی دسترس پذیر، بانوان</p>

#### ۱-۲-۷-۱- نورپردازی و روشنایی

۱-۲-۷-۱-۱- مسیرهای دسترسی باید نور کافی برای تسهیل آگاهی از تغییرات مسیر، سطح یا شیب را داشته باشند.

۱-۲-۷-۱-۲- نورپردازی در مسیرهای پیاده باید در جهت طولی باشد.

۱-۲-۷-۱-۳- موقعیت چراغ روشنایی باید موجب تابش خیره‌کننده، انعکاس یا سایه شود.

۱-۲-۷-۱-۴- نورپردازی در کف مسیر به سمت بالا نباید استفاده شود. منابع نورپردازی باید حداقل در ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر از کف نصب شوند.

۱-۲-۷-۱-۵- سطوح شیبدار، ورودی های پلهمها، علامتها، و غیره، باید به طور طبیعی و مصنوعی باشد روشنایی حداقل ۱۰۰ لوکس روشن شوند.





### - ۳-۷-۱ - مبلمان شهری

#### - نیمکت-

۱-۳-۷-۱ - نیمکت‌ها باید در طول مسیر پیاده در فواصل منظم هر ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر تعییه شوند (شکل شماره ۴۴).



شکل شماره ۴۴: فاصله بین دو فضای نشستن در یک مسیر پیاده

۲-۳-۷-۱ - در مسیرهای پیاده شبیدار نصب نیمکت و محل استراحت در فواصل کمتر توصیه می‌شود.


۲-۳-۷-۱ - قرارگیری نیمکت‌ها در طول مسیر نباید از عرض مفید آن بکاهد.

۳-۳-۷-۱ - محل نیمکت‌ها و مناطق مشخص شده برای صندلی چرخدار نباید مانع تردد باشد.

۴-۳-۷-۱ - نیمکت‌ها باید به وضوح قابل مشاهده بوده و با رنگ متضاد از محیط اطراف باشند تا برای افراد با محدودیت بینایی قابل تشخیص باشند.

۵-۳-۷-۱ - نیمکت‌ها باید در مناطق امن، با روشنایی کافی قرار داده شوند.

۶-۳-۷-۱ - برای استقرار صندلی چرخدار، باید فضایی به ابعاد حداقل  $120 \times 85$  سانتیمتر در مجاورت نیمکت در نظر گرفته شود (شکل شماره ۴۵).





شکل شماره ۴۵: ابعاد فضای استقرار صندلی چرخدار در کنار نیمکت

۷-۳-۷-۱ - نشیمنگاه نیمکت باید در ارتفاع بین ۴۰ تا ۴۵ سانتیمتر و پشتی آن در ارتفاع ۷۵ تا ۸۰ سانتیمتر از سطح زمین و جادستی‌ها در ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر بالای سطح نیمکت قرار داده شوند. عمق نشیمنگاه صندلی باید بین ۴ تا ۴۵ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۴۶).

۸-۳-۷-۱ - ارتفاع میزها باید بین ۷۰ تا ۸۵ سانتیمتر و حداقل عمق آن ۵۰ سانتیمتر باشد تا فضای کافی برای قرارگیری صندلی چرخدار را داشته باشد (شکل شماره ۴۷).





#### - سطل زباله


- ۱۰-۳-۷-۱ - سطل زباله باید در مجاورت مسیر پیاده‌روی و به گونه‌ای قرار گیرد که مانع تردد نباشد.
- ۱۱-۳-۷-۱ - حداقل ارتفاع سطل زباله از کف باید ۹۰ سانتیمتر باشد.
- ۱۲-۳-۷-۱ - طراحی سطل زباله باید به گونه‌ای باشد که دسترسی و استفاده از آن آسان بوده، برف و باران در آن نریزد.

#### - تلفن عمومی

- ۱۳-۳-۷-۱ - در محلى که تعدادی اتافک تلفن عمومی تعییه گردیده است، باید حداقل یک تلفن عمومی قابل دسترس برای اشخاص استفاده کننده از صندلی چرخدار و یک تلفن عمومی برای اشخاص با شنوایی کم، مجهرز به سیستم تقویت کننده صدا اختصاص داده شود. این تلفن‌ها باید با علامت ویژه افراد دارای معلولیت مشخص شوند.
- ۱۴-۳-۷-۱ - حتی المقدور تلفن‌های همگانی باید به صورت دیواری، تک پایه و یا باجه‌ای بدون در باشند.
- ۱۵-۳-۷-۱ - حداقل ابعاد فضای آزاد جلوی تلفن  $120 \times 75$  سانتیمتر باشد.
- ۱۶-۳-۷-۱ - دکمه‌های تلفن باید خوانا، واضح و قابل لمس بوده و به سیستم نشان دهنده شماره مجهز باشند.
- ۱۷-۳-۷-۱ - ارتفاع محل شکاف برای وارد کردن سکه و یا کارت، صفحه شماره‌گیر تلفن و گوشی تلفن باید بین ۸۰ تا ۱۱۰ سانتیمتر از کف باشد.



- ۱۸-۳-۷-۱ ارتفاع بلندترین قسمت موردنیاز تلفن از کف نباید بیش از ۱۴۰ سانتیمتر باشد.
- ۱۹-۳-۷-۱ طول سیم تلفن نباید کمتر از ۷۵ سانتیمتر باشد.
- ۲۰-۳-۷-۱ پیش‌بینی پیشخان در ارتفاع ۷۰ سانتیمتر و به عمق حداقل ۲۰ سانتیمتر جهت استفاده افراد دارای معلولیت در فضای تلفن عمومی ضروری است (شکل شماره ۴۸).




شکل شماره ۴۸: تلفن عمومی دسترس‌پذیر

#### - دستگاه‌های خودپرداز

- ۲۱-۳-۷-۱ در مکان‌هایی که دستگاه‌های خودکار پرداخت و دریافت وجود دارد حداقل یک دستگاه باید برای افراد با صندلی چرخدار دسترس‌پذیر باشد.
- ۲۲-۳-۷-۱ ارتفاع صفحه کلید دستگاه از کف زمین باید بین ۸۰ تا ۱۱۰ سانتیمتر باشد.
- ۲۳-۳-۷-۱ فضای زانو به ارتفاع حداقل ۷۰ سانتیمتر و عمق ۵۰ سانتیمتر باید وجود داشته باشد (شکل شماره ۴۹).
- ۲۴-۳-۷-۱ دستگاه‌های خودپرداز باید به گونه‌ای طراحی شوند که دیگران نتوانند صفحه کلید آن را بینند و در عین حال دید کاربر به محیط اطراف مختل نشود.
- ۲۵-۳-۷-۱ لازم است فضای آزاد به ابعاد  $150 \times 150$  سانتیمتر در مقابل دستگاه وجود داشته باشد تا در عین دسترسی و نزدیکی به کنترل‌ها حریم شخصی یک کاربر با صندلی چرخدار نیز حفظ شود.
- ۲۶-۳-۷-۱ دستگاه‌های خودپرداز باید هم‌مان مجهر به پیام‌های دیداری، شنیداری و نوشтарی باشند.
- ۲۷-۳-۷-۱ صفحه کلید دستگاه باید در حالت ایستاده و نشسته برای کاربر قابل خواندن و استفاده باشد.





شکل شماره ۴۹: دستگاه خودپرداز دسترس پذیر

- ۲۸-۳-۷-۱ - دکمه‌های دستگاه باید با طراحی لمسی و تباین بصری برای افراد دارای محدودیت بینایی قابل استفاده باشند.

- ۲۹-۳-۷-۱ - از تابش مستقیم نور خورشید و روشنایی مصنوعی بر روی صفحه نمایش باید جلوگیری شود.  
- آبخوری و آب‌سردکن

- ۳۰-۳-۷-۱ - کلیه آبخوری‌های نصب شده در فضاهای باز و عمومی باید برای افراد دارای معلولیت نیز قابل دسترس و استفاده باشد.


- ۳۱-۳-۷-۱ - آبخوری باید دارای فضای آزاد زانو به ارتفاع ۷۰ سانتیمتر از کف باشد و بین ۴۵ تا ۵۰ سانتیمتر عمق داشته باشد.

- ۳۲-۳-۷-۱ - لازم است فضای آزاد به ابعاد  $120 \times 75$  سانتیمتر جلو آبخوری برای حرکت صندلی چرخدار وجود داشته باشد تا در موقعی که فضای آزاد برای زانو وجود ندارد، فرد روی صندلی چرخدار بتواند به صورت موازی از آن استفاده نماید.

- ۳۳-۳-۷-۱ - ارتفاع فواره نباید از ۹۰ سانتی‌متر از کف تمام شده بیشتر باشد.

- ۳۴-۳-۷-۱ - آبخوری‌ها می‌توانند دو فواره در ارتفاع ۸۵ سانتیمتر برای دسترسی افراد با صندلی چرخدار و در ارتفاع ۹۵ سانتیمتر برای دیگر افراد داشته باشند (شکل شماره ۵۰).

- ۳۵-۳-۷-۱ - شیر جریان آب بایستی حداقل ۱۰ سانتیمتر ارتفاع داشته تا امکان قرارگیری فنجان یا لیوان را در زیر جریان آب فراهم نماید.



شکل شماره ۵۰: آبخوری دسترس پذیر در دو ارتفاع

- صندوق پست

پست خانه نور ایتالی نظر ساری و همانی

۹۸، ۸، ۲۶ - سیده موزه



-۳۶-۳-۷-۱ صندوق پست و تجهیزاتی مانند آن باید برای افراد دارای معلولیت قابل دسترس و استفاده باشند.

-۳۷-۳-۷-۱ ارتفاع شکاف صندوق پست ۸۰ تا ۱۱۰ سانتیمتر از کف باشد (شکل شماره ۵۱).

-۳۸-۳-۷-۱ در جلوی دستگاه‌های خرید، صندوق پست و صندوق صدقات فضای آزاد به ابعاد  $120 \times 75$  سانتیمتری وجود داشته باشد تا فرد دارای صندلی چرخدار به راحتی به آن نزدیک شود.



شکل شماره ۵۱: ارتفاع شکاف صندوق پست دسترس پذیر

#### ۴-۷-۱ سرویس بهداشتی عمومی

-۱-۴-۷-۱ در معابر و فضاهای شهری و در محلهایی که سرویس بهداشتی عمومی احداث می‌شود، ایجاد حداقل یک سرویس بهداشتی مخصوص افراد دارای معلولیت، مجهز به توالت فرنگی مطابق شرایط بند ۱۲-۱-۲ الزامی است.


-۲-۴-۷-۱ فضای آزاد به قطر ۱۵۰ سانتیمتر برای عبور و گردش صندلی چرخدار در سرویس‌های بهداشتی عمومی باید در نظر گرفته شود (شکل شماره ۵۲).

-۳-۴-۷-۱ در سرویس بهداشتی عمومی بزرگ به ازای هر ۱۰ واحد سرویس معمولی، باید یک واحد سرویس مخصوص افراد دارای معلولیت منظور گردد.

-۴-۴-۷-۱ در نظر گرفتن فضای تی شور در سرویس‌های بهداشتی عمومی از اشغال شدن سرویس بهداشتی افراد دارای معلولیت جلوگیری می‌کند.

(ع)

دفترخانه سورا اندالی شهر ساری و عدنا  
۹۸، ۸، ۲۰، برج...  
بوقت محدوده بورج



شکل شماره ۵۲: نمونه ابعاد سرویس بهداشتی عمومی برای دسترسی صندلی چرخدار

(↓)

دفترچه مهندسی خبر ساری و عمارتی

تیرکس شده در ۰۷ مرداد ۱۳۹۸



## فصل دوم- ضوابط طراحی معماری برای افراد دارای معلولیت

### ۲- ضوابط طراحی و مناسبسازی ساختمان‌های عمومی

ساختمان‌های عمومی در این ضوابط و مقررات، آن دسته از ساختمان‌هایی هستند که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهند. در طراحی این ساختمان‌ها باید ضوابط زیر رعایت گردد.

#### ۲-۱- عناصر مشترک در کلیه ساختمان‌های عمومی

##### ۲-۱-۱- ورودی‌ها



۲-۱-۱-۱- ورودی اصلی باید برای استفاده همگان قابل دسترس باشد.

۲-۱-۱-۲- پیاده‌رو منتهی به ورودی قابل دسترس باید با نشانگرهای لمسی برای افراد با محدودیت بینایی مطابق شرایط بند ۹-۲-۱-۱-۹ مشخص شود.

۲-۱-۱-۳- ورودی ساختمان حتی‌الامکان هم‌سطح پیاده‌رو باشد.

۲-۱-۱-۴- حداقل عمق فضای جلوی ورودی برای انتظار و گردش باید ۱۵۰ سانتی‌متر باشد.

۲-۱-۱-۵- حداقل عرض بازشوی ساختمان باید ۱۰۰ سانتی‌متر باشد (شکل شماره ۵۳).



شکل شماره ۵۳: ابعاد و دسترسی به ورودی

۲-۱-۱-۶- ورودی قابل دسترس باید توسط راه قابل دسترس به ایستگاه وسایل نقلیه عمومی، پارکینگ قابل دسترس و محل‌های سوار شدن مستقران و نیز به خیابان‌های عمومی و پیاده‌روها مرتبط باشد.



۷-۱-۱-۲- ورودی باید با ایجاد راه قابل دسترس به تمام فضاهای و عناصر قابل دسترس در داخل بنا یا تسهیلات، مرتبط باشد.

۸-۱-۱-۲- ورودی قابل دسترس باید با استفاده از علائم بین‌المللی نشان‌دهنده درهای ورودی اصلی و فرعی، قابل شناسایی باشد.

۹-۱-۱-۲- ورودی باید سرپوشیده باشد. تاثیر شرایط آب و هوایی فصلی، مانند بادهای شدید و بارش برف در طراحی ورودی‌های ساختمان در نظر گرفته شوند.

۱۰-۱-۱-۲- ورودی باید روشنایی کافی داشته باشد.

## ۲-۱-۲- راههای خروج

علاوه بر رعایت الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفظت ساختمان‌ها در برابر حریق)، در طراحی راه‌های خروج، بندهای زیر نیز باید رعایت شوند.

۱-۲-۱-۲- ساختمان‌ها باید به نحوی طراحی و ساخته شوند که در صورت وقوع حریق و دیگر حوادث غیرمتربقه، مسیرهایی امن، بدون مانع و دسترس پذیر برای فرار از ساختمان به محل امنی در خارج از ساختمان وجود داشته باشد.

۲-۲-۱-۲- در هر ساختمان مناسب با کاربری، ابعاد و ارتفاع آن باید راههای فرار به تعداد و ظرفیت کافی وجود داشته و در محل‌های مناسبی از ساختمان قرار گرفته باشند، به نحوی که افراد صرف نظر از میزان توانایی جسمی، جنس و سن قادر باشند در صورت وقوع حریق و دیگر حوادث غیرمتربقه خود را به یک محل امن برسانند.

۳-۲-۱-۲- مواعنی نظیر پیش‌آمدگی‌های اجزای ساختمانی، کوتاه بودن سقف، اشغال مسیر به وسیله اجسام متفرقه، تغییر ناگهانی تراز کف، ناهماهنگی اندازه‌های پله‌ها، لیز بودن کف زمین، ابعاد کوچک در، چرخش ناصحیح در به درون مسیر خروج و از این قبیل نباید در راههای خروج وجود داشته یا به حداقل برسد.

۴-۲-۱-۲- ارتفاع سقف راههای خروج نباید کمتر از ۲۱۰ سانتیمتر باشد.

۵-۲-۱-۲- سطح کف مسیرهای خروج باید مطابق شرایط بند ۱۷-۱-۲ از جنس مقاوم در برابر سر خوردن بوده، به نحو قابل اطمینانی نصب شده باشد.

۶-۲-۱-۲- مسیر حرکت در راههای خروج نباید با هیچ عنصر ساختمانی به غیر از اجزای راه خروج، قطع شود. هیچ مانعی نباید در عرض لازم راه خروج قرار داده شود.

۷-۲-۱-۲- فضاهای قابل دسترس باید حداقل یک راه خروج قابل دسترس مطابق شرایط بند ۴-۱-۲ داشته باشند که به صورت پیوسته تا یک راه عمومی ادامه یابد.

۸-۲-۱-۲- روشنایی لازم و مناسب مطابق شرایط بند ۱۶-۱-۲ باید در مسیرهای خروج تأمین گردد.

۹-۲-۱-۲- مسیرها و درهای خروج باید به نحو مناسب مطابق شرایط بند ۱۵-۱-۲ علامت‌گذاری و مشخص شوند.

۱۰-۲-۱-۲- مکان علامت خروج باید چنان باشد که هیچ نقطه‌ای در راهروی دسترسی خروج بیش از ۳۰ متر از نزدیکترین علامت خروج فاصله داشته باشد.

۱۱-۲-۱-۲- در مجاورت هر در مریبوط به راه‌پله خروج، گذرگاه خروج و تخلیه خروج باید یک علامت خروج لمسی که مشخص‌کننده کلمه خروج باشد نصب گردد.

۱۲-۲-۱-۲- علائم خروج باید به صورت داخلی یا خارجی نورپردازی شوند. استفاده از علائم شبرنگ در موقع اضطراری برای راهنمایی افراد در مسیر خروج توصیه می‌شود.



### ۳-۱-۲- سرسرا و فضای پذیرش

۱-۲-۱-۲- هنگامی که یک در به سرسرا باز می‌شود، باید فضای آزاد به قطر حداقل ۲۰۰ سانتیمتر در سرسرا در نظر گرفته شود.

۲-۲-۱-۲- بخش پذیرش باید به وسیله علائم و نورپردازی کاملاً واضح و مشخص باشد.

۲-۲-۱-۲- ارتفاع پیشخان برای مراجعان دارای معلولیت باید حداقل بین ۷۰ تا ۸۵ سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده در نظر گرفته شود.

۴-۲-۱-۲- عمق فضای آزاد برای قرارگیری زانو زیر پیشخان باید حداقل ۵۰ سانتیمتر باشد.

۵-۲-۱-۲- طراحی نورپردازی در لابی باید به گونه‌ای باشد که تضاد بین فضای خارج و داخل ساختمان کاهش یابد.

۶-۲-۱-۲- فرش‌های پادری باید همسطح کف تمام شده باشند.


۷-۲-۱-۲- در طراحی پیشخان‌های خدماتی از قرار دادن آنها در معرض تابش شدید آفتاب اجتناب شود. زیرا باعث می‌شود صورت مراجعه کننده در سایه قرار گیرد و لب خوانی برای افراد دارای محدودیت شنوایی سخت شود.

۸-۲-۱-۲- در بخش‌های پذیرش، به ویژه در محیط‌های پر سر و صدا، باید حداقل یک پیشخان با سیستم تقویت صدا (مثل سیستم حلقه القایی) برای خدمت‌رسانی به کاربران دارای محدودیت شنوایی تجهیز شده و با نماد مناسب، مشخص شده باشد.

۹-۲-۱-۲- همه اطلاعات لازم باید با کلمات ساده و با کنترast تصویری کافی و همچنین به صورت دیداری و شنیداری ارائه شود.

### ۴-۱-۲- راهرو

۱-۴-۱-۲- حداقل عرض راهرو باید ۱۴۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۵۴).




شکل شماره ۵۴: حداقل عرض راهرو

۲-۴-۱-۲- فضای چرخش آزاد با قطر حداقل ۱۵۰ سانتیمتر باید در گوشها وجود داشته باشد (شکل شماره ۵۵).



(۱)



شکل شماره ۵۵: تأمین فضای برای امکان چرخش ۱۸۰ و ۹۰ درجه‌ای

۴-۳-۴-۲- در راهروهای طولانی در هر ۵۰ متر، باید فضای گردشی به عرض ۹۰ سانتیمتر و طول ۲۰۰ سانتیمتر وجود داشته باشد.

۴-۴-۱-۲- اشیای نصب شده روی دیوار راهرو، که لبه خارجی آنها بین ۷۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر بالای کف تمام شده باشد، نباید بیش از ۱۰ سانتیمتر در مسیر راهرو پیش‌آمدگی داشته باشد. پیش‌آمدگی اشیای نصب شده روی دیوار راهرو که ارتفاع لبه خارجی آنها کمتر از ۷۰ سانتیمتر از کف تمام شده است، مشروط بر آنکه عرض مقید عبوری مطابق شرایط بند ۴-۱-۲- رعایت گردد، به هر اندازه از دیوار مجاز است.

۴-۵-۱-۲- کف راهرو باید ثابت، غیرلغزنه و هموار باشد و از نصب کفپوش با پرز بلند خودداری شود.

۴-۶-۱-۲- چنانچه کف راهرو با فرش یا موکت پوشیده شده باشد، باید در نصب آن اینمی افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شود. هرگونه برجستگی و اتصال نباید بیش از ۲ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد.

۴-۷-۱-۲- در راهرو باید میله دستگرد مطابق شرایط بند ۱۱-۱-۲- وجود داشته باشد.

۴-۸-۱-۲- باید بین دیوارها و سقف، و بین دیوارها و کف تباين بصری وجود داشته باشد.

#### ۵-۱-۲- پله‌ها

##### - پله خارجی

۱-۵-۱-۲- شرایط پله در فضای باز خارج از ساختمان یايد مطابق شرایط بند ۲-۱-۲- در ضوابط طراحی فضای شهری باشد.

##### - پله داخلی

۲-۵-۱-۲- در مجاورت مسیر پلکانی موجود باید رمپ سراسری و یا آسانسور هم وجود داشته باشد.

۳-۵-۱-۲- پلکان مستقیم برای استفاده افراد با محدودیت‌های حرکتی مناسب‌تر است.


۴-۵-۱-۲- تمام پله‌ها در یک مسیر باید دارای ارتفاع و عمق یکسان باشند.

۵-۵-۱-۲- پله باید از جنس سخت، ثابت و غیرلغزنه باشد.

۶-۵-۱-۲- حداقل عرض پله باید ۱۲۰ سانتیمتر باشد.

۷-۵-۱-۲- عرض کف پله باید ۴ سانتیمتر و حداقل ارتفاع آن ۱۷ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۵۶).






شکل شماره ۵۶: کف و ارتفاع پاخور پله‌ها

۸-۵-۱-۲- حداقل تعداد پله بین دو پاگرد باید ۱۲ پله باشد.

۹-۵-۱-۲- حداقل ابعاد پاگرد پله باید  $120 \times 120$  سانتیمتر باشد (شکل شماره ۵۷).




شکل شماره ۵۷: پاگردها در پله

۱۰-۵-۱-۲- پاخور پله باید بسته باشد و پیش‌آمدگی پله از پاخور نباید بیش از ۳ سانتیمتر باشد (شکل شماره

.۵۸)

۱۱-۵-۱-۲- شعاع گردی لبه کف پله نباید بیش از ۱۲ میلیمتر باشد (شکل شماره ۵۸).



(ت). دماغه شکسته

(پ). پاخور زاویدار

(ب). دماغه منحنی

(الف). پاخور عمودی

شکل شماره ۵۸: دماغه و پاخور پله‌ها


۱۲-۵-۱-۲- نصب میله دستگرد در طرفین پله مطابق شرایط بند ۱۱-۱-۲- الزامی است.

۱۳-۵-۱-۲- در پله‌هایی با عرض بیش از ۳ متر، می‌توان از میله‌های دستگرد در وسط عرض پله استفاده کرد.



۱۴-۵-۱-۲ - برای تأمین امنیت افراد با محدودیتهای بینایی فضای زیر راهپله‌ها و رمپ باید بسته باشد یا با موانع فیزیکی مهارشده باشد.

۱۵-۵-۱-۲ - وجود علامت حسی در کف، قبل از ورود به قفسه پله و در پاگردان برای هشدار به افراد نابینا و کمبینا الزامی است (شکل شماره ۵۹).



۱۶-۵-۱-۲ - برای هشدار به افراد دارای محدودیت بینایی، باید رنگ بین پاگردان و پله‌های بالایی و پایینی متضاد باشد.

۱۷-۵-۱-۲ - نصب هر گونه اجزای الحقی غیر هم‌سطح بر روی کف پله ممنوع است.

۱۸-۵-۱-۲ - در کناره‌های عرضی پله، پیش‌بینی جزئیات اجرایی به نحوی که مانع لغزش عصا شود الزامی است.

#### ۶-۱-۲ - سطح شیبدار (رمپ)

- سطح شیبدار خارجی


۱-۶-۱-۲ - شرایط سطح شیبدار در فضای باز خارج از ساختمان یاید مطابق شرایط بند ۲-۱ در ضوابط طراحی فضای شهری باشد.

- سطح شیبدار داخلی

۲-۶-۱-۲ - حداقل عرض سطح شیبدار باید ۱۲۰ سانتیمتر باشد.

۲-۶-۱-۲ - برای سطوح شیبدار تا ۳ متر طول، حداقل شیبدار باید ۸ درصد با عرض حداقل ۱۲۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۶۰).





۴-۶-۱-۲- در سطوح شیبدار بیش از سه متر طول (تا حد مجاز ۹ متر) به ازای هر متر افزایش طول ۵ سانتیمتر به عرض مفید آن اضافه و ۰/۵ درصد از شیب آن کاسته شود (جدول شماره ۲).

جدول شماره ۲: تغییرات شیب رمپ با توجه به طول آن


حداکثر شیب	حداکثر طول	حداکثر ارتفاع
۱:۲۰ یا %۵	۹ متر	-
۱:۱۶ یا %۶	۸ متر	۵۰ سانتیمتر
۱:۱۴ یا %۷	۵ متر	۲۵ سانتیمتر
۱:۱۲ یا %۸	۳ متر	۲۵ سانتیمتر

۵-۶-۱-۲- سطح شیبدار نباید دارای شیب عرضی باشد.

۶-۶-۱-۲- پیش‌بینی یک پاگرد به عمق حداقل ۱۵۰ سانتیمتر با در نظر گرفتن حداکثر طول افقی ۹ متر الزامی است ( )


(ج)

دفترچه شورایعالی شهرسازی و معماری  
۹۸، ۸، ۲۶  
بیانیه موافق



(الف) رمه مستقیم

-۷-۶-۱-۲




(ب) رمه با تغییر مسیر


.۶۱ - ۸-۶-۱-۲ - شکل شماره

۹-۶-۱-۲ - حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار در گوشها برای تأمین فضای گردش باید  $150 \times 150$  سانتیمتر باشد )






(الف) رamp مستقیم




(ب) رamp با تغییر مسیر

-۱۱-۶-۱-۲ - شکل شماره ۶۱.





(الف) ، مب مستقیم



(ب) رمب با تغییر مسیر

شکل شماره ۶۱: ابعاد رمب و پاگرد

۱-۶-۱-۲ - کف سطح شیبدار باید غیرلغزند، ثابت، سخت و هموار باشد.

۱-۶-۲-۲ - در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی بیش از ۲۵ سانتیمتر را طی کند و طول افقی آن بیش از ۱۸۵ سانتیمتر باشد، نصب میله دستگرد در طرفین آن الزامی است. مشخصات میله های دستگرد باید مطابق با شرایط بند ۱۱-۱-۲ باشد.

۱-۶-۳-۲ - در سطوح شیبدار با عرض بیش از ۲ متر، می توان از میله های دستگرد در وسط عرض آن استفاده کرد.

۱-۶-۴-۲ - در کناره های عرضی و پاگرد سطح شیبدار پیش بینی لبه محافظ، حداقل به ارتفاع ۵ سانتیمتر با رنگ متضاد با محیط، به نحوی که مانع لغزش استفاده کننده گردد، الزامی است.

۱-۶-۵-۲ - برای هشدار به افراد دارای محدودیت بینایی، باید نشانگرهای لمسی رنگی با بافت متمایز در ابتداء و انتهای سطح شیبدار نصب شود.

۱-۶-۶-۲ - در امتداد و ابتداء انتهاهای رمب نباید پله ای وجود داشته باشد.

۱-۶-۷-۲ - توصیه می شود کف سطح شیبدار کنگرهای نباشد. در هر حال ارتفاع کنگرهای باید از ۵ میلیمتر کمتر باشد.




۱-۷-۱-۲ - آسانسور



در ساختمان‌های عمومی که برای قابل دسترس بودن طبقات از آسانسور استفاده می‌شود، وجود حداقل یک آسانسور با مشخصات زیر الزامی است:


- ۱-۷-۱-۲ - آسانسور باید هم‌سطح ورودی و یا در دسترس بلامانع صندلی چرخدار قرار گیرد.
- ۲-۷-۱-۲ - حداقل فضای انتظار در جلوی آسانسور در هر طبقه باید  $150 \times 150$  سانتیمتر باشد.
- ۳-۷-۱-۲ - کف آسانسور باید همتراز با کف پاگرد باشد.
- ۴-۷-۱-۲ - حداقل ابعاد مفید اتاق آسانسور باید  $110 \times 140$  سانتیمتر و عرض مفید در آن باید حداقل ۸۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۶۲).
- ۵-۷-۱-۲ - پوشش کف اتاق آسانسور باید محکم، ثابت و غیرلغزende باشد.



شکل شماره ۶۲: ابعاد داخلی اتاق آسانسور

-۶-۷-۱-۲ - در صورتی که آسانسور دو در، در دو سمت مخالف دارد، درها باید در سمت باریک اتاق قرار گرفته و حداقل عرض مفید بازشوی آنها ۸۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۶۲).


-۷-۷-۱-۲ - اتاق‌های آسانسور با مساحت بیش از  $1.70$  مترمربع می‌توانند دو در، در دو سمت مجاور داشته باشند. حداقل عرض مفید بازشوی درهایی که در سمت باریک اتاق قرار دارند باید  $90$  سانتیمتر باشد. درهایی که در سمت عریض‌تر اتاق قرار دارند باید بازشویی با عرض مفید حداقل  $100$  سانتیمتر داشته باشند و باید در دورترین مکان ممکن نسبت به در دیگر قرار بگیرند (شکل شماره ۶۳).



شکل شماره ۶۳ محل قرارگیری در آسانسور

- ۸-۷-۱-۲- اتاقک آسانسور باید مجهرز به در کشویی با ساز و کار برگرداننده بر اثر ضربه و با چشم الکترونیکی در دو ارتفاع ۱۵ و ۷۵ سانتیمتر از کف باشد.
- ۹-۷-۱-۲- در اتاقک آسانسور باید مجهرز به سیستم بازشوی خودکار مجدد با حداقل ۷ ثانیه زمان توقف باشد.
- ۱۰-۷-۱-۲- لازم است رنگ در اتاقک آسانسور متصاد با رنگ دیوار همچوar خود بوده و به علامت بصری و صوتی مشخص کننده موقعیت اتاقک که در بالای در، یا بالای تابلوی فرمان نصب می‌شود، مجهرز باشد.
- ۱۱-۷-۱-۲- اتاقک آسانسور باید مجهرز به میله دستگرد در دیوارهای در ارتفاع ۸۵ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۶۴).

(۱) (۱)  
دیرخانه شورایی‌نالی خبر ساری؛ سما  
بیوست نهضویه بوزج ۹۸، ۸۲۰




شکل شماره ۶۴ ارتفاع دستگیره کمکی و دکمه‌های کنترلی اتاق آسانسور

- ۱۲-۷-۱-۲ در اتاق آسانسور باید یک صندلی تاشو و یک آینه برای هدایت صندلی چرخدار روبروی درب متصل باشد.

- ۱۲-۷-۱-۲ علام نشان دهنده طبقه باید بر روی دیوار مقابل در آسانسور در هر طبقه قرار داشته باشد.

- ۱۴-۷-۱-۲ دکمه‌های طبقات خارج و داخل اتاق آسانسور باید مجهر به خط بریل باشد.

- ۱۵-۷-۱-۲ ارتفاع دکمه‌های کنترل کننده در داخل و خارج از اتاق آسانسور باید ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر از کف، فاصله آنها از گوش اتاق آسانسور ۴۰ سانتیمتر بوده، حداقل برجستگی آن ۱۵ سانتیمتر، حداقل قطر آن ۲ سانتیمتر و نیز قابل استفاده برای نابینایان باشد (شکل شماره ۶۵).





### شکل شماره ۵: ارتفاع دکمه اخضار و ابعاد سیگنال‌های بصری آسانسور

۱۶-۷-۱-۲- در صورت نصب تلفن در اتاق آسانسور، ارتفاع آن از کف حداقل ۱۲۰ سانتیمتر و مجهز به تقویت کننده صدا باشد.

۱۷-۷-۱-۲- لازم است دکمه‌ای که طبقه همکف (ورودی) را نشان می‌دهد، با اختلاف رنگ مشخص شده و کلیه دکمه‌های کنترل کننده آسانسور دارای رنگی متضاد با رنگ زمینه خود بوده تا برای افراد کم‌بینا قابل تشخیص باشد.

۱۸-۷-۱-۲- لازم است توقف آسانسور با علامت صوتی مشخص شود. علامت صوتی باید طوری تنظیم گردد که برای بالا رفتن، یک بار و برای پایین آمدن دوبار به صدا درآید.

۱۹-۷-۱-۲- چنانچه آسانسورهای باری، برای مراجعان و کارمندان هم قابل استفاده باشد، باید استانداردهای اینترنتی و قابل دسترس بودن، در آنها اعمال شود.

۲۰-۷-۱-۲- سایر ویژگی‌های فنی آسانسور باید مطابق با استاندارد شماره ۶۳۰۲ سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

### ۸-۱-۲- بالابر

۱-۸-۱-۲- بالابرها برای جابجایی افراد با محدودیت‌های حرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند به صورت عمودی و یا شیبدار حرکت کنند.

۲-۸-۱-۲- استفاده از بالابر تنها در صورتی مجاز است که نصب آسانسور در ساختمان‌های موجود با توجه به شرایط بند ۷-۱-۲- امکان‌پذیر نباشد.

۳-۸-۱-۲- برای اختلاف سطوح حداقل تا ۲۰۰ سانتیمتر و در ساختمان‌های مسکونی حداقل تا ۴۰۰ سانتیمتر می‌توان از بالابرها عمودی برای جابجایی استفاده کرد.

۴-۸-۱-۲- بالابرها عمودی و شیبدار باید به صورت مستقل و یا با همراه قابل استفاده باشند.

۵-۸-۱-۲- فضای زیر سکوی بالابر باید بسته باشد (شکل شماره ۶۶).


۶-۸-۱-۲- بالابر باید مجهز به دستگیره‌های کمکی در ارتفاع ۸۰-۸۵ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۶۶).



شکل شماره ۶: بالابر عمودی برای طی ارتفاع کمتر از ۲۰۰ سانتیمتر

۷-۸-۱-۲- برای جابجایی در ارتفاع بیش از ۲۰۰ سانتیمتر و حداقل تا ۴۰۰ سانتیمتر، بالابر باید در یک فضای بسته و با درهای مناسب برای ورود و خروج قرار گیرد (شکل شماره ۶۷).


۸-۸-۱-۲- حداقل عرض بالابر باید ۹۰ سانتیمتر و حداقل طول آن ۱۲۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۶۷).



شکل شماره ۶۷: ابعاد بالابر عمودی برای طی ارتفاع ۲۰۰ تا ۴۰۰ سانتیمتر

۹-۸-۱-۲- بالابرها می‌توانند در کنار دیوار پلکان نصب شوند، به شرطی که مانعی برای عرض مفید خروجی نباشد. حداقل عرض پلکان برای نصب بالابر باید ۹۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۶۸).

۱۰-۸-۱-۲- سایر ویژگی‌های فنی بالابر باید مطابق با استاندارد شماره ۲۲۳۹۱ سازمان ملی استاندارد ایران باشد.



شکل شماره ۶۸: بالابر جانبی

#### ۹-۱-۲- پله برقی و پیاده رو متحرک

۱-۹-۱-۲- در ساختهایی که دسترسی به طبقات از طریق پله برقی صورت می‌گیرد باید راه پله مطابق شرایط بند ۵-۱-۲- نیز فراهم شود.

۲-۹-۱-۲- سرعت پله برقی نباید بیش از ۰/۵ متر/ثانیه باشد.



- ۲-۹-۳-۲- شیب پله برقی نباید بیش از ۳۰ درجه باشد.
- ۴-۹-۱-۲- باید معادل حداقل ۲ پله فضای افقی و مسطح در ابتدا و انتهای مسیر پله برقی در نظر گرفته شود.
- ۵-۹-۱-۲- در مجاورت پیادهروهای متحرک باید مسیر حرکتی بدون مانع مطابق شرایط بند ۴-۱-۲ در نظر گرفته شود.
- ۶-۹-۱-۲- حداقل سرعت پیادهروهای متحرک نباید بیش از ۵/۰ متر بر ثانیه باشد.
- ۷-۹-۱-۲- زاویه شیب پیاده رو متحرک نباید بیش از ۷ درجه یا ۱۲/۳٪ باشد.
- ۸-۹-۱-۲- پله برقی و پیاده رو متحرک همیشه باید در موقع نیاز آمده به کار باشند.
- ۹-۹-۱-۲- سایر ویژگی های فنی پله برقی باید مطابق با استاندارد شماره ۱۲۴۷۶ سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

#### ۱۰-۱-۲- بازشوها


- درها

- ۱-۱۰-۱-۲- حداقل عرض مفید هر لنگه در برای عبور صندلی چرخدار باید ۸۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۶۹).



شکل شماره ۶۹: عرض مفید انواع در برای عبور صندلی چرخدار

- ۲-۱۰-۱-۲- در صورت استفاده از درهای چرخان، گردشی، کشویی و... که برای افراد دارای معلولیت غیرقابل استفاده است، پیش‌بینی یک در با شرایط شکل شماره ۶۹ در جوار آنها الزامی است (شکل شماره ۷۰).




شکل شماره ۷۰: وجود یک لنگه در لولایی کنار در گردان





- ۲-۱۰-۱-۲- در مورد درهایی که به مسیر عبور عمومی باز می‌شوند تأمین دید کافی الزامی است. در هر صورت پیش‌آمدگی لنگه در باز شده در مسیر عبور عمومی نباید بیش از ۱۰ سانتیمتر باشد.
- ۴-۱۰-۱-۲- حداقل ارتفاع دید از کف تمام شده باید ۱۰۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۷۱).
- ۵-۱۰-۱-۲- رنگ درها و چهارچوب آنها باید در تضاد با رنگ دیوار هم‌جوار خود باشد.
- ۶-۱۰-۱-۲- درها باید دارای پاخور به ارتفاع ۲۵ سانتیمتر باشند (شکل شماره ۷۱).
- ۷-۱۰-۱-۲- درها باید بدون آستانه باشند. در صورت اجبار حداقل ارتفاع آستانه باید ۲ سانتیمتر باشد.
- ۸-۱۰-۱-۲- زاویه بازشوی در باید حداقل ۹۰ درجه باشد.
- ۹-۱۰-۱-۲- کلیه درها باید به سهولت<sup>\*</sup> باز و بسته شوند. برای کمک به افرادی که محدودیت توانایی در دست یا بازویان دارند دستگیره‌ها باید به آسانی در دست گرفته شده و حرکت کند.




شکل شماره ۷۱: ارتفاع دستگیره، پاخور و علامت در کنار در

- ۱۰-۱-۱-۲- حداقل فاصله بین دو در متواالی چنانچه هر دو در، در یک جهت باز شوند ۲۰۰ سانتیمتر و چنانچه هر دو به داخل باز شوند، باید ۲۸۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۷۲).
- ۱۰-۱-۲- به منظور تسهیل در حرکت، پیش‌بینی سطحی هموار در هر دو سوی در الزامی است.
- ۱۰-۱-۲- برای محافظت افراد با محدودیت بینایی درهایی که به فضاهای خطرناک باز می‌شوند (مانند درهای بارانداز، اتاق‌های تاسیسات حرارتی، انبارها و مشابه آنها) باید با اختلاف رنگ و نیز علائم حسی لامسه‌ای مشخص شوند.
- ۱۰-۱-۲- بازشوی شیشه‌ای کلیه درها و پنجره‌هایی که تا کف دارای شیشه هستند در مقابل ضربه باید محافظت شوند.



\* حداقل زمان برای بسته شدن درهای داخلی از حالت باز در ۷ درجه تا حالت تیغه بسته در ۵ درجه، ۲ ثانیه است. درهای ورودی با نیروی معادل ۴ کیلوگرم نیرو و درهای داخلی با نیروی کمتر از ۲/۲ کیلوگرم نیرو باز شوند.




شکل شماره ۷۲: حداقل فاصله بین دو در متوازی

۱۴-۱-۱-۱-۲- بازشوهای شیشه‌ای باید با علامت، نوار یا خط رنگی مشخص شوند (شکل شماره ۷۳).

۱۵-۱-۱-۱-۲- درهای خودکار باید مجهز به حسگر حرکتی، که قادر به شناسایی اشیاء ثابت هستند، و همچنین نوارها و کلیدهایی که در صورت اتصال از حرکت در جلوگیری می‌کنند باشند.

۱۶-۱-۱-۱-۲- مسیر حرکت درهای بادبزنی باید در جهت غالب حرکت بوده و با علامت هشداردهنده مشخص شود.

۱۷-۱-۱-۱-۲- نصب علامت هشداردهنده در دو طرف درهای دوطرفه الزامی است.



شکل شماره ۷۳: علامت‌گذاری بازشوی شیشه‌ای در خودکار

#### - پنجره‌ها

۱۸-۱-۱-۲- برای آنکه افراد با صندلی چرخدار بتوانند به راحتی از پنجره به بیرون دید داشته باشند باید آستانه کف پنجره حداقل ۸۰ سانتیمتر از کف زمین فاصله داشته باشد.

۱۹-۱-۱-۲- بازشوی پنجره نباید مانع و مزاحمتی برای تردد افراد ایجاد نماید.

#### - تجهیزات و پرافق‌آلات


۲۰-۱-۱-۲- ارتفاع دستگیره درب و پنجره از کف باید حداقل ۱۰۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۷۱).

۲۱-۱-۱-۲- نصب میله دستگرد کمکی بر روی پنجره‌ها و درها ضروری است (شکل شماره ۷۴).

۲۲-۱-۱-۲- دستگیره درها باید از نوع اهرمی بوده و رنگ آن در تضاد با رنگ در و فاصله داخلی بین آن و سطح در ۳۵ تا ۷ سانتیمتر باشد.

۲۳-۱-۱-۲- دستگیره در فضاهای مخاطره‌زا (اتاق تأمینات، برق، ...). باید به رویه قابل تشخیص با لامسه مجهز شود.






شکل شماره ۷۴: ابعاد میله دستگرد کمکی روی در

#### ۱۱-۱-۲- میله‌های دستگرد

۱۱-۱-۲-۱- قطر یا عرض میله دستگرد باید بین ۴ تا ۲۵ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۷۵).

۱۱-۱-۲-۲- فاصله بین میله دستگرد و دیوار روی دیوارهای هموار باید حداقل ۴ سانتیمتر و برای دیوارهای ناهموار حداقل ۶ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۷۵).

۱۱-۱-۲-۳- اگر میله دستگرد در فرورفتگی دیوار نصب شده باشد باید عمق فضای تو رفته حداقل ۷/۵ سانتیمتر و حداقل ۴۵ سانتیمتر بالای میله ادامه داشته باشد (شکل شماره ۷۵).



شکل شماره ۷۵: ابعاد مقطع عمودی میله دستگرد

۱۱-۱-۲-۴- میله دستگرد باید در محل اتصال خود ثابت باشد.


۱۱-۱-۲-۵- رنگ میله‌های دستگرد باید متضاد با محیط اطراف باشد.

۱۱-۱-۲-۶- میله دستگرد در دو طرف رمپ و یا راهپله باید به صورت ممتد باشد.


۱۱-۱-۲-۷- میله دستگرد در کنار پله یا سطوح شبیدار باید حداقل ۲۰ سانتیمتر از ابتدا و انتهای آن پیشآمدته و موازی کف باشد (شکل شماره ۷۶ و شکل شماره ۷۷).

۱۱-۱-۲-۸- آغاز و پایان میله دستگرد در دو طرف رمپ و یا راهپله باید به صورت مدور و بدون تیزی باشد و یا باید به طرف کف، دیوار و یا پایه برگشته باشد.






شکل شماره ۷۶: امتداد میله دستگرد در بالا یا پایین پله



شکل شماره ۷۷: امتداد میله دستگرد در ابتدا و انتهای رمپ

۹-۱۱-۱-۲- میله دستگرد و سطوح در جوار آن باید عاری از هر عنصر نوکتیز و ساینده باشد. ابتدا و انتهای میله باید شعاعی معادل حداقل ۳ سانتیمتر داشته باشد.

۱۰-۱۱-۱-۲- ارتفاع میله دستگرد از کف راهرو، سطح شیبدار یا پله، باید برای بزرگسالان ۸۵ سانتیمتر و برای کودکان ۶۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۷۸).



شکل شماره ۷۸: ارتفاع میله دستگرد از کف

۱۱-۱۱-۱-۲- برای راهنمایی افراد با محدودیت بینایی که از عصا استفاده می‌کنند میله‌های دستگرد باید در ارتفاع ۱۵ سانتیمتر از کف یا بر روی جدول به ارتفاع ۷۵-۵ سانتیمتر نصب شود (شکل شماره ۷۹).

۱۲-۱۱-۱-۲- در راه پله‌ها و به ویژه مسیرهای خروج، در ۳۰ سانتیمتر ابتدا و انتهای میله دستگرد، علامت لمسی هشدار برای افرادی با محدودیت بینایی در نظر گرفته شود.

۱۳-۱۱-۱-۲- برای میله دستگرد باید از مصالحی استفاده نمود که در فصول مختلف سال و در فضاهای باز به راحتی تغییر دما نداشده و قابل استفاده باشد. بنابراین استفاده از چوب و فولاد با پوشش پلاستیکی پیشنهاد می‌شود.





شکل شماره ۷۹: ارتفاع پایه میله دستگرد از کف

#### ۱۲-۱-۲-فضاهای بهداشتی

۱-۱۲-۱-۲- در ساختمان‌های عمومی تعبیه سرویس بهداشتی مخصوص افراد دارای معلولیت الزامی است.

۲-۱۲-۱-۲- مسیر دسترسی به سرویس بهداشتی عمومی باید بدون مانع باشد.

۳-۱۲-۱-۲- کف فضاهای بهداشتی باید غیرلغزنده باشد.

۴-۱۲-۱-۲- فضاهای بهداشتی قابل دسترس باید اینم باشند. نصب زنگ خطر در ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر در سرویس بهداشتی و حمام ویژه افراد دارای معلولیت الزامی است. در صورت امکان سیستم تماس با پشتیبانی نصب شود.


۵-۱۲-۱-۲- حداقل عرض مفید در فضاهای بهداشتی باید ۸۰ سانتیمتر باشد.

۶-۱۲-۱-۲- در فضاهای بهداشتی باید به بیرون باز شود تا گشودن آن در موقع اضطراری از بیرون امکان‌پذیر باشد.

۷-۱۲-۱-۲- مکانیسم بسته شدن در فضای بهداشتی باید لولایی ثقلی یا فنری باشد که به طور خودکار بسته شود.

۸-۱۲-۱-۲- در فضای بهداشتی باید از داخل قفل شود، در عین حال قابل باز شدن از خارج در موقع اضطراری باشد.

۹-۱۲-۱-۲- حداقل اندازه فضای سرویس بهداشتی باید  $150 \times 170$  سانتیمتر باشد تا گردش صندلی چرخدار در آن امکان‌پذیر باشد (شکل شماره ۸۰).




شکل شماره ۸۰: حداقل ابعاد فضای سرویس بهداشتی



۱۰-۱۲-۱-۲- نصب کاسه مستراح فرنگی به ارتفاع ۴۵ سانتیمتر از کف و با فاصله ۳۰ سانتیمتر از دیوار مجاور الزامی است (شکل شماره ۸۱).

۱۱-۱۲-۱-۲- نصب میله‌های دستگرد مطابق شرایط بند ۱۱-۱-۲ در طرفین کاسه مستراح به ارتفاع ۷۰ سانتیمتر از کف و ۲۰ سانتیمتر جلوتر از لبه جلویی کاسه الزامی است (شکل شماره ۸۱).

۱۲-۱۲-۱-۲- نصب میله‌های دستگرد کمکی عمودی با فاصله ۳۰ سانتیمتر از جلو کاسه و ۴۰ سانتیمتر بالاتر از نشیمن مستراح بر روی دیوار مجاور اجباری است. دامنه توسان میله‌های عمودی باید ۸۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر از کف باشد (شکل شماره ۸۱).



شکل شماره ۸۱: ابعاد سرویس بهداشتی فرنگی و میله دستگرد بر دیوار پشت و مجاور آن


۱۲-۱۲-۱-۲- نصب میله‌های دستگرد اضافی افقی بر روی قسمت داخلی در، به ارتفاع ۸۰ سانتیمتر از کف و حداقل ۱۵ سانتیمتر فاصله از محور لولا و با طول حداقل ۲۰ سانتیمتر الزامی است.

۱۴-۱۲-۱-۲- کاسه روشویی باید در فضایی به ابعاد  $120 \times 75$  سانتیمتر قرار گیرد تا امکان دستیابی از روی رو را فراهم سازد (شکل شماره ۸۲).

۱۵-۱۲-۱-۲- پیش‌بینی فضای آزاد، به ارتفاع حداقل ۷۵ سانتیمتر از کف تا پایین لبه دستشویی الزامی است. عمق فضای آزاد برای زانو باید ۲۰ سانتیمتر، و برای نوک پا ۴۵ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۸۲).

۱۶-۱۲-۱-۲- لوله‌های آب گرم و فاضلاب زیر روشویی باید حفاظت و عایق‌بندی شوند. در زیر روشویی نباید گوشه‌های تیز وجود داشته باشد.

۱۷-۱۲-۱-۲- شیرهای روشویی باید به صورت اهرمی و به راحتی باز و بسته شوند و حداقل فاصله آنها از لبه جلو روشویی ۶ سانتیمتر باشد.



شکل شماره ۸۲: ارتفاع روشویی از کف و ابعاد فضای آزاد جلوی آن

۱۸-۱۲-۱-۲-تجهیزات فضاهای بهداشتی باید در جای اینم نصب شده و به سهولت قابل استفاده باشند.

۱۹-۱۲-۱-۲-ارتفاع لبه پایین آینه روشویی از کف برای افراد دارای معلولیت باید حداقل ۹۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۸۲).

۲۰-۱۲-۱-۲-ارتفاع تجهیزات لازم در سرویس بهداشتی مانند آویز حolle و جای صابون و یا دستگاه خشککن برقی از کف باید بیش از ۱۰۰ سانتیمتر باشد.

۲۱-۱۲-۱-۲-روی یکی از دیوارهای سرویس بهداشتی باید رخت آویز و یک قفسه در ارتفاع حداقل ۱۲۰ سانتیمتر نصب شود.

۲۲-۱۲-۱-۲-حداکثر ارتفاع آستانه در حمام ۲ سانتیمتر باشد.

۲۳-۱۲-۱-۲-فضای آزاد کف، در جلو وان باید به ابعاد  $80 \times 150$  سانتیمتر باشد (شکل شماره ۸۳).

۲۴-۱۲-۱-۲-فضای آزاد زیر دوش باید  $120 \times 120$  سانتیمتر باشد (شکل شماره ۸۴).

۲۵-۱۲-۱-۲-فضای آزاد به ابعاد  $120 \times 80$  سانتیمتر باید برای جابجایی از نشیمن صندلی چرخدار به صندلی زیر دوش در نظر گرفته شود (شکل شماره ۸۴).

۲۶-۱۲-۱-۲-تعییه صندلی تاشو جهت سهولت جابجایی در حمام (زیردوشی، وان) الزامی است.

۲۷-۱۲-۱-۲-نصب میله‌های دستگرد با طول حداقل ۹۰ سانتیمتر و در ارتفاع ۸۰-۷۰ سانتیمتر از کف حمام در دیوارهای اطراف دوش و وان الزامی است.


۲۸-۱۲-۱-۲-در حمام یک سر دوشی با شلنگ به طول حداقل ۱۵۰ سانتیمتر که به هر دو صورت دوش ثابت یا دوش دستی قابل استفاده باشد، باید تأمین شود.

۲۹-۱۲-۱-۲-قطر آبرو کفسور با توجه به شرایط فیزیکی افراد دارای معلولیت باید بیشتر از حد معمول بوده و دارای حفاظ باشد.


(۱)

تابلوخانه سورانهای شهر ساری؛ مدنی

بیست و هشتمین دوره ۲۰، ۹۸



شکل شماره ۸۳: ابعاد مفید دوش و فضای انتقال به آن



شکل شماره ۸۴: ابعاد مفید وان و فضای آزاد جلوی آن

#### ۲-۱۳-۱-۲- اتاق دوستدار مادر و کودک

۱-۱۳-۱-۲- اتاق دوستدار مادر و کودک باید در فضای جداگانه‌ای از سرویس بهداشتی افراد دارای معلولیت قرار بگیرد.

۲-۱۳-۱-۲- ابعاد اتاق مادر و کودک باید حداقل  $200 \times 200$  سانتیمتر مربع باشد (شکل شماره ۸۵).

۲-۱۳-۱-۲- حداقل عرض مفید در باید ۸۰ سانتیمتر و بازشوی آن رو به بیرون باشد. میله دستگرد افقی یا قطری روی آن نصب شده باشد.

۴-۱۳-۱-۲- بازشوی در باید از نوع اهرمی و دارای قفل باشد که در موقع اضطراری امکان باز شدن آن از بیرون وجود داشته باشد.

۵-۱۳-۱-۲- رنگ چارچوب‌ها و در باید با دیوارها و کف متمایز باشند.

۶-۱۳-۱-۲- میز تعویض باید حداقل ۵۰ سانتیمتر عمق داشته باشد و در ارتفاع ۷۵ سانتیمتر از سطح کف قرار گیرد.

۷-۱۳-۱-۲- میز باید به طور این و ثابت جلوی دیوار نصب شود.

۸-۱۳-۱-۲- سینک شستشو باید در ارتفاع ۷۵ سانتیمتر از سطح کف نصب شود.

۹-۱۳-۱-۲- خشک کن دست و آویز حوله باید در ارتفاع حداقل ۱۰۰ سانتیمتر از سطح کف نصب شوند..


۱۰-۱۳-۱-۲- صندلی مناسب برای استفاده باید فراهم شود.

(۱)

انجمنه سورا ایالی شهرسازی و معماری

جذب - مهندسی مهندسی مهندسی

۹۸، ۸، ۲۰۰۰



#### ۱۴-۱-۲-تجهیزات و مبلمان


##### -آبخوری و آب سردکن

۱۴-۱-۲- لازم است کلیه آبخوری‌های نصب شده در ساختمان‌ها برای افراد دارای معلولیت نیز قابل استفاده باشد.

۱۴-۱-۲- آبخوری باید دارای فضای آزاد زانو به ارتفاع ۷۰ سانتیمتر از کف و عمق ۴۵ تا ۵۰ سانتیمتر باشد.

۱۴-۱-۲- لازم است فضای آزاد به ابعاد  $120 \times 75$  سانتیمتر جلوی آبخوری برای حرکت فرد با صندلی چرخدار و استفاده به صورت موازی از آبخوری وجود داشته باشد (شکل شماره ۸۶).

۱۴-۱-۲- حداقل ارتفاع فواره از کف تمام شده باید ۹۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۸۶).



شکل شماره ۸۶: ابعاد آبخوری و فضای آزاد جلوی آن در ساختمان‌های عمومی

##### -تلفن

۱۴-۱-۲- ضروری است تلفن‌های مجهز به سیستم تقویت صدا، در بیمارستان‌ها، فضای سالن انتظار هتل‌ها، پایانه‌های مسافربری، زندان‌ها و سایر مکان‌های مشابه تعبیه گرددند.

۱۴-۱-۲- ابعاد و اندازه‌های تلفن عمومی تعبیه شده در ساختمان‌های عمومی با توجه به شرایط بند ۳-۷-۱ باشد.



##### -ثیمکت و میزکار

۷-۱۴-۱-۲- در صورتی که در ساختمانی، نیمکت، میز یا میزهای کار به صورت ثابت یا جاسازی شده پیش‌بینی شده باشد، حداقل ۵ درصد از فضاهای نیمکت‌ها، میزها یا میزهای کار یا حداقل یکی از آنها (هر کدام بیشتر باشد) باید مطابقه شرایط زیر قابل دسترسی افراد دارای معلولیت باشد:

۸-۱۴-۱-۲- در صورتی که فضاهای نیمکت برای اشخاص با صندلی چرخدار جلو میزها یا سطوح کار پیش‌بینی شده باشد، حداقل باید ۷۰ سانتیمتر ارتفاع و ۷۵ سانتیمتر عرض و ۵۰ سانتیمتر عمق داشته باشد.

-۹-۱۴-۱-۲- ارتفاع آزاد زیر سطح میزها و سطوح کار باید بین ۷۰ تا ۸۵ سانتیمتر از کف یا زمین باشد.

۱۵-۱-۲ - علائم و مسیریابی

۱-۱۵-۲- کلیه قسمت هایی از ساختمان های عمومی که برای استفاده ویژه افراد دارای معلولیت طراحی و تجهیز گردیده اند باید به وسیله علامت بین المللی ویژه افراد دارای معلولیت مشخص گردد.

۲-۱۵-۱-۲- علاوه داخلى ساختمان باید در کنار و طرف قفل درها و در ارتفاع بین ۱۴۰ تا ۱۷۰ سانتیمتر از کف تمام شده نصب شوند.

۱۵-۱-۲- به منظور هدایت افراد کمیتنا به مکان‌های عمومی، لازم است با استفاده از چراغها و رنگها به علامت‌گذاری در طول مسیر پرداخت.

۴-۱۵-۲- علام و نوشتہ‌ها باید واضح بوده و فاقد انعکاس نور و در تضاد با زمینه خود باشند، مانند نوشتہ‌های روشن روی زمینه تاریک یا بالعكس.

۱۵-۱-۲ در طراحی علاوه بر افراد محدودیت‌های کورنگی را نیز در نظر گرفت، مانند عدم استفاده از رنگهای قرمز و سبز در کتاب پدیدگیر.

۱۵-۶-۲- تابلوی راهنمای طبقات باید مجهز به خط پریل باشد.

۱-۲-۱۶-نوری داڑھی

-۱۶-۱-۲- نورپردازی باید مسیر را، و ادراک محیط را تسهیل کند.

-۲-۱۶-۱-۲- عناصر ساختمان باید با روشنایی مناسب قابل تشخیص شوند.

۱۶-۳-۲- تورپردازی فضای ورودی، راهروها و لابی با هدف آماده کردن افراد برای ورود از فضای خارج به داخل ساختمان و بالعکس مطراحی شوند.

۱۶-۱-۴-۳- زمان بندی نورپردازی‌های خودکار باید به اندازه کافی باشد تا زمانی که مردم هنوز در مسیر شیبدار و یا پله‌ها هستند، خاموش نشود.

۱-۲-۵- همه روشنایی‌ها، از جمله نور طبیعی، باید برای جلوگیری از تابش خیره‌کننده، قابل کنترل باشند.

۱۷-۱-۲ - کفسازی

۱-۱۷-۱-۲- پوشش کف یا بد سخت، ثابت، غیرلغزندۀ مقاوم در شرایط متفاوت آب و هوایی باشد.

۱-۱۷-۲-۲- سطوح دیوار و کف باید در پراییر تایش خیره‌کننده مقاوم باشند.

-۲-۱۷-۳- از یازတای نور ناشی از سطوح صیقلی کف، دیوار، محل آینه‌ها و شیشه‌ها باید اجتناب شود.

۱۸-۱-۲- کنترل‌های الکتریکی و مکانیکی





۱-۱۸-۱-۲ - کنترل‌های الکتریکی و مکانیکی باید در فاصله ۴۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر از گفشه دیوارها قرار گیرند.

۲-۱۸-۱-۲ - فضای آزاد گف به ابعاد  $75 \times 120$  سانتیمتر باید در مجاور کنترل‌های الکتریکی پیش‌بینی شود تا از رو برو به طور موازی برای فرد با صندلی چرخدار قابل دسترس باشد.

۲-۱۸-۱-۲ - برای کمک به افراد با محدودیت‌های بینایی، رنگ کنترل‌های الکتریکی و مکانیکی باید با زمینه متناسب باشد.

۳-۱۸-۱-۲ - اطلاعات روی کنترل‌های الکتریکی و مکانیکی باید به صورت بربل نیز ارائه شود.

۴-۱۸-۱-۲ - برای کمک به عملکرد افرادی که دارای محدودیت‌های حرکتی یا بینایی هستند کلیدهای برق و غیره باید در صفحات بزرگ قرار گیرند.

۵-۱۸-۱-۲ - کنترل دربازکن‌های برقی نباید در جایی قرار گیرد که هنگام باز شدن درب با صندلی چرخدار، عصا، وسایل کمک حرکتی و مانند آن برخورد داشته باشد.

۶-۱۸-۱-۲ - لوله کشی به کار رفته برای توزیع سرویس آب گرم در ساختمان‌های مراقبتی و مسکونی باید در دیوارها پنهان و یا عایق بندی شوند.

#### ۱۹-۱-۲ - اعلام خطر

۱-۱۹-۱-۲ - نصب سیستم‌های هشداردهنده شنیداری و دیداری در کلیه ساختمان‌های عمومی الزامی است.

۲-۱۹-۱-۲ - هشداردهنده‌های لامسه‌ای باید شناخته شده و در محدوده یک ساختمان یکنواخت باشد.

۳-۱۹-۱-۲ - درهایی که به فضاهای خطرناک باز می‌شوند (مانند درهای بارانداز، اتاق‌های تأسیسات حرارتی، انبارها و مشابه آنها)، باید برای هشدار به افراد با محدودیت بینایی با اختلاف رنگ و نیز علامت حسی لامسه‌ای مشخص شوند.

۴-۱۹-۱-۲ - سیستم‌های هشداردهنده برای افرادی که دارای اختلالات شنوایی هستند، به خصوص در فضاهای بسته (مانند حمام و اتاق جلسه) و مناطق پر سر و صدا باید به صورت دیداری نیز طراحی شود.

۵-۱۹-۱-۲ - طراحی اتاق، سطح روشنایی و چیدمان مبلمان باید به گونه‌ای باشد تا اطمینان حاصل شود که این هشدارها قابل مشاهده اند.





## -۴-۲ ضوابط خاص تصرفها

### -۱-۲-۲ استثنایات

- ۱-۱-۲-۲ بناها و تسهیلات با هر نوع تصرف، باید با این ضوابط انطباق داشته باشند. به استثنای موارد زیر:

- استثنایات کلی: دسترس پذیری اتاق‌های تعمیر و ماشین‌آلات آسانسورها، اتاق‌های تأسیسات مکانیکی، لوله‌کشی‌ها و کانال‌های سرویس، راه‌های تأسیسات زیرزمینی، قفسه‌های برق و تلفن، اتاق‌های عمومی تأسیسات و خدمات الزامی نیست.

- استثنایات ارتش: دسترس پذیری تسهیلات به شرح ذیل الزامی نبوده، اما با توجه به امکان تغییر کاربری در آینده قابل دسترس بودن آنها توصیه می‌شود.

الف- مسکونی افراد مجرد ارتشی، تسهیلات نگهداری و تعمیر هواییما، وسایل نقلیه ارتشی، تسهیلاتی که فقط برای استفاده و اشتغال افراد نظامی با توانایی جسمی پیش‌بینی شده باشند.

ب- آن قسمت از تسهیلات مربوط به سربازان و دیگر کارهای نظامی و مشابه آنها که تنها برای استفاده افراد نظامی با توانایی جسمی طراحی و ساخته شده است، به جز قسمت‌هایی که استخدام افراد نظامی دارای محدودیت‌های جسمی- حرکتی را مجاز می‌داند و به جز قسمت‌هایی از ساختمان که مورد مراجعه و استفاده عموم باشند.

پ- مسکونی نظامیان: در مورد محل سکونت نظامیان، که در درجه اول برای نظامیان با توانایی جسمی و افراد خانواده آنهاست، حداقل ۵ درصد از کل خانه‌های ساخته شده باید برای افراد معلول جسمی- حرکتی قابل دسترس باشند.

۲-۱-۲-۲- محوطه‌ها و فضاهای عمومی مانند پیاده‌روها و ورودی‌های مشترک باید منطبق با بندهای دیگر ضوابط حاضر باشند.

### -۴-۲-۲ تصرف‌های تجمعی

۱-۲-۲-۲- کلیه فضاهای عمومی تصرف‌های تجمعی از جمله ورودی‌ها، راهروها و عناصر وابسته مانند سرویس‌های بهداشتی و پارکینگ‌ها باید طبق شرایط بندهای مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

۲-۲-۲-۲- تعداد محل پیش‌بینی شده برای صندلی چرخدار در مکان‌های تجمع مانند سینماها و سالن‌های اجتماعات باید با جدول شماره ۳ مطابقت داشته باشد.

۳-۲-۲-۲- محل‌های صندلی چرخدار باید هم‌ردیف و پیوسته به صندلی‌های ثابت و در تمام سطوح صندلی‌های ثابت پخش شده باشد. این محل‌ها باید به یک راه قابل دسترس که به عنوان راه خروج اضطراری نیز هست، متصل باشند و باید در موقعیت زاویه دید برابر با دید قسمت‌های دیگر قرار گیرد (شکل شماره ۸۷).


۴-۲-۲-۲- ابعاد محل استقرار صندلی چرخدار باید  $120 \times 170$  سانتی‌متر باشد (شکل شماره ۸۸).

**جدول شماره ۳ تعداد محل‌های مورد نیاز برای صندلی چرخدار در مکان‌های تجمع**


**ظرفیت صندلی و محوطه تجمع**

تعداد لازم محل برای صندلی چرخدار	ظرفیت صندلی و محوطه تجمع
۲	۷۵ تا ۵۰

۱	۷۶ تا ۱۰۰
۲	۱۰۱ تا ۱۵۰
۳	۱۵۱ تا ۲۰۰
۴	۲۰۱ تا ۳۰۰
۵	۳۰۱ تا ۴۰۰
۶	۴۰۱ تا ۵۰۰
۷	۵۰۱ تا ۶۰۰
۸	۶۰۱ تا ۷۰۰
۹	۷۰۱ تا ۸۰۰
۱۰	۸۰۱ تا ۹۰۰
۱۱	۹۰۱ تا ۱۰۰۰
۱۲	بیشتر از ۱۰۰۰



شکل شماره ۸۷: توزیع محل استقرار صندلی چرخدار در مکان‌های تجمعی




شکل شماره ۸۸: ابعاد لفضای صندلی چرخدار در محل تجمع

- استقرار محلهای دید قابل دسترس به صورت مجزا، در مکانهای با شیب بیش از ۵۰ درصد، با شرط حفظ خطوط دید مجاز است. استقرار محلهای دید قابل دسترس به صورت مجزا در مکانهای همتراز نظریه بالکنها و با طبقات، که راه خروج اضطراری قابل دسترس دارند، مجاز است (شکل شماره ۸۹).

- لبه‌های باز جایگاه یا سن، بایستی با لبه‌ای به ارتفاع حداقل ۱۰ سانتیمتر محافظت شود، به طوری که از سقوط احتمالی جلوگیری شود.

۱۵- متر از صحنه یا محدوده نمایش قرار داده شوند.



شکل شماره ۱۹: حفظ خط دید از بالای سر تماشاجیان

### -۳-۲-۲- مرکز بهداشتی، درمانی و آسایشگاهی

۱-۲-۲-۲- کلیه فضاهای عمومی مراکز درمانی از جمله ورودی‌ها، محوطه، راهروها، سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ‌ها و امکانات و تسهیلات تجاری، خدماتی و اداری باید طبق شرایط بندهای مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.


-۲-۳-۲-۲- حداقل یک ورودی قابل دسترس در جلو ساختمان طراحی شود.

۱۵۰- ۲-۳-۲-۲- ورودی باید در جوار یا در امتداد فضای سوار شدن مسافر به خودرو، با حداقل عرض سانتیمتر و حداقل طول ۶ متر در نظر گرفته شود.

۵-۲-۲-۱۰-۱ دو صندوق از اتاق های بسته و سرویس های بهداشتی باید برای افراد دارای معلولیت دسترس پذیر باشند.


۶-۳-۲-۲-۶- تمامی فضاهای اماکن توانبخشی باید برای افراد دارای معلولیت دسترس پذیر باشند.

-۷-۲-۲-۲- هر اتاق باید فضای آزاد به قطر ۱۵۰ سانتیمتر برای گردش ۱۸۰ درجه صندلی چرخدار را داشته باشد.



شکل شماره ۹۰: فضای آزاد در اتاق یک نفره بستری

۱۲۰-۹-۳-۲-۲- در هر اتاق با دو یا چند تختخواب باید فضاهای آزاد به اندازه حداقل ۱۰۰ سانتیمتر (ترجیحاً ۱۲۰ سانتیمتر) حد فاصل پایین تختخواب با دیوار مقابل، حداقل ۹۰ سانتیمتر حد فاصل لبه کناری تختخواب با دیوار مجاور و حداقل ۱۲۰ سانتیمتر بین دو تختخواب تأمین گردد (شکل شماره ۹۱).



شکل شماره ۹۱: فضای آزاد در اتاق دو یا چند نفره بستری

۱۰-۳-۲-۲- لازم است برای هر اتاق بستری و یا خواب یک سرویس بهداشتی قابل دسترس با توجه به شرایط بند ۱۲-۱-۲- پیش‌بینی شود.

۱۱-۳-۲-۲- حداقل ۱۰ درصد از فضای توقف خودرو در پارکینگ مراکز درمانی باید با توجه به شرایط بند ۱-۵- قابل دسترس باشند.

#### ۴-۲-۲- رستوران و چایخانه

۱-۴-۲-۲- کلیه فضاهای عمومی رستوران و چایخانه از جمله ورودی‌ها، سرویس‌های بهداشتی و پارکینگ‌ها باید طبق شرایط بندهای مریوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.




۲-۴-۲-۵- حداقل ۵ درصد از سطوح غذاخوری یا حداقل یکی از آنها (هر کدام بیشتر باشد)، در رستوران‌ها یا چایخانه‌ها باید برای افراد دارای معلولیت دسترس پذیر باشند.

۲-۴-۳- عرض آزاد برای گذر افراد با صندلی چرخدار بین میزها و در صفت دریافت غذا باید حداقل ۹۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۹۲).

۲-۴-۴-۲- در سلف سرویس‌ها، پیشخان مسیر حرکت سینی‌ها نباید بیش از ۸۵ سانتیمتر از کف تمام شده ارتفاع داشته باشد (شکل شماره ۹۲).

۲-۴-۴-۲-۵- قفسه‌های سلف سرویس و لوازم مورد نیاز برای صرف غذا از جمله ظروف، قاشق و چنگال غذا، ادویه‌جات و نوشیدنی‌ها باید در ارتفاع حداقل ۴۰ سانتیمتر و حدکثر ۱۲۰ سانتیمتر بالای کف تمام شده و دسترس پذیر برای افراد با صندلی چرخدار قرار گیرند (شکل شماره ۹۲).

۲-۴-۴-۶- پیشخان در قسمت سلف سرویس باید دارای فضای آزاد برای زانو به عمق حداقل ۴۵ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۹۲).



شکل شماره ۹۲ ابعاد مسیر عبور و پیشخان در رستوران

#### ۵-۴-۲- هتل‌ها

۱-۵-۲-۱- کلیه فضاهای عمومی هتل‌ها از جمله ورودی‌ها، فضای پذیرش، سرویس‌های بهداشتی و پارکینگ‌ها باید طبق شرایط بنده‌ای مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

۱-۵-۲-۲- کلیه هتل‌ها تا ظرفیت ۲۵ اتاق، باید یک اتاق قابل دسترس با سرویس‌های بهداشتی و لوازم مناسب برای افراد دارای معلولیت داشته باشند. به ازای هر ۲۵ اتاق اضافه، پیش‌بینی یک اتاق مناسب دیگر برای افراد دارای معلولیت ضروری است.

۱-۵-۲-۳- کلیه مسافرخانه‌ها و مهمانسراهای تا ظرفیت ۲۰ تخت باید یک تخت و یک سرویس بهداشتی مناسب برای استفاده افراد دارای معلولیت داشته باشند. به ازای هر ۲۰ تخت دیگر، یک تخت با سرویس بهداشتی مناسب برای افراد دارای معلولیت اضافه شود.

۱-۵-۲-۴- اتاق‌های قابل دسترس در هتل و مهمانسراهای باید در طبقات نزدیکتر به همکف و در نزدیکی آسانسور قرار گیرند.

۱-۵-۲-۵- اتاق‌هایی که برای کاربران صندلی چرخدار، قابل دسترس هستند باید برای دو تخت خواب طراحی شوند.

#### ۶-۲-۲- مراکز تجاری






۱-۶-۲-۲ - کلیه فضاهای عمومی مراکز تجاری از جمله ورودی‌ها، سرویس‌های بهداشتی و پارکینگ‌ها باید طبق شرایط بندهای مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

۲-۶-۲-۲ - در محلی که پیشخان مورداستفاده برای خرید و فروش اشیاء و همچنین پخش اجنباس به مراجعان بیشتر از ۹۰ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد، بخشی از پیشخان اصلی باید با حداکثر ارتفاع بین ۷۰ تا ۸۵ سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده در نظر گرفته شود.

۳-۶-۲-۲ - فضای عبوری در فروشگاه‌ها باید قابل دسترس بوده، حداقل عرض این مسیر در تمام طول آن باید ۹۰ سانتیمتر و ارتفاع پیشخان مجاور از کف تمام شده نباید در طول مسیر از ۸۵ سانتیمتر بیشتر باشد. در کاربری‌های تجاری مسیرهای تردد به عرض حداقل ۱۱۰ سانتیمتر پیشنهاد می‌شود.

۴-۶-۲-۲ - در فروشگاه‌ها باید حداقل یک مسیر پرداخت دسترس‌پذیر به عرض حداقل ۹۰ سانتیمتر با فضای آزاد برای توقف و گردش به قطر ۱۵۰ سانتیمتر پیش‌بینی شود (شکل شماره ۹۳).



شکل شماره ۹۳: مسیر عبور و توقف جلوی پیشخان فروشگاه

#### ۷-۲-۲ - کتابخانه

۱-۷-۲-۲ - کلیه فضاهای عمومی کتابخانه از جمله ورودی‌ها، سرویس‌های بهداشتی و پارکینگ‌ها باید طبق شرایط بندهای مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

۲-۷-۲-۲ - حداقل ۵ درصد یا حداقل یکی (هر کدام بیشتر باشد) از هر عنصر نیمکت ثابت، میزها یا محلهای مطالعه و همچنین فضای آزاد بین میزها باید قابل دسترس باشند.


۳-۷-۲-۲ - حداقل فضای آزاد مسیر بین ردیف‌ها، در محل برگه‌دان، قفسه مجلات، یا قفسه کتاب‌های مرجع باید ۹۰ سانتیمتر باشد. مسیرهای تردد در کتابخانه با عرض حداقل ۱۱۰ سانتیمتر پیشنهاد می‌شود (شکل شماره ۹۴).



(۹۴)


کتابخانه شورابیانی سیماساری و معماری

جلد اول، صفحه ۹۸



شکل شماره ۹۴: حداقل عرض آزاد مسیر بین ردیف‌های کتابخانه

۴-۷-۲-۲-۴- ارتفاع قابل دسترس از روپرتو باید بین ۱۵ تا ۱۲۵ سانتیمتر، و از پهلو باید بین ۴۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، کف تمام شده باشد (شکل شماره ۹۵).



شکل شماره ۹۵: اندازه‌های مناسب برای دستیابی به قفسه‌ها از پهلو و مقابل

۶-۷-۲-۲-۶- بخش قرائت باید برای مجهز به فضای لازم برای افراد با محدودیت بینایی که به کمک دیگران قرائت می‌کنند باشد.


-۸-۴-۲ اماكن ورزشی

۱-۸-۲-۲- کلیه فضاهای عمومی اماکن ورزشی از حمله و رودی‌ها، راهروها، تسهیلات خدماتی، سرویس‌های بهداشتی و پارکینگ‌ها باید طبق شرایط بندهای مربوطه در این ضوابط قابل مسترس باشند.

۲-۸-۲-۲- در سکوها و در مجاورت صندلی ها فضای آزاده ابعاد  $۱۷۰ \times ۱۲۰$  سانتیمتر جهت استقرار افراد با صندلی چرخدار در نظر گرفته شود (شکل شماره ۹۶).



۲-۸-۲-۲- محل استقرار صندلی چرخدار باید از هر جهت با نرده‌های افقی، تا ارتفاع ۸۰ سانتیمتر از سطح زمین، احاطه شود تا از خطر ورود و برخورد احتمالی دیگران در داخل محوطه و بالعکس، جلوگیری به عمل آید (شکل شماره ۹۶).



شکل شماره ۹۶- محل استقرار صندلی چرخدار در اماکن ورزشی

۴-۸-۲-۲- محل استقرار افراد دارای معلولیت باید دسترس پذیر باشد. در صورت لزوم باید آسانسور، رمپ یا بالابر برای جابجایی آنها به تراز مورد نظر وجود داشته باشد.

۵-۸-۲-۲- در تمامی اماکن ورزشی، محل ویژه تماشاگران با صندلی چرخدار باید به طور واضح مشخص گردد و به هیچ وجه از طرف دیگران تصرف نگردد.

۶-۸-۲-۲- محل استقرار صندلی چرخدار باید در نزدیکی ورودی‌های اصلی و خروجی‌های اضطراری قرار داشته و با سطوح دیگر مستقیماً اتصال داشته باشد.

۷-۸-۲-۲- محل‌های ویژه صندلی چرخدار باید در کنار یکدیگر و در ردیف‌های اول یا آخر صفوف تماشاگران قرار داشته باشند.

۸-۸-۲-۲- توصیه می‌گردد در سالن‌ها، میدان‌ها و استادیوم‌های ورزشی تعدادی از صندلی‌ها را به صورت متحرک در نظر گرفت تا در صورت لزوم بتوان آنها را جابجا کرده محل مناسب صندلی چرخدار را به وجود آورد. در این صورت، صندلی‌های متحرک، در ردیف‌های کناری و نزدیک راهروهای جانبی یا میانی سالن ورزشی قرار داده شوند.

۹-۸-۲-۲- رختکن و دوش‌ها باید در کنار هم و در مجاورت زمین بازی، استخر و یا سالن ورزشی و هم‌سطح با آن ساخته شوند.



۱۰-۸-۲-۲-۱- در نظر گرفتن فضای آزاد به قطر حداقل ۱۵۰ سانتیمتر برای چرخش صندلی‌های چرخدار، در رختکن‌ها ضروری است.

۱۱-۸-۲-۲-۲- دوش‌ها بایستی به تعداد کافی فراهم باشد و معمولی که بر روی صندلی چرخدار نشسته است یا فرد نایین، باید بتواند به آسانی و بدون کمک دیگران، لباس‌های خود را بیرون آورده، در داخل کمد لباس قرار دهد و لباس حمام خود را بپوشد.

۱۲-۸-۲-۲-۲- سطوح کف فضاهای بهداشتی و رختکن باید ضدلغزش باشند.

۱۳-۸-۲-۲-۲- آویزها، نیمکت‌ها، دستگیره‌های قفسه و وسایل دیگر باید رنگ و تضاد خوبی نسبت به پس زمینه-شان داشته باشند.

۱۴-۸-۲-۲-۲- دستگیره رخت‌آویز و کمد لباس، باید در فاصله ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر از سطح زمین قرار داده شوند.

۱۵-۸-۲-۲-۲- در نظر گرفتن میله دستگرد با طول حداقل ۹۰ سانتیمتر و در ارتفاع ۸۰-۷۰ سانتیمتر از کف در دیوارهای اطراف رختکن طبق شرایط بند ۱۱-۱-۲ ضروری است.

۱۶-۸-۲-۲-۲- رختکن خصوصی ویژه افراد دارای معلولیت باید به ابعاد حداقل  $180 \times 220$  سانتیمتر، دارای آویز حوله در ارتفاع ۸۰ سانتیمتر و میله دستگرد افقی در ارتفاع ۸۰ سانتیمتر از سطح زمین باشد. زنگ اعلام خطر برای درخواست کمک در ارتفاع ۹۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

۱۷-۸-۲-۲-۲- در داخل محوطه رختکن عمومی بایستی نیمکت چوبی به طول ۱۲۰ سانتیمتر، عرض ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر و ارتفاع ۵۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود تا معلولینی که در هنگام تعویض لباس نیاز به کمک دارند، بتوانند از آن استفاده کنند. در فاصله یک سوم از طول تخت، باید میله دستگرد کمکی برای انتقال از صندلی چرخدار بر روی تخت نصب شود.

#### ۹-۲-۲- مراکز مذهبی و مساجد

۱-۹-۲-۲- کلیه فضاهای عمومی در مساجد و مراکز مذهبی از جمله ورودی، صحن و شبستان، سرویس‌های بهداشتی و پارکینگ‌ها باید طبق شرایط بندهای مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

۲-۹-۲-۲- ارتفاع پیشخان کفشداری و کمدهای دسترس‌پذیر برای افراد با صندلی چرخدار باید در محدوده ۴۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر از کف تمام شده باشد.

۳-۹-۲-۲- برای حفظ حرمت فضاهای مذهبی، پوشش کف بهتر است از جنس موکت یا فرش با پرزهای کوتاه و ثابت شده باشد.

۴-۹-۲-۲- چیدمان وسایل موجود در فضا نباید مانع برای تردد برای افراد با صندلی چرخدار یا دیگر وسایل کمکحرکتی باشد.

۵-۹-۲-۲- فضای گردش به قطر ۱۵۰ سانتیمتر در ورودی و محل نماز گزاردن افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شود.

۶-۹-۲-۲- در نمازخانه‌ها لازم است میزهایی برای نماز خواندن افراد با محدودیت حرکتی در نظر گرفته شود.

#### ۱۰-۴-۲- مراکز فرهنگی





۱-۱۰-۲-۲- کلیه فضاهای عمومی مراکز فرهنگی از جمله ورودی‌ها، راهروها، امکانات و تسهیلات تجاری، خدماتی و اداری و عناصر وابسته مانند سرویس‌های بهداشتی و پارکینگ‌ها باید طبق شرایط بندهای مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

۲-۱۰-۲-۲- باجه فروش بلیت فاقد اختلاف ارتفاع با کف طبقه یا خیابان باشد.

۲-۱۰-۲-۲- سطح پیشخان باجه فروش بلیط باجه فاقد تیزی و سطوح برنده باشد.

۴-۱۰-۲-۲- ارتفاع پیشخان از سطح زمین ۷۰ سانتیمتر باشد.

۵-۱۰-۲-۲- چیدمان مبلمان اداری و آموزشی در اتاق‌ها باید به گونه‌ای باشد که امکان تردد صندلی چرخدار در میان آنها به آسانی فراهم شود.

۶-۱۰-۲-۲- در نمازخانه‌ها لازم است میزهایی برای نماز خواندن افراد با محدودیت‌های حرکتی در نظر گرفته شود.

۷-۱۰-۲-۲- افراد دارای معلومات‌های مختلف باید بتوانند به تمام نمایشگاه‌های دائمی یا موقت دسترسی پیدا کرده، از آن لذت ببرند و درک کنند.

۸-۱۰-۲-۲- فضاهای نمایشگاهی باید به طور کامل برای افرادی که از وسائل کمک حرکتی استفاده می‌کنند، قابل دسترس باشند. فضای آزاد عبور و گردش در نمایشگاه‌ها یا مناطق مطالعه باید حداقل ۱۰۰ سانتیمتر باشد.

۹-۱۰-۲-۲- اقلام نمایشگاه باید به گونه‌ای نصب شوند تا فردی که از صندلی چرخدار استفاده می‌کند، بتواند به راحتی از موقعیت نشسته به آنها نگاه کند. این اقلام باید در ارتفاع حداقل ۹۰ سانتیمتر قرار داده شوند.

۱۰-۱۰-۲-۲- در جایی که نیاز است (آثار به صورت افقی نمایش داده شده‌اند یا برای نزدیک شدن به صفحه کتاب یا دیدن یک شیء کوچک) باید فضای آزاد زانو در ارتفاع ۷۰ سانتیمتر برای دستیابی مستقیم فرد وجود داشته باشد

۱۱-۱۰-۲-۲- برای افراد دارای محدودیت‌های دیداری، باید اطلاعات نمایشگاه و آثار به صورت لمسی، متن بزرگ چاپی یا به صورت صوتی باید در دسترس باشند.

۱۲-۱۰-۲-۲- روشنایی در مناطق نمایشگاهی باید در مکان‌های کلیدی برای لذت بردن از نمایشگاه توسط افرادی که دارای محدودیت‌های بصری هستند افزایش یابد.

۱۲-۱۰-۲-۲- روشنایی در فضاهای نمایشگاهی باید به گونه‌ای طراحی شود تا انعکاس و بازتابش نور را تا حد امکان کاهش دهد.

## ۱۱-۲-۲- پایانه‌های حمل و نقل

۱-۱۱-۲-۲- کلیه فضاهای عمومی پایانه‌ها از جمله ورودی‌ها، راهروها، امکانات و تسهیلات تجاری، خدماتی و اداری و عناصر وابسته مانند سرویس‌های بهداشتی، تلفن‌ها و پارکینگ‌ها باید طبق شرایط بندهای مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

۲-۱۱-۲-۲- مسیرهای بین پارکینگ‌های ویژه افراد دارای معلومات و ترمینال باید بدون جدول، عاری از هرگونه مانع و به نحوی باشد که افراد دارای محدودیت مجبور نباشند از پشت خودروهای پارک شده عبور کنند.

۳-۱۱-۲-۲- محل استقرار این پارکینگ‌ها باید تا حد امکان نزدیک به ترمینال مسافری باشد تا فاصله پیاده‌روی به حداقل برسد.



۴-۱۱-۲-۲- با توجه به حجم بالای رفت و آمد در پایانه‌ها استفاده از درهای خودکار با ابعاد مناسب و با قابلیت بالا برای خروج اضطراری، توصیه می‌شود.

۵-۱۱-۲-۲- پارکومترها، پنجره گیشه‌ها، ماشین‌های صدور بلیت و کلیه وسایل مشابه باید در محدوده قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت قرار داشته باشند.

۶-۱۱-۲-۲- مسیرهای حرکتی برای افراد دارای معلولیت، شامل ورودی‌ها و راههای قابل دسترس، باید حتی‌الامکان با مسیر رفت و آمد سایر مسافران یکی باشد. در مکان‌هایی که مسیرهای حرکتی متقاوی است، باید نسبت به نصب علایم و تابلوهای راهنمای و همچنین نشانگرهای لمسی اقدامات لازم انجام شود.

۷-۱۱-۲-۲- کلیه مسیرهای حرکتی در ترمینال از جمله راهروها، رمپ‌ها، پیاده‌روهای متحرک، آسانسورها و سایر وسایل رفت و آمد افقی یا عمودی باید در نزدیکترین فاصله ممکن، مکان‌یابی و طراحی شوند تا افراد دارای معلولیت به آسانی و با پیمودن حداقل مسیر پیاده‌روی از آن استفاده کنند.

۸-۱۱-۲-۲- بهره‌گیری از پیاده‌روی متحرک (نوار نقاله افقی و یا شیبدار) برای فواصل پیاده‌روی طولانی (بیش از ۲۰۰ متر) توصیه می‌شود.

۹-۱۱-۲-۲- محوطه‌های اطلاع‌رسانی، فروش و کنترل بلیت و بار، باید طوری طراحی شوند تا افراد دارای معلولیت بتوانند به سهولت و در اسرع وقت عملیات مورد نیاز خود در این بخش را انجام دهند.

۱۰-۱۱-۲-۲- محوطه کنترل باید طوری جانمایی شود که فواصل پیاده‌روی برای افراد دارای معلولیت و سالم‌مندان، فاصله حمل بار تا نقطه کنترل و همچنین طول صفات با حداقل ممکن برسد.

۱۱-۱۱-۲-۲- پیشنهاد می‌شود در کلیه پیشخانه‌ها از وسایل کمک شناوی استفاده شود. در نقاطی که از وسایل کمک شناوی استفاده می‌شود، نصب علایم لازم برای شناساندن آن نقاط به افراد دارای معلولیت الزامی است.

۱۲-۱۱-۲-۲- سیستم اطلاع‌رسانی در پایانه‌ها علاوه بر سیستم‌های گفتاری، باید اطلاعات را برای افراد با محدودیت شناوی به صورت نوشتاری و تصویری به نمایش بگذارد.

۱۳-۱۱-۲-۲- تمامی بخش‌های ترمینال باید با علایم ویژه برای افراد دارای معلولیت مشخص و تعریف شوند تا امكان دسترسی به نقاط مختلف و انجام کلیه امور لازم جهت سفر را برای آنان تسهیل کند.

## ۱۲-۲-۲- ساختمان‌های آموزشی

۱-۱۲-۲-۲- کلیه فضاهای عمومی و مشترک مراکز آموزشی از جمله ورودی‌ها، راهروها، امکانات و تسهیلات جانبی، خدماتی و اداری و عناصر وابسته مانند سرویس‌های بهداشتی، تلفن‌ها و پارکینگ‌ها باید طبق شرایط بندهای مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

۲-۱۲-۲-۲- در چیدمان صندلی‌های سالن‌های کنفرانس یا کلاس‌های پله‌ای باید دسترسی افراد با صندلی چرخدار رعایت شود.

۳-۱۲-۲-۲- تعداد طبقات مدارس برای دوره‌های ابتدایی و راهنمایی حتی‌الامکان دو طبقه و در صورت ضرورت حداقل سه طبقه و برای دیبرستان‌ها و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش حداقل چهار طبقه مجاز است.

۴-۱۲-۲-۲- طراحی فضای مدرسه و نقشه طبقات باید خوانا باشد تا دانش‌آموزان بتوانند به راحتی موقعیت خویش را شناسایی کنند.

۵-۱۲-۲-۲- پیاده‌روی هم‌جاوار با ورودی مدرسه باید از عرض کافی برخوردار باشد تا دانش‌آموزان پس از خروج از مدرسه، مجبور به استفاده از سواره‌رو به جای پیاده‌رو نباشند.

(۱)



- ۶-۱۲-۲-۲- حداقل عرض مفید بازشوهای ورودی ساختمان ۱۶۰ سانتی متر است. عرض ورودی اصلی مدرسه باید حداقل ۶ متر باشد تا سبب ایجاد تراکم و ازدحام نگردد.
- ۷-۱۲-۲-۲- حتی الامكان مسیر عبوری از ساختمان مدارس تا سرویس‌های بهداشتی سرپوشیده شود.
- ۸-۱۲-۲-۲- در محوطه و فضای باز مدرسه نباید هیچ نوع مانع وجود داشته باشد.
- ۹-۱۲-۲-۲- راهروها باید به اندازه کافی عریض باشند، به گونه‌ای که در موقع اضطراری امکان عبور جمعی را میسر سازد. عرض راهروها بایستی حداقل ۲۴۰ سانتی متر باشد. حداقل عرض راهرو برای مدارسی که در دو سمت راهرو دارای کلاس هستند ۲ متر است. حداقل عرض راهرو در قسمت‌های اداری  $1/5$  متر است. عرض مسیرهای منتهی به سالن‌ها باید حداقل ۳ متر و در جاهایی که تردد زیاد است باید بیشتر باشد.
- ۱۰-۱۲-۲-۲- راهروها باید دارای تابلوهای راهنمای و اطلاع‌رسانی باشند. استفاده از علایم تصویری در تابلوهای راهنمای بسیار مفیدتر از علایم نوشتاری است.
- ۱۱-۱۲-۲-۲- راهروهای ارتباطی ساختمان‌هایی که در فضای آزاد قرار گرفته‌اند باید سرپوشیده باشند.
- ۱۲-۱۲-۲-۲- تجهیزاتی مانند آبخوری‌ها نباید در مسیرهای پرتردد قرار گیرند تا امکان برخورد دانش‌آموزان با آنها کاهش یابد. بهتر است این تجهیزات در فضای داخل دیوارها قرار گیرند تا کمتر خطرساز باشند.
- ۱۳-۱۲-۲-۲- با استفاده از تغییر رنگ در کف، پاخور، یا کفسازی سطح منتهی به پله باید توجه دانش‌آموزان را به استقرار پله‌ها جلب نمود.
- ۱۴-۱۲-۲-۲- جهت بازشوی درهای فضاهای آموزشی باید به طرف خارج باشد.
- ۱۵-۱۲-۲-۲- در مدارس باید حتی المقدور از کاربرد درهای شیشه‌ای اجتناب نمود.
- ۱۶-۱۲-۲-۲- در چیدمان و اندازه‌های ابعادی کلاس‌ها باید قابلیت دسترسی دانش‌آموزان دارای معلولیت درنظر گرفته شود. فاصله بین ردیف‌های میز و نیمکت در کلاس برای عبور راحت صندلی چرخدار باید  $80$  سانتی متر باشد.
- ۱۷-۱۲-۲-۲- برای قرار گرفتن صندلی چرخدار در کلاس باید فضایی خالی (بدون نیمکت) به ابعاد  $140 \times 90$  سانتی متر درنظر گرفته شود.
- ۱۸-۱۲-۲-۲- حداقل یک واحد سرویس بهداشتی برای افراد دارای معلولیت براساس ضوابط در طبقه همکف و در مجاورت سرویس‌های بهداشتی کادر آموزشی احداث گردد. حداقل ابعاد این توالی باید  $170 \times 15$  سانتی متر درنظر گرفته شود.
- ۱۹-۱۲-۲-۲- حداقل ارتفاع دستشویی برای کودکان دارای معلولیت باید در مدارس ابتدایی  $65$  سانتی متر از کف و برای مدرسه راهنمایی  $70$  سانتی متر و برای مدارس متوسطه  $75$  سانتی متر از کف باشد.

### ۱۳-۲-۲- بوستان‌ها و زمین‌بازی

- ۱-۱۳-۲-۲- کلیه فضاهای عمومی بوستان‌ها و زمین‌های بازی از جمله ورودی‌ها، مسیر عبور، امکانات و تسهیلات جانبی خدماتی و عناصر وابسته مانند غرفه‌های تجاری، سرویس‌های بهداشتی، تلفن‌ها و پارکینگ‌ها باید طبق شرایط بندۀ مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.
- ۲-۱۲-۲-۲- ورودی اصلی بوستان‌ها و زمین‌های بازی باید برای استفاده همگان قابل دسترس باشد.
- ۳-۱۲-۲-۲- شرایط مسیر دسترسی منتهی به ورودی اصلی بوستان‌ها و زمین‌های بازی مطابق شرایط بند ۱ باشد.

(ج)

الیگانه شورایعالی  
۹۸/۸/۲۶

۱۳-۲-۴- در صورت قرارگیری ورودی بوستان در مجاورت خیابان تندری، یک دسترسی کنده‌رو برای دسترسی به پارک احداث شود.

-۵-۱۲-۲-۲ ورودی بستان مستقیماً در کنار بزرگراهها و مسیرهای پر رفت و آمد قرار نگرفته باشد.

۱۳-۲-۲-۶- استقرار کیوسکهای اطلاع رسانی و استفاده از تابلوهای راهنمای ورودی پارک در خوانا شدن محیط مؤثر است.

-۷-۱۲-۲-۲- جداول عرض مسیر های اصلی استان ها ۲۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

-۲-۱۳-۸-۱- مسیرهایی که دارای پیچ و خم هستند، باید حداقل از فاصله ۳ متری پیش از تغییر مسیر، جنس کفکش، اه با جنس، قتل، متفاوت باشد.

-۹-۱۳-۲-۲ در محل استقرار آبخوری‌ها باید فاصله‌ای برابر با ۹۰ سانتیمتر، علاوه بر عرض معابر بوسنانه داشته باشد.

۱۳-۲-۲-پست‌ها و دروازه‌های ورودی (بولاردها) باید به گونه‌ای طراحی شوند که در عین ایجاد مانع برای ورود وسایل نقلیه، دسترسی افراد دارای معلولیت را دشوار نکنند. حداقل عرض مفید مابین پست‌ها باید ۱۲۰ سانتیمتر باشد تا افراد با صندلی، جر خیار و ما افراد دارای محدودیت بینایی، به راحتی از آنها عبور کنند.

۱۲-۲-۲-۱۱-۱۲-اگر به هر دلیلی فاصله بین پست های ورودی کمتر از ۱۲۰ سانتیمتر است، حداقل یکی از آنها باید قابل برداشتن باشد تا مسیر آزاد برای عبور افراد با صندلی، جر خدار تامین شود.

۱۲-۱۳-۲-۲- ساختار فیزیکی پارک یا زمین بازی باید به گونه‌ای باشد که برای افراد با محدودیت بینایی یا افراد با مشکلات شناختی، به سادگی قابل درک باشد.

-۱-۲-۲-۱۳-در سرتاسر محوطه باید مسیر پیاده روی پیوسته، بدون مانع و قابل دسترس مطابق شرایط بند ۱-۱-۲-۱-۳-در ضوابط طراحی، فضای شهری وجود داشته باشد.

۱۴-۱۳-۲-۲- سطع مسیرها باید سخت و هموار بوده و با محیط اطراف و یارک همچواني داشته باشند.

۱۶-۲-۲-مسیرها باید دارای آبراه مناسب بوده و به گونه‌ای طراحی شوند که آب‌های سطحی را هدایت کرده باشد خود حذف کرده و مانع از اتحاد گویان آب ساطع نباشند.

۱۷-۲-۲-۱۳-نواحی استراحت باید در فواصل مناسب (هر ۱۰۰ متر) در امتداد هر مسیر پیاده‌روی در نظر گرفته شود.

۱۲-۱۳-۱۴-۱۵- صورت لزوج ناج است احت باید در مقابل شر ابط مختلف آب و هوام محافظت شوند.

۱۹-۲-۲-نواحی استراحت باید محدود به حجم بالای تردد افراد پیاده باشد، تا به مکانی خلوت برای افراد نامناسب تبدیل نشود.

۲۰-۲-۲-علائم نصب شده در محوطه پارکها و زمین‌های بازی باید مطابق شرایط بند ۱-۷-۱ در ضوابط مطابق، فضای شهری، باشند.

۲-۱۳-۲-۲- جایگذاری مبلمان در پارکها و فضاهای بازی نباید عرض مفید مسیر را کاهش بدهد. رعایت بند ۷-۲، ضبط طرح، فضاهای، شهر، در حینما، تحییبات، مبلمان الزام است.

۲-۱۲-۲-۲- نیمکت‌های دسته‌دار و دارای تکه‌گاه باید در مجاورت مسیر رسترس قرار داشته باشند.

۲-۲-۱۳-۲-۲- سطوح نشستن باید به گونه‌ای طراحی شوند که مانع از جمع شدن برف و گل و لای شوند و آب  
می‌گذرانند. آنها بگند، دو لای وارد سطحه سیاره، نشیده، خطرسان نشید.





۲۴-۱۲-۲-۲- نیمکت‌ها باید مطابق شرایط بند ۱-۳-۷-۱-۰ بوده و رنگ متضاد از محیط اطراف داشته باشند تا افراد دارای نقص دید به راحتی آنها را تشخیص دهند.

۲۵-۱۲-۲-۲- ارتفاع نیمکت باید بین ۴۵ تا ۵۰ سانتیمتر از سطح زمین باشد. جادستی‌ها باید در ۲۰ سانتیمتر بالاتر از سطح نیمکت قرار داده شوند. تعییه چای پاشنه نیز لازم است تا بلند شدن از حالت نشسته آسان‌تر شود.

۲۶-۱۲-۲-۲- برای استقرار یک فرد با صندلی چرخدار، باید در کنار نیمکت فضایی مسطح به ابعاد حداقل ۸۵×۱۲ سانتیمتر وجود داشته باشد.

۲۷-۱۲-۲-۲- میزهای پیک نیک باید در نزدیکی مسیرهای قابل دسترسی، روی سطوح سخت و محکم قرار داشته باشند. فضای زانو زیر میز باید حداقل ۷۵ سانتیمتر عرض، ۵۰ سانتیمتر طول و ۷۵ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد. سطح میز و صندلی‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که آب روی آنها نریزد و به دور از برف و گل و لای بمانند.

۲۸-۱۲-۲-۲- محل‌های سرگرمی مانند چمنزار، ماسه بازی، آب بازی و همچنین وسایل بازی باید برای افراد دارای معلولیت و همچنین نایینایان و کم‌بینایان از مسیرهای اصلی و مسیرهای فرعی قابل دسترس باشند.

۲۹-۱۲-۲-۲- سطلهای زباله باید در نزدیکی مسیرهای پیاده روی قرار داشته باشند اما نباید همچون یک مانع عمل کنند.

۳۰-۱۲-۲-۲- طراحی سطل زباله باید به گونه‌ای باشد که استفاده از آن آسان باشد، و برف و باران در آن نریزد. همچنین باید کار کردن با آنها با یک دست باشد. حداقل ارتفاع در آن باید ۹۰ سانتیمتر باشد.

۳۱-۱۲-۲-۲- زمین بازی باید برای استفاده و تفریح تمامی افراد طراحی شود. تمام موانع دسترسی باید حذف شوند.

۳۲-۱۲-۲-۲- در طراحی مسیر عبوری، دسترسی والدین یا مریبان دارای معلولیت باید در نظر گرفته شود. مسیر باید عرض کافی داشته و محکم و هموار باشد تا والدین دارای معلولیت بتوانند فرزندان خود را همراهی کنند.

۳۳-۱۲-۲-۲- طراحی زمین بازی باید با رعایت تمامی شرایط مربوط در بخش‌های دیگر این ضوابط انجام گیرد.

۳۴-۱۲-۲-۲- زمین بازی باید محصور بوده و ورودی با حداقل عرض ۱۰۰ سانتیمتر داشته باشد. ورودی فضای بازی باید جذاب و دعوت کننده بوده و با اطلاعات و علائم کافی نشانه‌گذاری شده باشد. پراق آلات در باید در ارتفاع ۹۰ سانتیمتر نصب شده و به آسانی قابل استفاده باشد.

۳۵-۱۲-۲-۲- عناصر شاخص مانند درخت، حوض، استخر، وسیله بازی و هر چیز دیگری که بلند بوده و از تمام نقاط قابل دیدن باشد، اهمیت دارد.

۳۶-۱۲-۲-۲- شبکه‌ای پیوسته از مسیرهای بدون مانع باید تمامی ورودی‌ها و خروجی‌ها و فضاهای فعالیت اصلی را به هم مرتبط کند.

۳۷-۱۲-۲-۲- مسیرها باید ثابت، هموار و غیرلغزند، قادر شبکه دریچه باز تأسیساتی و بدون اختلاف سطوح باشند. حداقل عرض مسیر ۱۸۰ سانتیمتر و شبکه آن کمتر از ۵٪ باشد.

۳۸-۱۲-۲-۲- برای سطح زمین بازی باید از کفپوش‌های لاستیکی این استفاده شود.

۳۹-۱۲-۲-۲- می‌توان از آسفالت، موزاییک یا کفپوش‌های لاستیکی در رنگ‌های مختلف برای مشخص کردن عملکردهای مختلف و تغییر در ارتفاع استفاده کرد. بافت‌های متفاوت کفپوش می‌توانند راهنمایی برای تمایز در قسمت‌های مختلف یک زمین بازی باشند.

- وسایل بازی

(۱)

۴۰-۱۲-۲-۲- انواع مختلف وسایل بازی قابل دسترس باید در زمین بازی در نظر گرفته شود تا امکان لذت بردن از بازی برای افراد با توانایی‌های متفاوت را فراهم سازد.

۴۱-۱۲-۲-۲- نیمکت و یا سایبان به فواصل ۵۰ متر برای افرادی که قصد استراحت یا تغییر فعالیت دارند تأمین شود.

۴۲-۱۲-۲-۲- میزها، نیمکتها و فضاهای استراحت باید برای کودکان و بزرگسالان دارای معلولیت قابل دسترس باشند.

۴۳-۱۲-۲-۲- مکان‌های خارج از محدوده بازی باید در نظر گرفته شود تا کودک بتواند قبل از استفاده از وسایل بازی آنها را تماشا کرده و برای استفاده از آنها تصمیم بگیرد.

۴۴-۱۲-۲-۲- طراحی عناصر موجود در زمین بازی با هدف تشویق به تحرک، استفاده و رشد حواس صورت می‌گیرد. امکان ارتباط با وسایل می‌تواند از طریق نمادهای دیداری و شنیداری باشد. تکرار نشانه‌ها و جهت یابی ایجاد سیستم ردیابی با استفاده از رنگ، بافت، گرافیک یا صدا بسیار مفید است.

۴۵-۱۲-۲-۲- تونلهای بازی و پل‌ها باید به اندازه کافی محکم و عریض باشند تا افراد با صندلی چرخدار بتوانند از آنها استفاده کنند.

۴۶-۱۲-۲-۲- الکلنگ و سایر تجهیزات باید به گونه‌ای طراحی شوند تا کودک دارای معلولیت بتواند از صندلی چرخدار به آنها سوار شود.

۴۷-۱۲-۲-۲- پله و رمپ باید در کنار یکدیگر برای دسترسی به وسایل بازی که در ارتفاع قرار دارند وجود داشته باشد.

۴۸-۱۲-۲-۲- سرسره‌ها باید امکان استفاده با صندلی چرخدار را داشته باشند یا امکان انتقال و دسترسی ایمن و مطمئن را فراهم کنند.

۴۹-۱۲-۲-۲- دسترسی به وسایل بازی باید از طریق رمپ با شیب حداقل ۵ درصد و مجهز به میله دستگرد صورت گیرد.

۵۰-۱۲-۲-۲- رمپ‌ها باید به بالاترین سطح دسترسی داشته باشند و به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از تجهیزات طراحی شوند.

۵۱-۱۲-۲-۲- سطوح هموار با ابعاد مناسب برای تردد، مکان‌های استراحت و فضای چرخش باید وجود داشته باشند.

۵۲-۱۲-۲-۲- سطوح تجهیزات بازی آبی، مانند حوضچه‌های آب بازی، باید غیرلغزند بوده و قادر به تیز باشند، تا کودکان دارای معلولیت بتوانند به طور کامل به آنها دسترسی داشته باشند.

۵۳-۱۲-۲-۲- در جایی که فرصت‌های باغبانی، مطالعه طبیعت و بازی با خاک فراهم شده است، باید سینی‌های شن و ماسه، تخته‌های گل و تجهیزات موردنظر در ارتفاع‌های مختلف قرار داده شوند تا برای کودکان با صندلی چرخدار دسترسی پذیر باشد.

#### ۱۴-۲-۲- ساختمان‌های تاریخی

۱-۱۴-۲-۲- دسترسی به ساختمان‌های بالارزش تاریخی باید پرای تمامی افراد براساس ضوابط بافت و بنای تاریخی فراهم شود.

۲-۱۴-۲-۲- تحت هر شرایطی، وجهه تاریخی یک بنا باید حفظ شود. هرگونه تغییر که به طور جدی به شخصیت بنا، مصالح، خصوصیات یا فضاهای آن آسیب وارد کند ممنوع است.



۲-۱۴-۲-۲- مناسبسازی بناهای تاریخی باید با رویکرد حفظ و نگهداری میراث فرهنگی که با الزامات حفاظت بنا مغایرت نداشته باشند به اجرا درآید.

۲-۱۴-۲-۲- هنگامی که نتوان با راهحل‌های کالبدی مانند حذف موانع فیزیکی، الحق یا دخل و تصرف در عناصر کالبدی و یا عبور از پیرامون موانع، دسترسی افراد دارای معلولیت را فراهم کرد باید از راهحل‌های جایگزین یا دیگر روش‌های مبتکرانه استفاده کرد.

۲-۱۴-۲-۲- ۵- جابجایی خدمات عمومی از طبقات بالا به همکف، به کارگیری فن‌آوری رایانه‌ای برای دسترسی به خدمات، تنظیم مجدد مسیرهای حرکتی از جمله اقدامات جایگزین برای تامین دسترسی افراد دارای معلولیت هستند.

۲-۱۴-۲-۲- ۶- معمولاً تغییر و دخل و تصرف در کفسازی‌های اصیل تاریخی به سختی قابل پذیرش است. در صورتی که جنس کفسازی آسیب‌پذیر بوده و نیازمند حفاظت در مقابل رفت و آمد افراد پیاده و صندلی چرخدار باشد ترجیحاً باید بر روی آن یک کفسازی محافظه‌ثانویه، با قابلیت برگشت پذیری اجرا شود. در این حالت اطلاعات مربوط به کفسازی اصلی باید در محل مناسب و قابل دسترسی در اختیار عموم قرار گیرد. معمولاً کفسازی‌های بسیار براق و پولیش شده باید مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد تا خطری بازدیدکنندگان را تهدید نکند.

۲-۱۴-۲-۲- ۷- درگاه‌های باریک، آستانه‌های بلند، تغییر ارتفاع از در به دلان و هشتی ورودی، شبیب تند دلان‌ها و گاهی کفسازی نامناسب از مشکلاتی است که عمدتاً جزو ویژگی‌های خاص معماری بومی محسوب شده و تغییر در آنها به سادگی میسر نخواهد بود. توصیه می‌شود در مواجهه با این شرایط و برای رفع موانع از شیوه الحق عناصر جدید استفاده شود. معمولاً الحق یک رمپ سبک این مشکل را رفع می‌کند. اما باید در طراحی این رمپ به ارزش‌های هنری و محیطی نیز توجه داشت.

۲-۱۴-۲-۲- ۸- در بسیاری از بافت‌های تاریخی به دلیل عرض کم معابر، جدا کردن پیاده‌رو از سواره‌رو میسر نخواهد بود. پیشنهاد می‌شود در این موارد با برنامه‌ریزی دسترسی‌های بافت و تفکیک معابر پیاده‌رو و سواره از یکدیگر و یا با مدیریت زمانی عبور و مرور تا حدی با این مشکل برخورد شود.

۲-۱۴-۲-۲- ۹- نورپردازی مناسب نقش مهمی در نمایان کردن موانع حرکتی داشته و رفت و آمد در بافت تاریخی را تسهیل می‌سازد. نصب و الحق تجهیزات نورپردازی در مناطق موردنیاز به ویژه در مناطقی که ارتفاع کفسازی تغییر می‌کند کاملاً ضروری است و باید با دقت زیادی انجام شود. در نورپردازی باید از بازی شدید نور، ایجاد خیرگی، مناطق تاریک و کنتراست‌های شدید جلوگیری شود.

۲-۱۴-۲-۲- ۱۰- علام راهنمای و تابلوهای اطلاع‌رسانی نقشی اساسی در دسترسی عمومی به بناهای تاریخی دارند. ورودی‌های اصلی، اطلاعاتی مانند فاصله تا خدمات اصلی، وجود رمپ‌ها و نحوه یاری گرفتن از مسئولین باید در تابلوها نکر شوند.

## ۱۵-۲-۲- پناهگاه و اسکان اضطراری

۱- ۱۵-۲-۲- پناهگاه‌ها معمولاً در ساختمان‌های عمومی مانند مدارس، ساختمان‌های دولتی و ساختمان‌های درمانی قرار دارند که باید از دسترس‌پذیر بودن آنها مطمئن بود. دسترس‌پذیری باید یکی از خصوصیات کلیدی پناهگاه‌ها خصوصاً مراکز اسکان اضطراری جدید الادهات باشد تا بتوانند به تمام افراد جامعه خدمت‌رسانی کنند.

۲- ۱۵-۲-۲- به طور طبیعی در جریان یک سانحه راهها برای همگان مسدود می‌شوند. در این شرایط افراد با معلولیت حرکتی نمی‌توانند از آوار بالا رفته و عبور کنند و برای حرکت خود نیاز به کمک دارند. راهها و پیاده‌روها باید بدون مانع باشند تا امکان عبور افراد با وسایل کمک حرکتی مانند صندلی چرخدار و عصا وجود داشته باشد.



۳-۱۵-۲-۲- کلیه فضاهای عمومی پناهگاهها از جمله ورودی‌ها، مسیر عبور، امکانات و تسهیلات جانبی خدماتی و عناصر وابسته مانند سرویس‌های بهداشتی، تلفن‌ها و... باید طبق شرایط بندهای مربوطه در این ضوابط قابل دسترس باشند.

۴-۱۵-۲-۲- مسیرها، درها، ورودی‌ها، رمپ، پله و سایر بخش‌های پناهگاه باید مطابق ضوابط دسترس‌پذیری طراحی و ساخته شوند.

۵-۱۵-۲-۲- فضای گردش باید حداقل ابعاد  $150 \times 150$  سانتیمتر داشته باشد.

۶-۱۵-۲-۲- مسیر عبور باید عاری از هر گونه مانع باشد. تخت خواب و دیگر وسایل موجود در پناهگاه نباید مسیر عبور را برای افراد با صندلی چرخدار مسدود کنند و برای افراد با محدودیت بینایی خطرساز باشند.

۷-۱۵-۲-۲- یک مسیر عبور بدون مانع باید فضاهای اقامت و خدماتی مانند سرویس بهداشتی، غذاخوری، درمانی و اطلاعات را به هم مرتبط کند.

۸-۱۵-۲-۲- سیستم‌های ارتباطی باید در شکل‌های مختلف صوتی، بصری، نوشتاری و الکترونیکی ارائه شوند.

۹-۱۵-۲-۲- افراد دارای معلولیت باید در کنار خویشاوندان و دوستان خود باشند. آنها نباید در مکانی جداگانه از مجموعه اصلی اسکان یابند.

۱۰-۱۵-۲-۲- باید فضایی اضافی در کنار محل خواب افراد با صندلی چرخدار ب برای نگهداری صندلی چرخدار آنها پیش‌بینی گردد.

۱۱-۱۵-۲-۲- برخی افراد نمی‌توانند بر روی زمین بخوابند. بنابراین باید تدارکات لازم برای فراهم آوردن تخت خواب برای آنها انجام شود.

۱۲-۱۵-۲-۲- افراد با محدودیت بینایی برای مسیریابی در پناهگاه تا زمانی که به فضای آن آشنا شوند به راهنمایی و کمک نیاز دارند. لذا ضروری است حضور افراد راهنمای در پناهگاه پیش‌بینی شود.

سازمان میراث ایرانیان شهر ساری و مهندسی

۹۸/۸/۲۰



### ۳-ضوابط طراحی و مناسبسازی ساختمانهای مسکونی

#### ۱-۳- هدف

عمده‌ترین هدف از ارائه ضوابط طراحی مسکن، به وجود آوردن شرایط استقلال فردی شخص دارای معلولیت در محیط مسکونی و ایجاد زمینه برای قرار دادن افراد دارای معلولیت در کنار خانواده به عنوان یک عضو فعال، از طریق به کار گرفتن تمهیدات معماری است.

#### ۲-۳- شرایط عمومی

۲-۱-در مجتمعهای مسکونی حداقل ۵ درصد واحدهای مسکونی باید قابل استفاده برای افراد دارای معلولیت طراحی شده باشد. همچنین در مجتمعهای مسکونی ساخته شده با اعتبارات کامل دولتی که کمتر از ۲۰ واحد مسکونی دارند، حداقل یک واحد قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت باشد.

۲-۲-در ساختمانهای مسکونی که بر طبق ضوابط شهرداری محل می‌باید دارای آسانسور باشد، آسانسور و فضاهای عمومی بنا باید قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت باشد.

۲-۲-۲-در ساختمانهای مسکونی که در ارتفاع کمتر از ارتفاع مندرج در بند ۲-۲-۲- ساخته می‌شوند، سطح همکف و مشاعرات باید برای افراد دارای معلولیت دسترس پذیر باشد.

#### ۳-۳- مسکن قابل دسترس

در واحد مسکونی قابل دسترس باید ضوابط زیر رعایت شده باشد:

۳-۱-ورودی واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند ۱-۲- این ضوابط باشد.

۳-۲-راهرو واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند ۱-۲-۴- این ضوابط باشد.

۳-۳-راهپله واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند ۱-۲-۵- این ضوابط باشد.

۳-۴-سطح شبیدار در واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند ۱-۲-۶- این ضوابط باشد.

۳-۵-آسانسور در واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند ۷-۱-۲- این ضوابط باشد.

۳-۶-بازشوهای واحد مسکونی (در و پنجره) باید مطابق شرایط بند ۱-۲-۱۰-۱- این ضوابط باشد.

۳-۷-میله‌های دستگرد در واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند ۱۱-۱-۲- این ضوابط باشد.


۳-۸-حداصل یک فضای بهداشتی (حمام، توالت و دستشویی) باید مطابق شرایط بند ۱۲-۱-۲- این ضوابط باشد  
(شکل شماره ۹۷).

۳-۹-کنترل‌های الکتریکی و مکانیکی واحد مسکونی باید مطابق شرایط بند ۱۸-۱-۲- این ضوابط باشد.

(۱)

دفترچه سورا بعلی شهرسازی و معماری  
جلد نخستین دوره ۸۰-۹۸





شکل شماره ۹۷: نمونه سرویس بهداشتی و حمام دسترس پذیر یک واحد مسکونی

### ۱۰-۳-۳-پارکینگ

برای هر واحد مسکونی قابل دسترس باید حداقل یک واحد پارکینگ قابل استفاده برای افراد دارای معلولیت با مشخصات ذیل در نظر گرفته شود:

-۱-۱۰-۳-۲-۱- مسیر پیاده قابل دسترس از محوطه پارکینگ تا ورودی واحد مسکونی باید مطابق با شرایط بند ۱-۱ باشد.

-۲-۱۰-۳-۲-۲- ابعاد و شرایط دسترسی پارکینگ باید مطابق شرایط بند ۱-۵-۲- در این خصوص باشند.

-۲-۱۰-۳-۲-۳- حتی الامکان حد فاصل بین پارکینگ و ورودی ساختمان برای محافظت فرد دارای معلولیت سرپوشیده شود.

### ۱۱-۳-۳-اتاق‌ها

-۱-۱۱-۳-۲-۱- حداقل عرض مسیر تردد در فضاهای داخلی واحد مسکونی دسترس پذیر باید ۹۰ سانتیمتر باشد.

-۲-۱۱-۳-۲-۲- ورودی، فضاهای زندگی، غذاخوری، خواب و ایوان در واحد مسکونی دسترس پذیر باید دارای فضای آزاد به قطر حداقل ۱۵۰ سانتیمتر جهت چرخش، عبور و استفاده از وسایل باشد.

-۳-۱۱-۳-۲-۳- برای استفاده از تجهیزات ثابت در اتاق‌ها باید فضای آزاد کف به ابعاد حداقل  $120 \times 75$  سانتیمتر فراهم شود (شکل شماره ۹۸).


-۴-۱۱-۳-۲-۳- پیش‌بینی فضای آزاد به عرض حداقل ۹۰ سانتیمتر در اتاق خواب و در اطراف تختخواب برای انجام امورات ضروری است (شکل شماره ۹۸).

-۵-۱۱-۳-۲-۳- در جلوی کمد باید فضای آزاد به ابعاد حداقل  $120 \times 75$  سانتیمتر در نظر گرفته شود (شکل شماره ۹۸).


-۶-۱۱-۳-۲-۳- قفسه‌های کمد دسترس پذیر باید در ارتفاع حداقل ۴۰ و حداقل ۱۲۰ سانتیمتر از کف قرار گیرند (شکل شماره ۹۹).

-۷-۱۱-۳-۲-۳- حداقل ارتفاع قابل دسترس میله رخت‌آویز در کمد ۱۴۰ سانتیمتر باشد. استفاده از میله‌های رخت آویز با قابلیت تنظیم ارتفاع توصیه می‌شود (شکل شماره ۹۹).





شکل شماره ۹۸: ابعاد فضای آزاد و مسیر عبور در یک اتاق خواب دسترس پذیر




شکل شماره ۹۹: ابعاد کمد دسترس پذیر

### ۱۲-۳-۳-آشپزخانه

۱-۱۲-۳-۳ - فضای آزاد کف به قطر حداقل ۱۵۰ سانتیمتر باید به گونه‌ای طراحی شود که تمام وسایل ضروری آشپزخانه (اجاق، یخچال، ظرفشویی و ...). برای شخص با صندلی چرخدار از رو برو و یا از پهلو قابل دسترس باشد (شکل شماره ۱۰۰).

۲-۱۲-۳-۳ - در مجاورت وسایل ضروری آشپزخانه باید فضای آزاد به قطر حداقل ۱۵۰ سانتیمتر جهت چرخش درجه‌ای، عبور و استفاده از وسایل باشد (شکل شماره ۱۰۰).






شکل شماره ۱۰۰: فضای آزاد برای چرخش و عبور در آشیزخانه

-۳-۱۲-۳-۳- حداقل سطح کار آزاد با عرض حداقل ۷۵ سانتیمتر و ارتفاع بین ۸۵ تا ۷۵ سانتیمتر، با فضای آزاد برای قرارگیری پا به عمق ۴۰ سانتیمتر و ارتفاع ۶۵ تا ۷۰ سانتیمتر در زیر آن باید در نظر گرفته شود (شکل شماره ۱۱).

-۴-۱۲-۳-۲- حداکثر ارتفاع پایین‌ترین طبقه قفسه‌های فوقانی ۱۲۰ سانتیمتر و قفسه‌های پایینی ۸۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۱۰۱).



شکل شماره ۱۰۱: ابعاد دسترسی و فضای آزاد جلوی سطح کار جهت قرارگیری صندلی چرخدار

- زیر سینک ظرفشویی باید فضای آزاد برای قرارگیری پا به ارتفاع ۶۵ تا ۷۰ سانتیمتر از کف و به عمق ۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود (شکل شماره ۱۰۲).


زیر ظرفشوها نباید سطوح نوک تیز و ساینده وجود داشته باشد. لوله آب گرم و لوله تخلیه آن، در زیر ظرفشو باید با پوشش عایق پیش بینی شود.

-۷-۱۲-۳-۳- شیر ظرفشویی باید با یک دست قابل دسترسی و استفاده باشد و به راحتی عمل کند.

۸-۱۲-۳-۳- توصیه می‌شود قفسه‌های آشپزخانه قابل جابجایی و برداشتن باشدند تا به آسانی با نیازهای فرد دارای مکولیت قابل تطبیق باشند.



۹-۱۲-۳-۳- دستگیرهای کابینت‌ها باید قابل دسترسی و استفاده آسان برای افراد دارای معلولیت باشند.




شکل شماره ۱۰۲: ابعاد و اندازه زیر سطح کار یا ظرفشویی جهت فراگیری صندلی چرخدار

### ۱۳-۳-۳- انباری

۱-۱۲-۳-۳- فضای آزاد کف به ابعاد  $120 \times 75$  سانتیمتر باید به گونه‌ای طراحی شود که کلیه قسمت‌های انباری برای فرد با صندلی چرخدار از روپرو یا از پهلو قابل دسترس باشد.

۲-۱۲-۳-۳- حداقل ارتفاع دستیابی از روپرو به وسایل داخل انباری باید بین  $40$  تا  $120$  سانتیمتر و از پهلو بین  $25$  تا  $125$  سانتیمتر باشد (شکل شماره ۱۰۳).



شکل شماره ۱۰۳: ارتفاع دستیابی به قفسه‌های انبار از مقابل و از پهلو برای صندلی چرخدار

((J))


انجمنه سورا اعماقی شهرسازی و معماری

بررسی مدونه بورج - ۲۰۰۸



## فهرست تصاویر

۵	شکل شماره ۱: ابعاد استاندارد صندلی چرخدار.
۵	شکل شماره ۲: اندازه‌ها و دسترسی‌های مرد دارای معلولیت در حرکت به جلو.
۵	شکل شماره ۳: اندازه‌ها و دسترسی‌های مرد دارای معلولیت در حرکت به بالا.
۶	شکل شماره ۴: اندازه‌ها و دسترسی‌های زن دارای معلولیت در حرکت به جلو.
۶	شکل شماره ۵: اندازه‌ها و دسترسی‌های زن دارای معلولیت در حرکت به بالا.
۶	شکل شماره ۶: سطح موردنیاز برای گردش ۹۰ درجه‌ای صندلی چرخدار.
۶	شکل شماره ۷: سطح موردنیاز برای گردش ۱۸۰ درجه‌ای صندلی چرخدار.
۷	شکل شماره ۸: سطح موردنیاز برای گردش ۳۶۰ درجه‌ای صندلی چرخدار.
۷	شکل شماره ۹: سطح موردنیاز برای چرخش صندلی چرخدار از زاویه ۹۰ درجه.
۷	شکل شماره ۱۰: فضای مورد نیاز برای حرکت مستقیم صندلی چرخدار بدون همراه.
۷	شکل شماره ۱۱: فضای مورد نیاز برای حرکت مستقیم صندلی چرخدار با همراه.
۷	شکل شماره ۱۲: فضای مورد نیاز برای حرکت دو صندلی چرخدار بدون همراه از کنار یکدیگر.
۸	شکل شماره ۱۳: فضای مورد نیاز برای حرکت دو صندلی چرخدار با همراه از کنار یکدیگر.
۸	شکل شماره ۱۴: فضای مورد نیاز برای عبور افراد با سایر وسایل کمک حرکتی.
۸	شکل شماره ۱۵: محدوده عصا زدن افراد با محدودیت بینایی.
۹	شکل شماره ۱۶: حداقل عرض مفید پیاده‌رو.
۹	شکل شماره ۱۷: حداقل عرض مفید پیاده‌رو پرتردد.
۱۰	شکل شماره ۱۸: ابعاد فضای گردش در پیاده‌رو با عرض ۹۰ سانتیمتر.
۱۰	شکل شماره ۱۹: شبکه در سطح پیاده‌رو.
۱۱	شکل شماره ۲۰: نمونه کفسازی مسیر با نشانگرهای لمسی.
۱۲	شکل شماره ۲۱: چیدمان، فواصل و ابعاد کفپوش شیاردار منحنی.
۱۲	شکل شماره ۲۲: چیدمان، فواصل و ابعاد کفپوش شیاردار سر-تحت.
۱۲	شکل شماره ۲۳: چیدمان، فواصل و ابعاد کفپوش شیاردار سینوسی.
۱۲	شکل شماره ۲۴: چیدمان، فواصل و ابعاد کفپوش سکه‌ای.
۱۴	شکل شماره ۲۵: حداقل شیب عرضی پیاده‌رو.
۱۴	شکل شماره ۲۶: ابعاد و فاصله بین دو میله هدایت‌کننده.
۱۵	شکل شماره ۲۷: نحوه استقرار تجهیزات شهری در مسیر پیاده‌رو.
۱۵	شکل شماره ۲۸: پیش‌آمدگی اشیای نصب شده روی دیوار تا ارتفاع ۷۰ سانتیمتر.
۱۵	شکل شماره ۲۹: پیش‌آمدگی اشیای نصب شده روی دیوار در ارتفاع ۷۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر.
۱۶	شکل شماره ۳۰: پیش‌آمدگی اشیای نصب شده روی پایه یا ستون.
۱۶	شکل شماره ۳۱: ارتفاع آزاد پایین اشیای آویزان از سقف.
۱۷	شکل شماره ۳۲: رمپ جدول.
۱۸	شکل شماره ۳۳: رمپ جدول موازی.
۱۸	شکل شماره ۳۴: رمپ جدول قطری.
۱۹	شکل شماره ۳۵: رمپ جدول در امتداد خطکشی عابر پیاده.
۲۱	شکل شماره ۳۶: گذرگاه همسطح عابر پیاده.
۲۲	شکل شماره ۳۷: محل سوار و پیاده کردن مسافر.





۲۳	شکل شماره ۲۸: علامت بینالمللی پارکینگ مخصوص افراد دارای معلولیت
۲۴	شکل شماره ۲۹: ابعاد فضای و مسیر دسترسی به محل توقف ویژه افراد دارای معلولیت
۲۴	شکل شماره ۴۰: ایستگاه اتوبوس سرپوشیده
۲۵	شکل شماره ۴۱: جزئیات نیمکت در ایستگاه اتوبوس
۲۶	شکل شماره ۴۲: علامت هشداردهنده لبه سکوی مترو
۲۹	شکل شماره ۴۳: فاصله بین دو فضای نشستن در یک مسیر پیاده
۲۹	شکل شماره ۴۵: ابعاد فضای استقرار صندلی چرخدار در کنار نیمکت
۲۹	شکل شماره ۴۶: ابعاد نیمکت
۳۰	شکل شماره ۴۷: ابعاد میز
۳۱	شکل شماره ۴۸: تلفن عمومی دسترسی‌پذیر
۳۲	شکل شماره ۴۹: دستگاه خودپرداز دسترسی‌پذیر
۳۲	شکل شماره ۵۰: آبخوری دسترسی‌پذیر در دو ارتفاع
۳۲	شکل شماره ۵۱: ارتفاع شکاف صندوق پست دسترسی‌پذیر
۳۲	شکل شماره ۵۲: نمونه ابعاد سرویس بهداشتی عمومی برای دسترسی صندلی چرخدار
۳۵	شکل شماره ۵۳: ابعاد و دسترسی به ورودی
۳۷	شکل شماره ۵۴: حداقل عرض راهرو
۳۸	شکل شماره ۵۵: تأمین فضا برای امکان چرخش ۱۸۰ و ۹۰ درجه‌ای
۳۹	شکل شماره ۵۶: کف و ارتفاع پاخور پله‌ها
۳۹	شکل شماره ۵۷: پاگردانهای در پله
۳۹	شکل شماره ۵۸: دماغه و پاخور پله‌ها
۴۰	شکل شماره ۵۹: نصب علامت حسی در پاگرد
۴۱	شکل شماره ۶۰: شب رمپ
۴۲	شکل شماره ۶۱: ابعاد رمپ و پاگرد
۴۵	شکل شماره ۶۲: ابعاد داخلی اتاق آسانسور
۴۶	شکل شماره ۶۳: محل قرارگیری در آسانسور
۴۷	شکل شماره ۶۴: ارتفاع دستگیره کمکی و دکمه‌های کنترلی اتاق آسانسور
۴۸	شکل شماره ۶۵: ارتفاع دکمه احضار و ابعاد سیگنال‌های بصری آسانسور
۴۸	شکل شماره ۶۶: بالابر عمودی برای طی ارتفاع کمتر از ۲۰۰ سانتیمتر
۴۹	شکل شماره ۶۷: ابعاد بالابر عمودی برای طی ارتفاع ۲۰۰ تا ۴۰۰ سانتیمتر
۴۹	شکل شماره ۶۸: بالابر جانبی
۵۰	شکل شماره ۶۹: عرض مفید انواع در برای عبور صندلی چرخدار
۵۰	شکل شماره ۷۰: وجود یک لنگه در لوایی کنار در گردان
۵۱	شکل شماره ۷۱: ارتفاع دستگیره، پاخور و علامت در کنار در
۵۲	شکل شماره ۷۲: حداقل فاصله بین دو در متواالی
۵۲	شکل شماره ۷۳: علامت‌گذاری بازشوی شیشه‌ای در خودکار
۵۲	شکل شماره ۷۴: ابعاد میله دستگرد کمکی روی در
۵۲	شکل شماره ۷۵: ابعاد مقطع عمودی میله دستگرد
۵۴	شکل شماره ۷۶: امتداد میله دستگرد در بالا یا پایین پله



۵۴.....	شکل شماره ۷۷: امتداد میله دستگرد در ابتدا و انتهای رمپ
۵۴.....	شکل شماره ۷۸: ارتفاع میله دستگرد از کف
۵۵.....	شکل شماره ۷۹: ارتفاع پایه میله دستگرد از کف
۵۵.....	شکل شماره ۸۰: حداقل ابعاد فضای سرویس بهداشتی
۵۶.....	شکل شماره ۸۱: ابعاد سرویس بهداشتی فرنگی و میله دستگرد بر دیوار پشت و مجاور آن
۵۷.....	شکل شماره ۸۲: ارتفاع روشنویی از کف و ابعاد فضای آزاد جلوی آن
۵۸.....	شکل شماره ۸۳: ابعاد مفید وان و فضای آزاد جلوی آن
۵۸.....	شکل شماره ۸۴: ابعاد مفید دوش و فضای انتقال به آن
۵۹.....	شکل شماره ۸۵: ابعاد و تجهیزات اتاق مادر و کودک
۵۹.....	شکل شماره ۸۶: ابعاد آبخوری و فضای آزاد جلوی آن در ساختمان‌های عمومی
۶۲.....	جدول شماره ۳: تعداد محل‌های مورد نیاز برای صندلی چرخدار در مکان‌های تجمع
۶۳.....	شکل شماره ۸۷: توزیع محل استقرار صندلی چرخدار در مکان‌های تجمعی
۶۳.....	شکل شماره ۸۸: ابعاد فضای صندلی چرخدار در محل تجمع
۶۴.....	شکل شماره ۸۹: حفظ خط دید از بالای سر تماشاجیان
۶۵.....	شکل شماره ۹۰: فضای آزاد در اتاق یک نفره بستره
۶۵.....	شکل شماره ۹۱: فضای آزاد در اتاق دو یا چند نفره بستره
۶۶.....	شکل شماره ۹۲: ابعاد مسیر عبور و پیشخان در رستوران
۶۷.....	شکل شماره ۹۳: مسیر عبور و توقف جلوی پیشخان فروشگاه
۶۸.....	شکل شماره ۹۴: حداقل عرض آزاد مسیر بین ردهفهای کتابخانه
۶۸.....	شکل شماره ۹۵: اندازه‌های مناسب برای دستیابی به قفسه‌ها از پهلو و مقابل
۶۹.....	شکل شماره ۹۶: محل استقرار صندلی چرخدار در اماكن ورزشی
۸۰.....	شکل شماره ۹۷: نمونه سرویس بهداشتی و حمام دسترس‌پذیر یک واحد مسکونی
۸۱.....	شکل شماره ۹۸: ابعاد فضای آزاد و مسیر عبور در یک اتاق خواب دسترس‌پذیر
۸۱.....	شکل شماره ۹۹: ابعاد گمد دسترس‌پذیر
۸۲.....	شکل شماره ۱۰۰: فضای آزاد برای چرخش و عبور در آشپزخانه
۸۲.....	شکل شماره ۱۰۱: ابعاد دسترسی و فضای آزاد جلوی سطح کار جهت قرارگیری صندلی چرخدار
۸۲.....	شکل شماره ۱۰۲: ابعاد و اندازه زیر سطح کار یا ظرفشویی جهت قرارگیری صندلی چرخدار
۸۲.....	شکل شماره ۱۰۳: ارتفاع دستیابی به قفسه‌های انبار از مقابل و از پهلو برای صندلی چرخدار





## فهرست جداول

جدول شماره ۱: حداقل تعداد فضاهای پارک قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت در پارکینگ‌های عمومی .....	۲۲
جدول شماره ۲: تغییرات شبیب رمپ با توجه به طول آن .....	۴۱
جدول شماره ۳: تعداد محل‌های مورد نیاز برای صندلی چرخدار در مکان‌های تجمع .....	۶۲

(۱)

شهرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری

بودجه کشوری مورخ ۱۳۹۸ - ۸۲

